

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE - ZŠ DĚDINA

Dveře č.	Typ dveří	Počet	Zárubeň / rám						Dveřní křídla						Detaily							Požární odolnost dle ČSN	Poznámka
			Materiál	Tloušťka / typ stěny	Světlost ocel. zárubně	Typ	Pantý	Povrch. úprava	Rozměry křídla	Počet křidel	Materiál	Povrch. úprava	Falcové /bezfalcové	Prosklení	Zvukotěsnost [dB]	Práh	Kování	Samozavírač	Generální klíč	Zámek			
D1 L	Dveře interiérové, jednokřídle, otočné - sklad, protipožární dveře	1	Ocelová zárubeň	125/SDK	800/1970	typ SHt	viditelné	syntet.nátěr RAL dle křídla (šedá)	800/1970	1	rám z masivního MDF materiálu (středně zhuštěná dřevovláknitá deska) opláštěná HDF deskou, výplň dveřního křídla: speciální protipožární výplň	HPLlaminát, šedá, RAL dle učeben B.303, B.306	falcové	ne	-	ano	rozetové, broušená nerez, klika-klika	ano	ano	bezpečnostní cylindrická vložka, budou použity zámky ze stávajících dveří do skladu a kabinetu (generální klíč)	EI 30DP3-C	barva dveřního křídla a typ kování budou sjednoceny s dveřmi do stávajících vedlejších učeben B.303 a B.306	
D2 L	Dveře interiérové, jednokřídle, otočné - učebna, protipožární dveře	1	Ocelová zárubeň	100/SIPORE XOVÉ DÍLCE	900/1970	typ HDt - vhodná pro dodatečnou montáž	viditelné	syntet.nátěr RAL dle křídla (šedá)	900/1970	1			falcové	ne	32	ano	rozetové, broušená nerez, klika-klika	ano	ano		EI 30DP3-C		

POZN. 1: Rozměry - skutečné rozměry nutno přeměřit na stavbě

POZN. 2: Barva a povrchové úpravy - nutno konzultovat s architektem a investorem

POZN. 3: Veškeré odchylky od zadaných hodnot nutno nechat schválit investorem a architektem

POZN. 5: Všechny otevíravé dveře opatřit dveřní zarážkou buď do podlahy nebo na stěnu

POZN. 6: Tabulka výrobků je součástí prováděcího projektu a neslouží jako výrobní dokumentace

POZN. 7: Barva dveřních křidel a zárubní bude upřesněna před realizací

POZN. 8: Požární odolnost požárních uzávěrů (dveří) musí být doložena platnými doklady a certifikáty a musí splňovat §5 vyhlášky MV č. 202 / 1999 Sb.

POZN.9: Doporučená klasifikace samozavírače C2 (dle ČSN EN 14600:2006).

POZN.10: Požární uzávěry otvorů s příslušnou požární odolností musí být trvale označeny dle Vyhl. č. 202/1999Sb.