


LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	POVRCHY A ÚPRAVY PODLAHA	POZNÁMKA
4.01	KUCHYŇA	41.8	KERAMICKÁ DLAŽBA	
4.02	KABINET	29.0	LAMINÁT	
4.03	ÚČERNA	59.0	LAMINÁT	
4.04	KABINET	27.8	LAMINÁT	
4.05	ÚČERNA	59.0	LAMINÁT	
4.06	ÚČERNA	53.7	LAMINÁT	
4.07	WC-H	12.3	KERAMICKÁ DLAŽBA	
4.08	WC	1.8	KERAMICKÁ DLAŽBA	
4.09	SKLID	1.5	KERAMICKÁ DLAŽBA	
4.10	WC-D	6.9	KERAMICKÁ DLAŽBA	
4.11	SPRCHA	9.3	KERAMICKÁ DLAŽBA	
PLOCHA CELKEM		281.3		

ODVOD KONDENZÁTU OD KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK - HT d40

- ODVOD KONDENZÁTU BUDE VEDEN V SDK PŘÍČKÁCH A V DRÁŽKÁCH VE ZDI.
- NAPOJENÍ KLIM. JEDNOTEK NA KANALIZACI BUDE POMOCÍ PODOMÍTKOVÝCH PRAČKOVÝCH SIFONŮ.
- ODVOD KONDENZÁTU SE NAPOJÍ SE DO NEJBLIŽŠÍ KANALIZAČNÍ STOUPAČKY.
- MIN. SPÁD KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ BUDE 3‰



<div>Sibre s.r.o.</div>	název a místo stavby:	
	ZŠ NORBERTOV - DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO PŮDNÍ VESTAVBY Norbertov 126/1, 16200 Praha 6 - Střešovice	
generální projektant a autoři:		investor: Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.
Ing. Radek Krýza		část: D 1. 4. a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
		zodp. p: Ing. Daniel Florián
		výkres: Půdorys podkroví
		stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
datum:	měřítko:	paré:
1/2021	1:100	
číslo výkresu:		
NOR_DPS_D.1.4. ZTI. 01		