



Váš dopis č. j.: sine  
Ze dne: 31. 1. 2021  
Naše č. j.: HSHMP 9258/2021  
Sp. zn.: S-HSHMP 9258/2021  
Vyřizuje: Bc. Vladimíra Jansová  
Tel.: +420 281 000 453  
E-mail: vladimira.jansova@hygp Praha.cz  
V Praze dne: 8. 3. 2021

**Ing. Radek Krýza**  
Sibre s. r. o.  
Terronská 961/67  
160 00 Praha 6 – Bubeneč

IČO: 05791103  
ID schránka: 25mb4nu

**Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby – ZŠ Norbertov – doplnění chlazení do půdní vestavby, Norbertov 126/1, 162 00 Praha 6 - Střešovice**

Na základě žádosti společnosti Sibre s. r. o., se sídlem Terronská 961/67, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČO: 05791103, zastoupené Ing. Radkem Krýzou, doručené dne 10. 2. 2021 pod č. j. HSHMP9259/2021, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o závazné stanovisko pro stavební povolení a provedení stavby – ZŠ Norbertov – doplnění chlazení do půdní vestavby, Norbertov 126/1, 162 00 Praha 6 – Střešovice.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP Prahy toto **závazné stanovisko:**

S předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení a provedení stavby – ZŠ Norbertov – doplnění chlazení do půdní vestavby, Norbertov 126/1, 162 00 Praha 6 – Střešovice

**se souhlasí.**

**V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., se souhlas váže na splnění stanovených podmínek:**

- 1) Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby bude doložen protokol z měření hluku, provedeném držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace, který prokáže, že v chráněném vnitřním prostoru staveb (v prostorách podkroví, kde jsou umístěny vnitřní jednotky) není překročen při provozu zdrojů hluku při nastavení na maximální možný výkon chlazení a maximální výkon topení (včetně případného přepojování) hygienický limit akustického tlaku.
- 2) Před zahájením užívání stavby bude předložen protokol o měření hluku, který prokáže, že v chráněném venkovním prostoru staveb (v prostoru stavby školy - před fasádou půdní vestavby a o patro níže, dále nejbližšího bytového domu) není z provozu stacionárních zdrojů objektu (venkovní jednotky chlazení - tepelná čerpadla) při nastavení na maximální možný výkon chlazení a maximální výkon topení překročen hygienický limit hluku pro denní a noční dobu.

## Odůvodnění:

Dne 10. 2. 2021 byla HSHMP předložena projektová dokumentace na výše uvedenou akci, kterou vypracoval Ing. Radek Kryža, Sibre s. r. o., Terronská 961/67, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČO: 05791103, v lednu 2021. HSHMP předloženou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Projektová dokumentace řeší doplnění chlazení do stávající půdní vestavby Základní školy Norbertov, Praha 6. Půdní vestavba se nachází na úrovni 4.NP v původním křídle staré budovy základní školy, které navazuje na ulici Norbertov. Zařízení bude v provedení tepelného čerpadla, bude zajišťovat chlazení i vytápění. Bude instalováno 5 vnitřních podstropních jednotek a 1 venkovní jednotka, umístěná při stěně na terase ve 3. NP. Nad 4. NP jsou již prostory podkroví, nejsou zde učebny ani obytné místnosti. Stavební práce se budou týkat pouze provedení prostupů ve zdech pro rozvody chlazení.

Součástí projektové dokumentace je Akustická studie č. 51-SHR-21 zpracovaná Ing. Tomášem Rozsívalem, Akustika Praha s.r.o., Thákurova 7, 166 29, Praha 6, IČO 60490608 dne 5. 2. 2021, která predikuje, že provoz tepelných čerpadel a klimatizační jednotky na terase Základní školy Norbertov na plný výkon nezpůsobí hluk překračující hygienické limity pro venkovní chráněný prostor v denní i noční době. Dále predikuje, že provoz vnitřních jednotek nevyvolá hluk překračující hygienický limit pro učebny a posluchárny.

Předložená dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví. Souhlas se váže na splnění stanovených podmínek.

Stanovené podmínky č. 1 a č. 2 jsou v souladu s ustanoveními § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 11 odst. 3 a § 12 odst. 3 NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno závazné stanovisko, jak shora uvedeno.

## Bc. Vladimíra Jansová

pověřená zastupováním vedoucího oddělení hygieny dětí a mladistvých  
poboček Západ, Severozápad a Sever

*„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“*

**Kopie:** HSHMP, oddělení hygieny dětí a mladistvých, Měšická 646/4, 190 00 Praha 9