


č.m.	POPIS MÍSTNOSTI
1.01	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
1.02	ŠATNA
1.03	SKLAD POD SCHODIŠTĚM
1.04	GARÁŽE
1.05	CHODBA SOUSEDNÍHO OBJEKTU



Dokumentace je chráněna autorským zákonem. Kopírování a veřejné šíření je možné jen se souhlasem autora.

Vypracoval Ing. Jan VÍŠA +420 720 020 827 honza@tzb-projekty.cz	Investor MČ Praha 6 Čs. armády 601/23 160 00 Praha 6 – Bubeneč	Místo stavby Praha k. ú. Břevnov par. č. 153/2	Projekt 007 / 2018	
Zodpovědný projektant: Ing. Luděk TÓTH, Ph.D.			Datum 01 / 2018	
			Kopie č.	
Vedení rozvodů otopné soustavy – půdorys 1. PP			M 1:50	Formát A3
			Výkres číslo D.1.4.c – 1	

- Termostatická hlavice u otopných těles
- Otopné těleso, budou použita otopná tělesa Korado Radik v provedení klasik
- Otopná tělesa osazena termostatickou hlavicí Danfoss a odvzdušňovacím ventilem
- Veškeré nové rozvody otopné soustavy měděným potrubím, potrubí vedené stavebními konstrukcemi bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací
- Horizontální rozvody vedeny v SDK podhledu
- Pozn. Otopné těleso napojeno na stávající rozvody měděným potrubím Ø18x1