



PROSTUPY PRO VĚTRÁNÍ 1.PP - VZT 2



ŘEZ 3-3



POZN.:
OCELOVÝ RÁM PO DOKONČENÍ VRTÁNÍ OSAZENÍ OPATŘIT SDK OPLAŠTĚNÍM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ REI 90 min

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA

TENTO STAVEBNÍ VÝKRES JE VÝKRESEM SKUTEČNÉHO STAVU EXISTUJÍCÍ BUDOVY A VZNIKL ZA POMOCÍ EXISTUJÍCÍCH PLÁNŮ A FOTOGRAFIÍ A NÁSLEDNĚ BYL OKÓTOVÁN PRO POTŘEBY ROZPOČTU. HODNOTY ZDE UVEDENÉ MOHOU BÝT ZATÍŽENY NEVYHNUTELNOU CHYBOU

±0,000=197,20 m n.m. (podlaha 1.NP)

ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODP . PROJEKTANT	H.I.P.	PROJEKTY ANDEK s.r.o PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Randova 3205 / 2 Praha 5 - Smíchov Tel: 777 184 319	
-	Ing. A.Kocová	Ing. A.Kocová	Ing. A.Kocová		
	777 184 319	777 184 319	777 184 319		
INVESTOR	Městská část Praha 6, odbor soc. věcí zastoupený SNEO a.s.				
ADRESA INVESTORA	Čs. armády 601/23, Praha 6				
MÍSTO STAVBY	Chittussiho, Praha 6, k. ú Bubeneč	KATASTR	Bubeneč	ARCH. ČÍSLO	2020.13
STAVBA Požární větrání na objektu LDN CHITTUSSIHO 1A, PRAHA 6, K. Ú BUBENEČ D1.2.Konstrukční část				STAD. PROJ.	DVZ
				DATUM	09.2020
				FORMÁT	2xA4
				MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU				ČÍSLO VÝKRESU	Č. PARÉ
PŮDORYS 1.PP - SANACE PRO VZT 2				D1.2-02	