



LEGENDA PO:

OZNAČENÍ	POPIS
EI 45 DP1	Hodnota požární odolnosti konstrukce
	Označení požární odolnosti stropu
	Označení požární odolnosti uzávěru
E, R, I, W	Kritérium PO odolnosti
DP (1,2,3)	Druh konstrukčního systému
	Přenosný hasicí přístroj
	Nástěnný hydrant
	Nouzový zvukový systém
	Nouzové osvětlení
EPS	Elektrická požární signalizace
CS a TS	Zařízení pro centrální vypnutí el. energie
	Evakuační výtah
	Směr úniku
1 ú.p.	Únikový pruh šířky 0,55m
	Hranice požárních úseků

LEGENDA PO UZÁVĚRŮ:

OZNAČENÍ	
	EI 30 C S200 DP3 - Koo, Trsp
	EW 45 DP1
	EW 30 DP1
	C S200 DP1 - Trsp
	EI 30 C S200 DP1 - Koo, Trsp
	EI 30 C S200 DP3 - Trsp
	EW 30 DP3
	EI 30 C S200 DP3
C (1 až 5)	Samozavírač uzávěru
S 200	Kouřotěsnost uzávěru
Trsp	transparentní plochou (o velikosti alespoň 0,06 m2)
Koo	Koordinaci uzavření křídel
Pan	Panikové kování

NÁZEV STAVBY:
Obnova prvků požární bezpečnosti stavby
LDN při nemocnici Chittusioho 1a, Praha 6, k. ú. Bubeneč

ČÁST DOKUMENTACE
Požárně bezpečnostní řešení stavby
NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS STŘEŠNÍ NÁSTAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
PROJEKTANT ČÁSTI:
Ing. P. Filip
KONTROLOVAL:
Ing. M. Pospíchal

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTOR:
Městská část Praha 6,
odbor soc. věcí zastoupený SNEO a.s.
Čs. armády 601/23, Praha 6

MĚŘÍTKO VÝKRESU:
1 : 130
DATUM-ZMĚNA:
6/2020-201005

