


2 x PLYNOVÝ
KONDENZAČNÍ KOTEL
GEMINOX THR s 50
(výkon 9,7 až 48,7 kW)
KASKÁDOVÝ ODVOD SPALIN DN 160

Tlaková expanzní nádoba
REFLEX NG 140/6

OHŘEV TV
Zásobníkový ohříváč DZD
typ OKC 300 NTR/HP
(stávající zásobník)

VED. PROJ. AKCE		ZODP. PROJ. ČÁSTI		VYPRACOVAL	
		Ing. Vratislav Bílek		Ing. Vratislav Bílek	
KRAJ Praha 6		OBEC Břevnov			
INVESTOR MČ Praha 6, Čs armády 601/23, 160 00 Praha 6					
AKCE REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA a ROZVODŮ UT v 1.PP v objektu KAŠTAN, Bělohorská 150, Praha 6					
DÍLČÍ ČÁST D1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb					
OBSAH PŮDORYS ZDROJE TEPLA					

 RyBiTHERM s. r. o. TEPELNÁ TECHNIKA PROJEKTOVÁNÍ A PORADENSTVÍ	
DATUM	duben 2021
ČÍSLO ZAKÁZKY	754/21
STUPEŇ	dps
FORMÁT	2xA4
MĚŘÍTKO	1:25
ČÍSLO VÝKRESU T202	