


Čištění kanalizace všech druhů a profilů  
Revize kanalizace kamerou  
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek  
Frézování kořenů a pevných překážek  
Trasování závad na kanalizaci  
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.  
K Hájem 2639/7  
155 00 Praha 5  
tel. 604 208 684  
www.hercikakriz.cz



## Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**  
místo: **Praha**  
operátor: **Podubecký Tomáš**  
číslo kazety:  
stoky:  
druh kanalizace: **splašková**  
materiál potrubí: **Litina**  
rozměr potrubí: **DN70**  
Od šachty: **Odvětrání 1**  
Poznámka: Na 0.8m byl znemožněn další pohyb kamery vpřed přes zasypané potrubí.

ulice: **Nám. Svobody 3-17.6.2021**  
akce: **ZŠ Emy Destinové**  
datum prohlídky: **17.06.2021**  
úsek: **Odvětrání 1**  
druh prohlídky: **Revize kanalizace**  
Směr prohlídky: **ve směru toku**  
tvar profilu: **kruhový**  
délka trubky:  
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odvětrání 1			
00:00:20	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odvětrání 1
00:00:47	⊕	TVS	0.80m	Kamera nemůže dál přes zasypané potrubí
00:01:26	⊕	EH	0.81m	Konec úseku

Délka úseku: 0.81m