


Čištění kanalizace všech druhů a profilů  
Revize kanalizace kamerou  
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek  
Frézování kořenů a pevných překážek  
Trasování závad na kanalizaci  
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.  
K Hájem 2639/7  
155 00 Praha 5  
tel. 604 208 684  
www.hercikakriz.cz



## Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**  
místo: **Praha**  
operátor: **Podubecký Tomáš**  
číslo kazety:  
stoky:  
druh kanalizace: **splašková**  
materiál potrubí: **Litina**  
rozměr potrubí: **DN100**  
Od šachty: **Odvětrání 17**  
Poznámka: Na 1.65m byla revize ukončena ve volném prostoru, kde nepokračuje potrubí.

ulice: **Nám. Svobody 2-18.6.2021**  
akce: **ZŠ náměstí Svobody**  
datum prohlídky: **18.06.2021**  
úsek: **Odvětrání 17**  
druh prohlídky: **Revize kanalizace**  
Směr prohlídky: **ve směru toku**  
tvar profilu: **kruhový**  
délka trubky:  
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odvětrání 17			
00:00:02	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odvětrání 17
00:00:28	⊕	K--U	0.84m	Koleno dol
00:00:36	⊕	O--D	1.21m	Oblouk do roviny
00:00:43	⊕	K--U	1.49m	Koleno dol
00:01:16	⊕	EH	1.65m	Konec úseku - konec potrubí (volný prostor)

Délka úseku: 1.65m