


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájem 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz



Grafický protokol:

zákazník: Sneo
místo: Praha
operátor: Podubecký Tomáš
číslo kazety:
stoky:
druh kanalizace: splašková
materiál potrubí: Litina
rozměr potrubí: DN100
Od šachty: Odv. trání 16
Poznámka: Na 1.56m byla revize ukončena ve volném prostoru, kde nepokračuje potrubí.

ulice: Nám. Svobody 2-18.6.2021
akce: ZŠ nám. stí Svobody
datum prohlídky: 18.06.2021
úsek: Odv. trání 16_
druh prohlídky: Revize kanalizace
Směr prohlídky: ve směru toku
tvar profilu: kruhový
délka trubky:
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Odv. trání 16			
00:00:02	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odv. trání 16
00:00:47	⊕	0---	0.96m	Oblouk 2x - odskok
00:00:53	⊕	0---	1.32m	Oblouk
00:00:57	⊕	EH	1.56m	Konec úseku - potrubí dále nepokračuje (volný prostor)

Délka úseku: 1.56m