


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
 Revize kanalizace kamerou
 Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
 Frézování kořenů a pevných překážek
 Trasování závad na kanalizaci
 Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
 K Hájem 2639/7
 155 00 Praha 5
 tel. 604 208 684
 www.hercikakriz.cz



Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
 m sto: **Praha**
 operátor: **Havlík Zdeněk**
 číslo kazety:
 . stoky:
 druh kanalizace: **splašková**
 materiál potrubí: **Litina**
 rozměr potrubí: **DN70**
 Odšachty: **Odvětrání 6**
 Poznámka: Revidovaný úsek je od 7.40m zarostlý v celé své délce.

ulice: **Nám. Svobody 2-18.6.2021**
 akce: **ZŠ nám. stí Svobody**
 datum prohlídky: **23.06.2021**
 . úseku: **Odvětrání 6**
 druh prohlídky: **Revize kanalizace**
 Směr prohlídky: **ve směru toku**
 tvar profilu: **kruhový**
 délka trubky:
 Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:03	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku z odvětrání 6
00:00:40		K--U	2.67m	Koleno dol
00:01:21		A---	7.13m	Odbočka
00:01:28		HI--	7.40m	Inkrust. po obvodu
00:02:21		A---	11.59m	Odbočka
00:03:34		A---	16.21m	Odbočka 2x
00:04:15		A---	19.89m	Odbočka
00:04:23		K--D	20.28m	Koleno do roviny
00:05:37	⊕	EH	20.79m	Konec úseku - dále ležaté potrubí
Délka úseku: 20.79m				