


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájem 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz



Grafický protokol:

zákazník: **Sneo**
místo: **Praha**
operátor: **Podubecký Tomáš**
číslo kazety:
stoky:
druh kanalizace: **splašková**
materiál potrubí: **Litina**
rozměr potrubí: **DN100**
Od šachty: **Odvětrání 18**
Poznámka: Na 2.07m byla revize ukončena ve volném prostoru kde potrubí nepokračuje.

ulice: **Nám. Svobody 2-18.6.2021**
akce: **ZŠ náměstí Svobody**
datum prohlídky: **18.06.2021**
úsek: **Odvětrání 18**
druh prohlídky: **Revize kanalizace**
Směr prohlídky: **ve směru toku**
tvar profilu: **kruhový**
délka trubky:
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:01		HA	0.00m	Začátek úseku z odvětrání 18
00:00:23		BEM	0.04m	potrubím prochází kabel
00:00:54		EH	2.07m	Konec úseku - konec potrubí (volný prostor)

Délka úseku: 2.07m