


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímk
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájům 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz



Grafický protokol:

zákazník: Sneo
m sto: Praha
operátor: Fatka David
íslo kazety:
. stoky:
druh kanalizace: splašková
materiál potrubí: PVC
rozm r potrubí: DN125
Od šachty: RŠ u lapolu
Poznámka: Potrubí je funk ní a pr to né bez zjevných a hrubých závad.

ulice: Nam stí Svobody 2
akce:
datum prohlídky: 20.01.2021
. úseku: RŠ u lapolu_
druh prohlídky: Revize kanalizace
Sm r prohlídky: ve sm ru toku
tvar profilu: kruhový
délka trubky:
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	RŠ u lapolu			
00:00:20		HA	0.00m	Za átek úseku z RŠ u lapolu
00:00:33		ST	0.00m	Hloubka šachty 1,25m
00:00:51		ST	0.00m	Hloubka potrubí 0,6m
00:01:15		K--R	0.61m	Koleno,oblouk vpravo
00:01:33		I--R	0.97m	Napojení - sm r toku vpravo
00:03:25		EH	1.45m	Konec úseku - napojení do laplu
Délka úseku: 1.45m				