


Čištění kanalizace všech druhů a profilů  
Revize kanalizace kamerou  
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímk  
Frézování kořenů a pevných překážek  
Trasování závad na kanalizaci  
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.  
K Hájbům 2639/7  
155 00 Praha 5  
tel. 604 208 684  
www.hercikakriz.cz



Grafický protokol:

zákazník: Sneo  
m sto: Praha  
operátor: Fatka David  
íslo kazety:  
. stoky:  
druh kanalizace: splašková  
materiál potrubí: PVC  
rozm r potrubí: DN100  
Od šachty: istící kus na WC muži  
Poznámka: Potrubí je ísté a funk ní bez zjevných a hrubých závad.

ulice: Nám stí Svobody 2  
akce:  
datum prohlídky: 20.01.2021  
. úseku: istící kus na WC muži\_  
druh prohlídky: Revize kanalizace  
Sm r prohlídky: ve sm ru toku  
tvar profilu: kruhový  
délka trubky:  
Do šachty:

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	istící kus na WC muži			
00:00:54		HA	0.00m	Za átek úseku z istícího kusu na stoupa ce na WC muži u pisuáru pod hl.schodištěm
00:01:47		A---	1.40m	Odbo ka
00:02:09		K---	1.99m	Koleno,oblouk do roviny
00:04:59		K--R	2.71m	Koleno,oblouk vpravo
00:05:19		A--R	3.05m	Odbo ka vpravo
00:05:54		A--R	4.35m	Odbo ka vpravo
00:06:19		A--R	4.76m	Odbo ka vpravo
00:06:28		A--R	4.77m	Odbo ka vpravo
00:06:39		A--R	5.64m	Odbo ka vpravo
00:06:47		A--R	5.87m	Odbo ka vpravo
00:07:04		A--R	6.59m	Odbo ka vpravo
00:11:19		EH	7.49m	Konec úseku RŠ u umyvadla - zp tná klapka
Délka úseku: 7.49m				