








LEGENDA PO:

OZNAČENÍ	POPIS
El 45 DP1	Hodnota požární odolnosti konstrukce
	Označení požární odolnosti stropu
	Označení požární odolnosti uzávěru
E, R, I, W	Kritérium PO odolnosti
DP (1,2,3)	Druh konstrukčního systému
	Přenosný hasicí přístroj
(H)	Nástěnný hydrant
	Nouzový zvukový systém
	Nouzové osvětlení
EPS	Elektrická požární signalizace
ČS a TS	Zařízení pro centrální vypnutí el. energie
E	Evakuační výtah
	Směr úniku
1 Ú.P.	Únikový pruh šířky 0,55m
	Hranice požárních úseků

LEGENDA PO UZÁVĚŘU:

OZNAČENÍ	
①	EI 30 C S200 DP3 - Koo, Trsp
②	EW 45 DP1
③	EW 30 DP1
④	C S200 DP1 - Trsp
⑤	EI 30 C S200 DP1 - Koo, Trsp
⑥	EI 30 C S200 DP3 - Trsp
⑦	EW 30 DP3
⑧	EI 30 C S200 DP3

C (1 až 5)	Samozavírač uzávěru
S 200	Kouřotěsnost uzávěru
Trsp	transparentní plochou (o velikosti alespoň 0,06 m2)
Koo	Koordinací uzavření křídla
Pan	Panikové kování

NÁZEV STAVBY: <b>Obnova prvků požární bezpečnosti stavby</b> LDN při nemocnici Chittfussioho 1a, Praha 6, k. ú. Bubeneč	ČÁST DOKUMENTACE <b>Požárně bezpečnostní řešení stavby</b>	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  	PROJEKTANT ČÁSTI: <b>Ing. P. Filip</b>	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTOR: <b>Městská část Praha 6,</b> <b>odbor soc. věcí zastoupený SNEO a.s.</b> <b>Čs. armády 601/23, Praha 6</b>	MĚŘÍTKO VÝKRESU: <b>1 : 130</b>
	NÁZEV VÝKRESU: <b>PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ</b>		KONTROLOVAL: <b>Ing. M. Pospíchal</b>		DATUM-ZMĚNA: <b>6/2020-201005</b>

