



TOPNÉ OKRUHY - NASTAVENÍ REGULAČNÍCH ARMATUR

Větev	STOUPAČKA (OKRUH)	M max kg/h	Typ	DN	NpVv	kvs m ³ /h	dPZad Pa	
V3	CHODBY	949,71	STAD	25	2,50	8,70	30000	ČERPADLOVÁ SKUPINA SMĚŠOVANÁ DN 32 WILO YONOS PARA 30/1-6
V13	KOUPELNY	649,76	3 C.V. BELIMO	20		4,00	28000	ČERPADLOVÁ SKUPINA SMĚŠOVANÁ DN 32 WILO YONOS PARA 30/1-6
V21	SEVER	2179,77	C.V. BELIMO	32/1		16,00	31000	ČERPADLOVÁ SKUPINA SMĚŠOVANÁ DN 32 WILO YONOS PARA 30/1-7
V30	JIH	2552,61	3 C.V. BELIMO	32/1		16,00	30000	ČERPADLOVÁ SKUPINA SMĚŠOVANÁ DN 32 WILO YONOS PARA 30/1-7
V31	TUV	3436,30	STAD	40	3,00	14,20	45000	ČERPADLOVÁ SKUPINA NESMĚŠOVANÁ DN 32 WILO STRATOS PARA 30/1-11

LEGENDA:
 ROZVODNÉ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ - OCEL
 POTRUBÍ TEPELNĚ IZOLOVÁNO
 PŘÍVODNÍ POTRUBÍ Z KOTELNY VEDENO K ANULOIDU
 POTRUBÍ OD ČERPADLOVÝCH SKUPIN VEDENO POD STROPEM 1.PP

- KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ - DN40"C160/5F" - 5 OKRUHŮ
- ANULOID - CP160 DN40
- ZÁSOBNÍK TUV - OKČ NTR 500 HP
- VESTAVNÁ EL.TOPNÁ VLOŽKA TJ 6/4" - 7,5 kW
- VESTAVNÁ TOPNÁ JEDNOTKA RDW 18 - 10 kW
- TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX REFIX DD18
- JM 200 - OCHRANA PROTI OPÁŘENÍ
- ČERPADLOVÁ SKUPINA SMĚŠOVANÁ
- ČERPADLOVÁ SKUPINA NESMĚŠOVANÁ

VYPRACOVAL	PROVOZ A SEVIS TEPLA s.r.o., Rečkova 5, Praha 3. 130 00		
MÍSTO	LDN Chitussiho 1a, Praha 6		
INVESTOR	MČ Praha 6, ČSL Armády 23, Praha 6		
STAVBA	LDN CHITUSSIHO 1A ÚPRAVY OTOPNÉ SOUSTAVY	FORMÁT	2 A4
ČÁST	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE	DATUM	12/2020
OBSAH	REKONSTRUKCE BOILEROVÉ STANICE SCHÉMA UT - STROJOVNA	STUPEŇ	.
		ZAKÁZKA	.
		MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
			UT 3