



**POZNÁMKA:**  
 PROVOZNÍ SOUSTAVA: 1+PE+N, 50Hz, 230V~, TN-C-S  
 NAPÁJENÍ KONVEKTORŮ: 2P, 50Hz, 12V~  
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE NAVRŽENA  
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A BEZPEČNÝM NAPĚTÍM.

<div>Josef OTTL projekt elektro, IČO: 70046603 ppor. Přibody 1687, 25801 Vlasim ottl.eleprojekty@gmail.cz +420 724 149 405</div>		<div>Vyracoval: Josef Ottl Kontroloval: Zoup. projektant: Ing.Filip Nehonský ČKAIT 0008398 autorizovaný inženýr pozemních staveb</div>		<div>Číslo zakázky: Stupeň dokumentace: Měřítko: Formát: Datum:</div>
Název akce:	SKLENĚNÝ PALÁC, NÁMĚSTÍ SVOBODY			
Místo stavby:	kat. úz. Bubeneč (730106), parc. č. 1039, Praha			
Investor:	Městská část Praha 6, Československé armády 23, 160 52 Praha 6			
Profese:	ELEKTRO-REVIZE			Číslo paré:
Název výkresu:	ROZVODY_VENTILÁTORŮ_TOPIDEL			Číslo výkresu: E1