



Tato přístrojová náplň je navržena jako doplněk do stávající rozvodnice "R".
Pro vestavbu je zapotřebí 2 MM (montážní moduly).

Poznámka :

Provozní soustava rozvaděče: **stávající**

Provozní soustava vývodu: **1 + NPE, 50Hz, 230V, TN-C-S**

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením od zdroje.

Josef OTTL
projekty elektro, IČO: 70046603
ppor. Příhody 1687, 25801 Vlašim
ottl.elprojekty@email.cz
+420 724 149 405

Vypracoval: Josef Otl
Kontroloval:
Zodp. projektant: Ing.Filip Nehonský
ČKAIT 0008388 autorizovaný inženýr pozemních staveb

Číslo zakázky: 006-20/Ottl
Stupeň dokumentace: DPS
Měřítko: -
Formát: 1A4
Datum: 01/2020

Název akce: SKLENĚNÝ PALÁC, NÁMĚSTÍ SVOBODY

Místo stavby: kat. úz. Bubeneč (730106), parc. č. 1039, Praha

Investor: Městská část Praha 6, Československé armády 23, 160 52 Praha 6

Profese: ELEKTRO-REVIZE

Číslo paré:

Název výkresu: STÁV._ROZVODNICE_"R"_-_DOPLNĚK

Číslo výkresu: E3