



LEGENDA

- NARUŠENÝ POVRCH PODLAHY PO ZÁKLADECH (VELIKOST ZVĚTŠENA O 50 mm PO OBVODĚ ZÁKLADU), VYROVNAT BET. MAZANINOU DO TL. 30 mm, OČISTIT, ZPENETROVAT A NATŘÍT NOVÝM EPOXIDOVÝM NÁTĚREM:
 $0,77 \times 0,95 = 0,73 \text{ m}^2$
- VYČISTIT, PŘÍPADNĚ OPRAVIT VPUSŤ – 1 kus.
- CELÝ POVRCH PODLAHY JE NUTNÉ OČISTIT, PŘÍP. LOKÁLNĚ OPRAVIT BETONOVOU MAZANINOU, ZPENETROVAT A NATŘÍT NOVÝM EPOXIDOVÝM NÁTĚREM.
- VYČISTIT VĚTRACÍ OTVOR, STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKU DEMONTOVAT A OSADIT NOVOU PROTIDEŠTOVOU ŽALUZII TWG 355 – 1 kus.
- VYČISTIT VĚTRACÍ OTVOR, STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKU DEMONTOVAT A OSADIT NOVOU PROTIDEŠTOVOU ŽALUZII TWG 315 – 1 kus.
- OSADIT PRÁH POD STÁVAJÍCÍ DVEŘE – 1 kus.

 – STAVEBNÍ ÚPRAVY

POZNÁMKA

OTVORY VZNIKLÉ PŘI DEMONTÁŽI POTRUBÍ BUDOU ZAZDĚNY A NATŘENY.

SPALINY:

KOTLE BUDOU PROPOJENY SADOU SDRUŽENÝCH ODVODŮ SPALIN PRO DVA KOTLE NA SPOLEČNÝ KOUŘOVOD. STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ TĚLESO BUDE OSAZENO NOVOU PŘETLAKOVOU KOMÍNOVOU VLOŽKOU. KOUŘOVOD BUDE NA KOMÍNOVOU VLOŽKU NAPOJEN PATNÍM KOLENEM TAK, ABY BYLO MOŽNÉ JÍMAT KONDENZÁTY V PROSTORU KOTELNY. PŘED PATNÍM KOLENEM BUDE PRO MOŽNOST KONTROLY A ČIŠTĚNÍ KOMÍNOVÉ VLOŽKY OSAZEN KONTROLNÍ OTVOR. KOUŘOVOD MUSÍ BÝT PROVEDEN VE SPÁDU 3–5° PODLE TYPU POUŽITÉHO KOMÍNOVÉHO SYSTÉMU SMĚREM KE KOTLŮM. KONDENZÁT Z KOUŘOVODU BUDE SVEDEN DO KANALIZACE.

ODVOD SPALIN BUDE NUCENÝ SPOLEČNÝ PRO OBA KOTLE. VEŠKERÉ SPALINOVÉ CESTY JSOU NAVRŽENY V TECHNOLOGII PLASTOVÉHO SPALINOVÉHO SYSTÉMU ALMEVA STARR.

AKCE/PROJECT			
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MODERNIZACE PK PRO MČ PRAHA 6			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR Veolia Energie ČR, a.s. 28. ŘÍJNA 3337/7, 702 00 OSTRAVA www.vecr.cz 		ZPRACOVATEL/DESIGNER  GREENTHERM CAD s.r.o. K PAPIRNĚ 172/26, 312 00 PLZEŇ tel.: +420 603 434 278 www.greenthermcsd.com	
MÍSTO STAVBY/LOCATION PRAHA 6 ČR		INVESTOR/DEVELOPER Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	
REVIZE/REVISION		SCHVÁLIL/APPROVED BY	
ČÍSLO	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	PODPIS/SIGNATURE
NUMBER	SCOPE OF REVISION	DATE	
			ING. SOŇA FISCHEROVÁ
			PROJEKTANT/DESIGNED BY
			KATEŘYNA RUSSO
			KONTROLOVAL/CHECKED BY
			ING. SOŇA FISCHEROVÁ
STUPEŇ PD/DESIGN STAGE DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY		OBSAH/TITLE PŮDORYS STAVEBNÍCH ÚPRAV	
VÝKONOVÁ FÁZE/TYPE OF DOCUMENTATION DSP		DATUM/DATE 12/2021	
ČÁST/PART STAVEBNÍ ČÁST		MĚŘÍTKO/SCALE 1:50	
OBJEKT/OBJECT PK STŘEŠOVICKÁ 23		FORMÁT/PAPER FORMAT A3	
ČÍSLO AKCE/PROJECT No. 21 2513		POŘ. ČÍSLO/SERIAL No. D.1.1.2.3	