




AKCE/PROJECT						<h2 style="text-align: center;">ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</h2> <h3 style="text-align: center;">MODERNIZACE PK PRO MČ PRAHA 6</h3>																				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR Veolia Energie ČR, a.s. 28. ŘÍJNA 3337/7, 702 00 OSTAVA www.vecr.cz 				ZPRACOVATEL/DESIGNER  GREENTHERM CAD s.r.o. K PAPÍRNĚ 172/26, 312 00 PLZEŇ tel.: +420 603 434 278 www.greenthermcad.com				AUTORIZACE/AUTHORIZATION																		
MÍSTO STAVBY/LOCATION PRAHA 6 ČR				INVESTOR/DEVELOPER Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostava, 702 00 Ostava																						
REVIZE/REVISION <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>ČÍSLO</th> <th>PŘEDMĚT REVIZE</th> <th>DATUM</th> </tr> <tr> <th>NUMBER</th> <th>SCOPE OF REVISION</th> <th>DATE</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>				ČÍSLO	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	NUMBER	SCOPE OF REVISION	DATE										SCHVÁLIL/APPROVED BY Bc. ALEŠ MONHART				PODPIS/SIGNATURE 			
ČÍSLO	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM																								
NUMBER	SCOPE OF REVISION	DATE																								
				PROJEKTANT/DESIGNED BY Bc. ALEŠ MONHART				PODPIS/SIGNATURE 																		
				KONTROLOVAL/CHECKED BY Bc. ALEŠ MONHART				PODPIS/SIGNATURE 																		
STUPĚN PD/DESIGN STAGE DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY				OBSAH/TITLE TECHNICKÁ ZPRÁVA																						
VYKONOVÁ FÁZE/TYPE OF DOCUMENTATION DSP																										
ČÁST/PART ELEKTROINSTALACE A MAR				DATUM/DATE 12/2021		MĚŘÍTKO/SCALE -		FORMÁT/PAPER FORMAT A4		PARE/COPY																
OBJEKT/OBJECT PK STŘEŠOVICKÁ 23				ČÍSLO AKCE/PROJECT No. 21 2513		ARCH. ČÍSLO/DRAWING No. 21 2513		POŘ. ČÍSLO/SERIAL No. D.1.4.2.1.1																		

OBSAH

<u>1</u>	<u>ÚVOD</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>STÁVAJÍCÍ STAV</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>NOVÝ STAV</u>	<u>3</u>
<u>4</u>	<u>TECHNICKÁ DATA</u>	<u>3</u>
<u>5</u>	<u>POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PŘI PRÁCI</u>	<u>4</u>
5.1	VŠEOBECNÁ ČÁST	4
5.2	SEZNAM PŘEDPISŮ	4
5.3	OCHRANA A BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	4
5.4	POŽADAVKY NA KVALIFIKACI PRACOVNÍKŮ	5
5.5	POVINNOSTI OBSLUHY	6
5.6	OBSLUHA NESMÍ	6
5.7	VŠEOBECNĚ ZAKÁZANÉ ČINNOSTI	6
<u>6</u>	<u>ELEKTRO A MAR</u>	<u>6</u>
6.1	MAR ROZVÁDĚČ	6
6.1.1	KABELOVÉ ROZVODY	7
6.2	REGULACE	7
6.2.1	MAR	7
6.2.2	OKRUH UT	8
6.2.3	OKRUH TV	8
6.2.4	PLYN	9
6.2.5	VĚTRÁNÍ KOTELNY	9
6.3	PORUCHOVÉ STAVY	9

1 Úvod

Projektová dokumentace řeší modernizaci stávající plynové kotelny v suterénu bytového domu na adrese Střešovická 23, která vytápí tento dům. Modernizace je navržena z důvodu dožití stávající technologie plynové kotelny. Během modernizace bude demontována stávající technologie kotelny v rozsahu – kotel, kouřovod v kotelně, oběhová čerpadla ÚT a TV, expanzní nádoba, rozvaděč elektro, potrubní rozvody ÚT.

2 Stávající stav

V kotelně je umístěn stacionární teplovodní kotel Hydrotherm HEM 60L o výkonu 60 kW. Provoz kotle je řízen kotlovou regulací. Odkouření je řešeno kouřovodem a dále do komína. Provoz kotle je automatický, s regulací výkonu a maximální provozní teplotou 80°C. Maximální provozní přetlak topného systému je limitován na 4 bary. Změny objemu při změnách teploty zajišťuje expanzní automat Olymp. TV vyrábí zásobníkový ohřívač De Dietrich o objemu 300 l. Přívod vzduchu je nucený, odvod přirozený.

3 Nový stav

Projektová dokumentace řeší elektrickou instalaci nové technologie z důvodu dožití stávající technologie. Podrobnější popis je popsán níže v technické správě, kde bude kotelna nově plně automatizována pro bezobslužný provoz.

4 Technická data

Napájecí soustava: 3+N+PE 400V AC 50Hz, TN-S (C)

- zajištění dodávky el. energie dle ČSN 34 1610-III. kat.
- v budově musí být provedeno ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3: 2012

Ovládací napětí: 230V, 24V AC

Jmenovitý proud stanice: $I_n=9A$

Zkratová odolnost hl.vypínače jističe: 10KA

Jmenovitý proud jištění (hl.vypínač): 20A char. C

Instalovaný výkon: 5kW

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed3.: 2018

Základní automatickým odpojením od zdroje
Doplňková ochrana doplňujícím pospojováním

Potrubí UT bude nutno připojit k ochrannému pospojování dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3: 2012 (pokud je kovové)
Krytí rozváděč IP40, uvnitř rozvaděče IP20, stanice IP40

Vnější vlivy, prostory a prostředí dle ČSN 33 2000-3 a 5-51 ed. 3:2010

Stanice je určena pro prostory normální:

AA5, ostatní A*1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

5 Požadavky na bezpečnost při práci

5.1 Všeobecná část

Při návrhu zařízení vycházel vždy projektant ze všeobecných zásad uplatňování bezpečnosti, hygieny a kultury práce, což vyplývá ze Zákoníku práce (zákon č. 262/2006) Dále se řídil povinnostmi projektanta při vytváření životního prostředí. (zák.183/2006 ve znění pozdějších novel)

5.2 Seznam předpisů

a) Všeobecné předpisy

- zákon č.174/1968 o státním odborném dozoru nad bezp. práce (ve znění pozdějších novel)
- zákon č.309/2006 *Zákon* o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- nařízení vlády č.591/2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
- nařízení vlády č.495/2001 o ochranných pomůckách
- nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

b) Zdravotní a hygienické předpisy

- předpisy, které neurčují bezpečnost při vlastní práci, ale zabezpečují spíš základní zdravotní a hygienické podmínky pro pracující na stavbě

5.3 Ochrana a bezpečnost zdraví při práci

Základní ochrana elektrického zařízení před vznikem nebezpečného napětí je provedena samočinným odpojením od zdroje a zvýšená ochrana elektrického zařízení v objektu doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3: 2018.

Krytí elektrických předmětů, těsnost instalace, volba vedení odpovídá danému prostředí a podkladům včetně stupně kvalifikace osob pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních.

Bezpečnostní vypínání elektrického zařízení jako celku, je v rozvaděčích označeno nápisem HLAVNÍ VYPÍNAČ. Umístění rozvaděčů je provedeno tak, aby před rozvaděči byla ulička dle ČSN 33 3220 a ČSN 33 3210 čl. 5 -0,8m.

Ochrana elektrického vedení před mechanickým poškozením je provedena polohou, kde nelze zajistit bezpečnou ochranu jsou navrženy ocelové zákryty a trubky do výše 1,5m. Prostupy vedení stěnou, stropem, podlahou do prostorů s jiným prostředím jsou utěsněny.

Ochrana vedení před přetížením a zkratem je pojistkami a jističi dle ČSN 33 2000-4-473.

Barevné označení vodičů odpovídá ČSN EN 60445 ed. 4: 2011 a ČSN 33 01 66 ed.2: 2002.

Obsluhu elektrického zařízení (zapínání, vypínání), mohou provádět pracovníci poučení. Údržbu a opravy elektrického zařízení mohou provádět jen pracovníci znalí, nebo pracovníci pro samostatnou činnost dle vyhlášky ČÚB a ČÚB č. 50/1978.

V pravidelných lhůtách je nutno provádět revize elektrického zařízení dle ČSN 33 15 00. Práce na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN EN 50110-1 ed. 2: 2005.

Před uvedením elektrických rozvodů do provozu je nutno provést výchozí revizi el. zařízení dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6: 2007 a vypracovat revizní zprávu. Všechny práce je nutno provést dle platných předpisů a ČSN 33 2000-1 ed. 2: 2009.

5.4 Požadavky na kvalifikaci pracovníků

Odborná a zdravotní způsobilost pro obsluhu a montáž

Pracovníci musí být:

- starší 18 let
- zdravotně způsobilý
- prokazatelně seznámen s ČSN 13 0108
- prokazatelně seznámen s obsluhou zabezpečovacího zařízení otopných soustav a zařízení kompaktní stanice dle ČSN 06 0830 a návodu na obsluhu systému měření a regulace

Práce smějí vykonávat jen pracovníci, kteří jsou pro tyto práce vyučeni nebo zaškoleni a jejichž kvalifikace odpovídá kvalifikační charakteristice příslušné třídy, ve které je prováděna práce zařazena.

Pracovníci musí být vybaveni pracovními pomůckami a ochrannými prostředky dle příslušných předpisů. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat tyto bezpečnostní předpisy. Pracovníci pověřeni řízením a dozorem se musí před začátkem práce přesvědčit, zda jsou ustanovení všech předpisů dodržena a zda je řádně připravena a zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Pro obsluhu el. zařízení se požaduje kvalifikace dle §4 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. - pracovníci poučení.

Pro montážní činnost se požaduje kvalifikace dle §5 ÷ §8 - pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací - dle příslušného ustanovení vyhlášky.

5.5 Povinnosti obsluhy

- dodržovat zásady bezpečnosti práce. viz. Požadavky na bezpečnost při práci kap.4
- seznámit se se zařízením
- sledovat provoz v rámci občasné obsluhy a kontrolovat parametry na příslušných měřicích přístrojích, v případě poruchy kontaktovat výrobce
- provádět včas potřebné regulační zásahy ručně ovládanými armaturami při selhání automatické regulace
- zúčastnit se pokud možno revizí a kontrol vyhrazených zařízení, aby sám znal jejich stav
- při nevolnosti nebo jiné překážce ohlásit neschopnost další obsluhy provozovateli, odpovědnému technikovi
- zajistit, aby při údržbě technologie nedošlo k poškození zařízení MaR a to obzvláště v případě přezkoušení pojistných ventilů nadlehčením, tlakoměrů nulováním a čištění filtrů, kdy je pravděpodobnost úniku média (vody, páry) vyšší, tzn. před zahájením údržby obsluha odpojí část předávací stanice, na které se údržba provádí, od napájení elektrickou energií.

5.6 Obsluha nesmí

- provádět takové činnosti, které jsou v rozporu s předpisy o bezpečnosti práce
- dotýkat se jiných než jemu určených částí zařízení
- zasahovat do zapojení ani jinak manipulovat se zařízením
- provádět opravy

5.7 Všeobecně zakázané činnosti

- vstupovat do zaplavených prostor, pokud není vypnut přívod elektrické energie do tohoto prostoru.
- dotýkat se mokrých elektrických zařízení, pokud není vypnut přívod elektrické energie

6 Elektro a MaR

Stávající rozvaděč MaR a elektro bude demontován. Silové rozvody (osvětlení a zásuvky) budou ponechány stávající.

6.1 MaR rozváděč

Rozváděč bude stavebnicového provedení, které umožňuje doplnění výbavy rozvaděče pomocí originálního příslušenství (moduly, lišty, svorkovnice apod.)

Pro umožnění doplnění o další prvky bude rozvaděč velikostně navržen s rezervou min. 20%.

- Dveře rozvaděče bude vybaven pouzdem pro dokumentaci, kde bude umístěn seznam vypínacích a jisticích prvků a k nim přiřazeny názvy jednotlivých okruhů.
- Zabudované přístroje, musí být označeny trvanlivým popisem – nejlépe gravírovanými štítky, který vystihuje jejich funkci a musí být v souladu s popisem uvedeným v dokumentaci.

- Krytí rozvaděčů musí odpovídat základním charakteristikám určeným dle normy 33 2000-3, minimálně však musí být IP 54 / IP 20. Tomuto musí rovněž odpovídat i použitá protikorozní ochrana rozvaděčů.
- Značení rozvaděčů – název rozvaděče, značení okruhů elektro a MaR bude provedeno dle ČSN
- Ve dveřích rozvaděče budou instalovány paketové ovladače pro možnost přepnutí jednotlivých technologií kotelny do Auto-O-Ručně zapnuto.
- Umístění přístrojů – přístroje budou namontovány v řadách
- Uchycení přístrojů – použité přístroje v rozvaděči musí být uchyceny na lištu DIN TS.
- Značení vodičů – v rozvaděcích a ovládacích skříňkách musí být provedeno cílovým značením.
- Popisky na vodiče budou provedeny formou popisovacích bužírek, které budou strojově popsány trvanlivým popisem.
- Zakončení slaněných vodičů bude provedeno lisovacími koncovkami, popřípadě letováním.

Rozváděč bude velikosti 1800x600x250 s vývody na horní části. Umístění rozváděče bude vpravo u vstupních dveří do kotelny. Přívod pro nový rozváděč bude napojen z el rozváděče umístěném na chodbě kabelem CYKY-J 5x4 dle projektu.

6.1.1 Kabelové rozvody

Bude se jednat o zcela novou technologii, kde budou nově taženy kabelové rozvody.

Pro rozvody budou použity PVC kabely: CYKY pro přívod

YY-OB, YY-JB, J-Y(ST)Y pro měřicí okruhy

YY-JB, YY-OB pro čerpadla

Tyto kabely budou uloženy v kanálech, roštích nebo v instalačních trubkách. Kabely do výšky 1,5m budou chráněny chráničkami. Kovové rošty budou po spojeny.

V prostoru kotelny bude provedeno doplňující pospojování všech kovových částí současně přístupných dotyku v okolí zařízení dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (nejmenší dovolený průřez je Cu 4 mm²), u přírubových spoju bude pospojování provedeno pomocí vějířových podložek.

6.2 Regulace

6.2.1 MaR

Provoz kotelny bude plně automatizován – bezobslužný provoz s občasným dozorem.

Technologie kotelny bude řízena volně programovatelným regulátorem. Regulátor bude instalován do rozvaděče MaR s výstupními relé, jistíci a spínacími prvky silnoproudého

napájení. Do ŘS budou zavedeny čidla a kontakty řídicích povelů a zpětných poruchových a jiných hlášení. Výstupy automatu budou přednostně realizovány přímým napojením akčních členů. Regulátor bude mít archivaci dat po dobu min. 30 dnů. Regulátor bude umožňovat načítání dat z měřičů tepla pomocí M-Bus protokolu a vodoměrů pomocí impulzního nebo M-Bus výstupu. Kotle budou zapínány kaskádně na základě teploty společné náběhové vody. Požadavek na výkon plynových kotlů bude vypočítán řídicím systémem.

6.2.2 Okruh UT

Směšovací větev bude regulována ekvitermně v závislosti na venkovní teplotě s možností nastavení topné křivky, respektive korekce výstupní teploty uživatelem. Venkovní stávající čidlo bude umístěno na severní straně budovy. Skutečná teplota náběhové vody bude snímána jímkovým snímačem teploty umístěným na potrubí za oběhovým čerpadlem. Regulačním prvkem bude třicestný ventil ovládaný servopohonem. Teplota topné vody bude regulována pro topná tělesa.

Žádané hodnoty budou možné zadávat z klávesnice jednotky HMI anebo z dispečerského pracoviště.

- Časový program pro provoz ÚT – normál/útlum.
- Ovládání čerpadla dle požadavku na teplo.
- Týdenní zapnutí čerpadla a otevření ventilu v letním období.
- Automatické přepnutí LÉTO/ZIMA podle průměrné venkovní teploty (cca 15°C)

Ovladač čerpadla RUČ. – 0 – AUT. pro servisní účely. Bude na dveřích rozvaděče.

6.2.3 Okruh TV

6.2.3.1 Režim regulace TV

Teplota TV se bude regulovat na konstantní hodnotu. Výběr žádané teploty bude možné ve dvou režimech:

- Ruční režim
- Automatický (časový) režim

V automatickém režimu se bude regulovat teplota podle časového plánu, v ručním režimu bude možné zvolit trvale jednu žádanou teplotu.

Žádanou teplotu lze zvolit z následujících možností:

- Vypnuto – okruh TV je odstaven, teplá voda se nepřipravuje
- Útlum – teplá voda se připravuje na nižší teplotu
- Komfort – teplá voda se připravuje na vyšší teplotu

Dále bude možno zadat termickou dezinfekci rozvodů, při které budou usmrceny bakterie v celém systému. Po zadání tohoto režimu se začne regulovat výstupní teplota na 75°C. V případě, že se bude vracet teplota z cirkulace 65°C následně bude trvat tento proces ještě 30 minut. Pokud nelze dosáhnout teploty cirkulace na 65°C může se legionella vypnout ještě před ukončením celého procesu.

6.2.3.2 Řízení čerpadel TV

Bude-li požadavek na ohřev TV (Komfort / Útlum), budou spuštěna čerpadla. Po skončení požadavku na ohřev TV zůstávají čerpadla ještě běžet po nastavený čas (doběh čerpadla). Po tuto dobu bude zůstat aktivní požadavek na žádanou teplotu TV. Přenesený požadavek na teplotu topné vody bude však ukončen. Cirkulační čerpadla budou řízena na požadovanou teplotu. Žádaná hodnota bude nastavena 45°C. Hodnotu bude možné přes servisní heslo nastavit pomocí HMI.

6.2.3.3 Řízení čerpadel Legionelly

Je-li požadavek na ohřev Legionelly, jsou spuštěna čerpadla. Po skončení požadavku na ohřev legionelly zůstávají čerpadla ještě běžet po nastavený čas (doběh čerpadla).

Po tuto dobu zůstává aktivní požadavek na žádanou teplotu TUV. Přenesený požadavek na teplotu topné vody je však ukončen.

Žádaná hodnota legionelní vody se mění s průtokem studené vody. Hodnotu je možné přes servisní heslo nastavit pomocí HMI.

6.2.4 Plyn

Před vstupem do kotelny bude do plynového potrubí vsazen elektromagnetický uzavírací plynový ventil (BAP), který bude zapojen do havarijního bezpečnostního systému MaR rozváděče.

Pro odvětrání plynu bude využito stávající potrubí vyvedené na vnější fasádu budovy. V kotelně bude instalovaná trvalá indikace úniku plynu. Na chodbě, kde bude umístěn plynový ventil bude také umístěno čidlo indikace plynu. Bude dvoustupňová - 1. stupeň bude opticky a akusticky signalizován v prostoru kotelny (v rozváděči MaR zahrnuto pouze jako rezerva pro možné dopojení). Při dosažení 2. stupně budou kotle odstaveny z provozu. Opětovné uvedení do provozu bude možné pouze na přímý zásah obsluhy.

6.2.5 Větrání kotelny

Větrání kotelny nebude aktivního typu. V MaR rozváděči bude pro aktivní odvětrání při úniku plynu počítáno jako možná rezerva do budoucna.

6.3 Poruchové stavy

Sledované poruchové stavy se budou dělit na tzv. měkké a tvrdé. Všechny poruchové stavy (měkké a tvrdé) se budou přenášet na dispečink Veolia energie ČR a.s pomocí Alfaboxu. Při výskytu měkké poruchy se rozsvítí světelná signalizace poruchy. Kotelna zůstává v provozu, poruchy se vypisují na displej ŘS a budou uloženy do tzv. provozního deníku. Při výskytu tvrdé poruchy je kotelna odstavena z provozu blokováním provozu kotlů řídicím systémem. Aktivuje se světelná signalizace poruchy, vypisuje se na displej ŘS. Ostatní odezvy na poruchové stavy popsány u jednotlivých poruch.

Měkké poruchy:

- souhrnná porucha kotle 1...2
- výskyt plynu 1. stupeň koncentrace v kotelně

Tvrdé poruchy:

- STOP tlačítko – odstavena kotelna, uzavřen ventil plynu nezávisle na řídicím systému
- výskyt plynu 2. stupeň koncentrace v kotelně – odstavena kotelna, uzavřen ventil plynu nezávisle na řídicím systému – zapnuto VZT
- dlouhodobé dopouštění
- přehřátí prostoru kotelny nad 45°C
- přehřátí topné vody na výstupu z kotlů 85°C
- přehřátí TV nad 65°C
- zaplavení kotelny – blokování oběhového čerpadla
- síť 230 – výpadek – kotelna odstavena z provozu, signalizace na call centrum Provozovatele ze zálohovaného zdroje – Zálohovaný zdroj zajistí a dodá Zhotovitel.
- minimální havarijní tlak v systému ÚT – blokování oběhového čerpadla
- maximální havarijní tlak v systému ÚT – blokování oběhového čerpadla