



HZSAX00GO7FN



## Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Hl.m. Praha



Č. j.: HSAA- 8718-3/2021  
Datum: 19. 8. 2021  
Vyřizuje: mjr. Ing. Jiří Štolba  
Tel.: 950 852 504/509  
E-mail: jiri.stolba@hzspraaha.cz  
Počet stran: 3  
Počet příloh: 0

Adresát:  
Ing. Arch. Pavel Hnilička  
Architects + Planners, s. r. o.  
Cukrovarnická 739/46  
162 00 Praha 6

### KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

**Název stavby:** Tenisový klub Na Ořechovce

**Místo stavby:** Na Ořechovce, Střešovice, Praha  
k. ú.: Střešovice, parc. č. 1321, 1322, 1323/1, 1323/2, 2119/1

**Stavebník:** Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Bubeneč, Praha 6 160 00

**Předložená dokumentace:**

dokumentace pro vydání společného povolení

vypracoval: Ing. Arch. Pavel Hnilička

datum: 07.2021

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy (dále jen „HZS hl. m. Prahy“) obdržel dne 21. 7. 2021 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k ní vydává následující koordinované závazné stanovisko dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

#### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

HZS hl. m. Prahy jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., **souhlasné závazné stanovisko s podmínkou.**

**Podmínky:**

Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude prokázáno, že obvodové sendvičové stěny jsou konstrukcí zcela požárně uzavřenou.

**Odůvodnění:**

HZS hl. m. Prahy vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:  
název: *Tenisový klub Na Ořechovce*  
vypracoval: *Eliška Příhodová, ČKAIT 0102352*  
datum: *08.2021*

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS hl. m. Prahy k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje, mimo uvedenou podmínku, obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou mimo uvedenou podmínku splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

**Odůvodnění podmínky:**

Obvodová sendvičová stěna musí vyhovovat požadavkům ČSN 73 0810, čl. 5.4.3 a ČSN 73 0802, čl. 8.4, na konstrukci zcela požárně uzavřené plochy.

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva**

HZS hl. m. Prahy jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci Tenisový klub Na Ořechovce a k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

**Odůvodnění:**

HZS hl. m. Prahy vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace pro Tenisový klub Na Ořechovce, technická zpráva.
- Nařízení č. 10/2016 Sb., hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) § 39 odst. 1. písm. c) a § 43 odst. 1. Je splněn požadavek na ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí z pohledu § 2 písm. e) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

## **Závěr**

HZS hl. m. Prahy na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

**SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKOU.**

Otisk úředního razítka

mjr. Ing. Jiří Štolba  
vedoucí oddělení prevence ODP2 HZS hl. m. Prahy  
vrchní komisař

*podepsáno elektronicky*