



íslo jednací ZADOST202108537  
Vy izuje PVK Bc. Pavel Kachník  
pavel.kachnik@pvk.cz  
221 501 121  
útvár technicko-provozní innosti  
Dykova 3, Praha 10, 101 00  
Datum 30.06.2021

**Pavel Hnili ka Architects+Planners, s.r.o.**  
**Cukrovarnická 739/46**  
**162 00 Praha**

## **Vyjád ení k žádosti o innosti na stávající p ípojkce**

Up esn ní žádosti: - **Zrušení stávající nemovitosti (demolice)**  
- **Rušení odb rného místa nebo m ícího místa**

Název projektu: **Demolice tenisového klubu**

Žadatel: **Pavel Hnili ka Architects+Planners, s.r.o., Cukrovarnická 739/46, 162 00 Praha**  
Stavebník: **M stská ást Praha 6, s. armády 601/23, Bubene , 162 00 Praha 6**

**Stavebník p edložil spole nostem Pražská vodohospodá ská spole nost a.s. (dále jen PVS) a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen PVK) žádost o vyjád ení k projektové dokumentaci.**

obec:	Praha	katastrální území:	St ešovice	íslo katastrální:	neuvedeno
ást obce:	St ešovice	ulice:	Na O echovce	. pop./orient.:	28/33aa . ev.

**Eviden ní íslo odb rného místa: 300043513**

**Vyjád ení k rušení odb rného místa nebo m ícího místa**

**Spole nosti PVS a PVK souhlasí s p edloženou projektovou dokumentací v p ípad , že budou spln ny následující podmínky:**

1. Za projektovou dokumentaci odpovídá projektant. PVS a PVK upozor ují, že je nezbytné dodržet požadavky plynoucí z M stských standard vodovod a kanalizací na území hl. m. Prahy v platném zn ní ([www.pvs.cz](http://www.pvs.cz)) a Technických požadavk spole nosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v platném zn ní ([www.pvk.cz](http://www.pvk.cz)).
2. Veškeré zm ny ve schválené projektové dokumentaci, které se týkají materiálu, dimenze, umíst ní, uložení nebo zp sobu provedení vodovod a kanalizací nebo na n mohou mít vliv, musí být op tovn p edloženy k posouzení PVS a PVK. Výše uvedené se týká i zm n bilan ního návrhu projektu.
3. **Pro vy ízení Vašeho požadavku kontaktujte PVK na e-mailu [pripojky.provoz3@pvk.cz](mailto:pripojky.provoz3@pvk.cz). V e-mailu zašlete kontaktní údaje stavebníka (telefonní kontakt) a toto vyjád ení. Následn Vám bude zaslán e-mail s kontaktem na p íslušného zam stnance PVK.**

### **Obecné podmínky spole ností PVS a PVK:**

4. V ochranném pásmu vodovod nebo kanalizací a v blízkosti stávajících ástí vodovodních nebo kanaliza ních p ípojek, uložených v pozemcích, které tvo í ve ejné prostranství, PVS a PVK požadují provád t výkopové práce ru n . V p ípad poškození stavebník odpovídá vlastníkovi za zp sobené škody.
5. Vodovody a kanalizace musí být v p ípad jejich odkrytí zabezpe eny proti poklesu a jejich vybo ení.
6. Stavebník bude odpovídat za veškeré škody, které vzniknou p ípadn dalším subjekt m (fyzickým i právnickým osobám) v d sledku poškození vodovodu nebo kanalizace.
7. Napojení vodovod , kanalizací nebo p ípojek na stávající za ízení ve správ PVS a provozování PVK jsou oprávn ní provád t pouze zam stnanci PVK. Obdobn musí být postupováno i v p ípad odpojení od stávajícího za ízení. Veškeré práce budou provedeny na základ objednávky a na náklady stavebníka.
8. Vodovodní a kanaliza ní p ípojky musí být odstran ny (rušeny) v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), v platném zn ní.

strana 1/3 - ZADOST202108537



Vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky je podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změnách některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci. Vlastník přípojky musí projednat odstranění přípojky s příslušným stavebním úřadem a obdržet rozhodnutí o odstranění stavby nebo jiné vyjádření stavebního úřadu, že souhlasí s odstraněním stávajících přípojek.

PVK jako provozovatel provede fyzické odpojení přípojky od vodovodu (včetně odebrání vodoměru a zrušení odběrného místa) nebo kanalizace na základě objednávky a na náklady stavebníka. Požadavek na odpojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky je nutné oznámit příslušnému provozu PVK min. 5 pracovních dnů před požadovaným termínem realizace. Při odpojení vodovodní přípojky, které si vyžádá přerušení nebo omezení dodávky vody ve vodovodu (plánovaná výluka), musí být projednáno min. 30 pracovních dnů před požadovaným termínem odpojení.

Stavebník musí s povolením o odstranění stavby zabezpečit i výkopové povolení (DIR) a zafoukání, zaslepení i vytěžení přípojek na své náklady.

9. Jakékoliv manipulace s vodoměrem mohou provádět pouze zaměstnanci PVK.
10. Navrhované objekty (včetně stavení a skládky materiálu) a výsadba stromů musí být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně jejich přílohek.  
Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změnách některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stávajících potrubí nebo kanalizačních stok na každou stranu:
  - a) u vodovodních a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
  - b) u vodovodních a kanalizačních stok nad průměrem 500 mm, 2,5 m,
  - c) u vodovodních a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
- Dále PVS a PVK požadují u vodovodních a kanalizačních stok nad průměrem 200 mm s neovíšenou polohou rozšířit po dobu provádění stavebních prací ochranné pásmo o 1 m.
11. Pokud se v prostoru stavení nacházejí stávající vodovody a kanalizace, musí být po celou dobu výstavby umožněn přístup PVK k těmto zařízením a jejich ovládacím armaturám a poklopům za účelem provádění manipulace, údržby a oprav. V případě havárie nebo údržby těchto zařízení musí být tato zařízení přístupná nebo neprodleně zpřístupněna, a to na náklady stavebníka.
12. V ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace a v blízkosti stávajících částí vodovodních nebo kanalizačních přípojek, uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, PVS a PVK požadují provádět výkopové práce ručně. V případě poškození stavebník odpovídá vlastníkově za způsobené škody.
13. Nad vodovody a kanalizacemi ve správě PVS a provozování PVK nesmí být skladován stavební a výkopový materiál a dále musí být stavební a výkopový materiál zajištěn proti napadání nebo splavení do kanalizace. Případné náklady na vyčištění kanalizace zanesené v důsledku stavební činnosti budou uplatněny u stavebníka.
14. Stavebník bude odpovídat za veškeré škody, které vzniknou případně dalším subjektům (fyzickým i právnickým osobám) v důsledku poškození vodovodu nebo kanalizace.
15. Přerušení vody lze regulovat na vodoměrné sestavě.
16. Vodoměr musí být zabezpečen proti poškození.
17. V rámci demolice objektu nedojde k přerušení dodávky vody. Stavebník může objednat přerušení dodávky vody na hlavním úzávěru u PVK. PVK upozorní, že v případě přerušení dodávky pitné vody na dobu delší než 30 dnů, bude následně znovuzprovoznění dodávky vody na náklady stavebníka dle platného ceníku PVK.
18. Pokud stavebník vodu dodanou vodovodem z části spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství bude prokazatelně větší než 30 m<sup>3</sup> za rok, má nárok na slevu na sto ném v souladu s § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změnách některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění. Množství dodané pitné vody neodvedené do kanalizace musí být měřeno podružným fakturačním vodoměrem. Stavebník může požádat o slevu na sto ném a osazení podružného fakturačního vodoměru (vodoměr a jeho osazení je hrazeno stavebníkem) na e-mailu info@pvk.cz. Stavebník je povinen uzavřít dodatek ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod.



**Pražské vodovody  
a kanalizace**



**PRAŽSKÁ  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST a.s.**

S pozdravem  
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

**Marek Červenka**

**Ing. Julie Nováková**

**Pražské vodovody a kanalizace, a.s.**  
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971/1  
Úsek provozního ředitele  
744



**PRAŽSKÁ  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST a.s.**

ředitel divize rozvoje  
Žatecká 2/110, 110 01 Praha 1  
IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112  
Tel.: 251 170 225 -201-

Toto vyjádření je platné dva roky od data jeho vystavení a za podmínky, že je žadatelem/stavebníkem podepsáno níže uvedené estné prohlášení. Toto vyjádření zavazuje i právní nástupce stavebníka za předpokladu převzetí veškerých závazků vodního žadatele a jeho povinnosti vyžádat souhlas od PVS, e-mail: majetek@pvs.cz

**estné prohlášení žadatele/stavebníka \*)**

Prohlašuji, že stavebnímu úvodu předkládám projektovou dokumentaci ve znění, které bylo předloženo společností Pražská vodohospodářská společnost a.s. a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. k vyjádření. Současně prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. a Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

V .....

Dne .....

Jméno a podpis: .....

\*) nehodící se škrtněte