

Vaše značka.: sine
Ze dne: 11. 10. 2021
Naše č. j.: HSHMP 50145/2021
Sp. zn.: S-HSHMP 50145/2021
Vyřizuje: Dr. Gacka Slavíková
Tel.: 235 365 522
E-mail: gacka.slavikova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 31. 1. 2022

Městská část Praha 6

Čs. Armády 23
160 52 Praha 6

IČ: 000 63 703

Zastoupená
Sibre, s.r.o.
Terronská 961/67
150 00 Praha

IČ: 057 91 103

**Závazné stanovisko HSHMP k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby řízení:
„Změna užívání stávajících prostor MŠ Šmolíkova na Speciální pedagogické centrum“, Šmolíkova
864/5, objekt je umístěn na pozemku parc. č. 1739/38, k.ú. Ruzyně, 161 00 Praha 6**

Na základě žádosti stavebníka Městské části Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6, na základě plné moci ze dne 27.7.2021 zastoupený společností SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6, IČ: 271 14 112, která dále zmocnila společnost Sibre, s.r.o., Terronská 961/67, 160 00 Praha 6, IČ: 057 91 103, ze dne 16. 8.2021 a po výzvě naposledy doplněné 30.1.2022, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh projektové dokumentace pro ohlášení stavby „**Změna užívání stávajících prostor MŠ Šmolíkova na Speciální pedagogické centrum**“, Šmolíkova 864/5, v objektu umístěném na pozemku parc. č. 1739/38 k.ú. Ruzyně, 161 00 Praha 6.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy toto závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace pro ohlášení stavby „**Změna užívání stávajících prostor MŠ Šmolíkova na Speciální pedagogické centrum**“, Šmolíkova 864/5, v objektu umístěném na pozemku parc. č. 1739/38 k.ú. Ruzyně, 161 00 Praha 6, se

s o u h l a s í .

Vyslovený souhlas se váže na splnění těchto podmínek:

- 1) Před vydáním souhlasu s užíváním stavby musí být předložen
 - a) protokol o měření a komplexním vyzkoušení VZT zařízení na vyústkách, který doloží dostatečné větrání jednotlivých prostor dle jejich využití
 - b) protokol o měření umělého osvětlení na pracovištích a v místě pobytu osob, který doloží soulad s požadavky ČSN - EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů, část 1 – vnitřní pracovní prostory

Odůvodnění:

Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Radek Krýza, Sibre, s.r.o., Terronská 961/67, 160 00 Praha 6, IČ: 057 91 103 v 7/2021 bez uvedení č. zak. a č. pare.

Předmětem dokumentace jsou drobné stavební úpravy v části 1.NP objektu MŠ, které sloužilo jako denní místnost a sklad prádla a nově bude vyčleněno pro pracoviště speciálního pedagogického centra. Navržen je vstup do zádveří/čekárny, místnost WC s úklidem bez výlevky, zázemí poradny, poradna, šatna a nově bude v prostoru MŠ oddělena denní místnost se šatnou pro tři uklízečky MŠ. Tato místnost má nepřímé denní osvětlení přes pracovní centra a větrání má nucené s přívodem upraveného vzduchu a s odtahem nad střechu objektu. Větrání prostor centra je zajištěno přímé v prostorách poradny a zázemí poradny, sanitární zázemí má navrženo větrání nucené podtlakové. Přívod vzduchu je i do prostoru čekárny a šatny pro personál poradny. Poradna je napojena na přípojná místa v objektu na vodovod, kanalizaci, vytápění, rozvod TV (z výměníkové stanice v MŠ) a elektroinstalace. V řešených prostorách budou instalovány nové

radiátory ústředního vytápění s napojením na stávající rozvody. Umělé osvětlení je navrženo jako sdružené LED svítidly. Provoz centra zajistí celkem 2 pracovníci.

Úklid prodejny bude zajištěn smluvně a bude probíhat mimo provozní dobu pedagogického centra. Pro úklid bude k dispozici samostatný vývod teplé a studené vody na napouštění úklidových nádob v rámci sanitárního zázemí.

Hlučné stavební práce budou probíhat výhradně v době mimo provoz mateřské školky a ostatní práce budou probíhat tak, aby nebyly překročeny stanovené hygienické limity ve vnitřních chráněných prostorách stavby.

Podmínky jsou stanoveny v souladu s požadavky v bodě:

1a) s § 41-42 Větrání pracovišť, Nucené větrání, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

1b) s požadavky § 45 Osvětlení pracoviště, výše cit. nař. vl., resp. ČSN- EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů, část 1 – vnitřní pracovní prostory.

MUDr. Gacka Slavíková

vedoucí oddělení hygieny práce

podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem