

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

### ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZMĚNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  
(dále jen „ZZVZ“)

**ZADAVATEL:** Městská část Praha 6  
Sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6  
Zastoupený: Mgr. Ondřej Kolář, starosta  
IČO: 00063703

#### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„Tenisový klub na Ořechovce“**

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 ZZVZ (dále jen „veřejná zakázka“).

Zadavatel obdržel dne 16. 6. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v následujícím znění:

*„prosíme o odpovědi na následující otázky:*

- 1) V projektové dokumentaci ZTI je obsažena i nová vodoměrná sestava - tato sestava není součástí výkazu výměr - bude se sestava dodávat případně bude se doplňovat do výkazu výměr ?*
- 2) V projektové dokumentaci ZTI je dvojitá zpětná klapka kanalizační - tato není součástí výkazu výměr - bude se doplňovat ?*
- 3) V projektové dokumentaci ve schématu ÚT je úpravna vody pro ÚT. Ve výkazu výměr ale není uvedena, bude se doplňovat ?*
- 4) ve výkazu výměr - část ZTI - je položka 46 - navrtavací pas HAWLE uvedena 2x - máme ocenit tedy 2x nebo 1x, když v projektové dokumentaci je 1x*
- 5) ve výkazu výměr - část ZTI jsou plošky 47,48,49 - uvedena 2x, i když v projektové dokumentaci jsou jen 1x - máme tedy položky ocenit celkem 2x nebo 1x*
- 6) ve výkazu výměr - část ZTI v položce 49 je uvedeno - přechod z PE/Plast 20 - celkem 41 m - tato položka nedává smysl - buď je to potrubí plast 20 - celkem 41 m, nebo přechodka mezi PE potrubím a plast 20 - pak je to ovšem v kusech, kterých nejspíš nebude 41. “*

#### 1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Na základě výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel podává následující vysvětlení.

K dotazu č. 1)

V rámci vybudování nové vodovodní přípojky by měl být do vodoměrné šachty osazen i nový vodoměr. Položka osazení vodoměru byla doplněna do výkazu výměr, a to v rámci položky osazení vodoměrné šachty. Jedná se o PČ80.

K dotazu č. 2)

Zpětná klapka by měla být součástí dodávky části ZTI. Položka byla doplněna do výkazu výměr, jedná se o položku PČ33.

K dotazu č. 3)

Úpravna vody nebude součástí předmětu díla, proto tato položka není součástí výkazu výměr.

K dotazu č. 4)

Tato položka by měla být naceněna pouze jednou. Jedná se o jednu přípojku s jednou navrtávkou. Duplicita položky byla z výkazu výměr odstraněna.

K dotazu č. 5)

Tyto položky by měly být naceněny pouze jednou. Duplicita položek byla z výkazu výměr odstraněna.

K dotazu č. 6)

Specifikace této položky byla ve výkazu výměr upravena, jedná se o kusy.

## **2. Rozhodnutí o změně zadávací dokumentace**

Na základě výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 zadavatel mění zadávací dokumentaci, a to konkrétně přílohu č. 11 zadávací dokumentace – Soupis prací (výkaz výměr) ve smyslu výše uvedených reakcí k dotazům dodavatele. Zadavatel uveřejňuje na profilu aktualizované znění této přílohy č. 11.

## **3. Rozhodnutí o prodloužení lhůty pro podání nabídek**

S ohledem na prodloužení zadavatele s uveřejněním vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel postupem podle ust. § 98 odst. 4 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to o 1 pracovní den.

Zadavatel tedy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **19. 7. 2022, 10:00 hodin.**

V Praze dne

.....  
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát,  
zástupce zadavatele