



- spínač osvětlení jednobolový - č. 1
- spínač osvětlení sériový - č. 5
- přepínač osvětlení střídavý - č. 6
- přepínač osvětlení sériový střídavý - č. 5A
- přepínač osvětlení dvojité střídavý - č. 5B
- přepínač osvětlení křížový - č. 7
- autonomní pož. hlásič
- vývod 400 V
- vývod 230 V
- ventilátor s doběhem
- spínač do vlhka
- pohybové čidlo
- el. ohřivač TUV - el. patrona 2kW
- stmívač
- svítidlo s inverterem, 60 min.
- 3f spínač

LEGENDA:

- stropní svítidlo
- nástěnné svítidlo
- liniové svítidlo
- nástěnné svítidlo nouzové svítidlo, 60 mi.
- dvojzásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 20
- dvourámeček -zásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 44
- doplň. pospojování
- tlačítko 1/0, ovládání VZT
- rozvaděč
- zásuvka, 400 V
- sada pro nouzovou signalizaci

- vodič CYKY-J 4x10
- vodič CYKY-J 5x4
- vodič CYKY-J 2-5x1.5
- vodič CYKY-J 3x2.5
- vodič CYKY-J 5x2.5
- vodič KOAX ; UTP ; JY-(st)Y 2x2x0.8
- hlavní kabelová trasa

- PIR pohybové čidlo
- klávesnice EZS
- optokouřové čidlo
- magnetické čidlo
- siréna
- kamera
- zásuvka televize; v = cca. 60 cm
- zásuvka DATA
- domácí telefon a zvonek; v = cca. 140 cm
- reproduktor s nuceným poslechem
- ústředna pro evakuační rozhlas

± 0,000 = 325,370 m.n.m.

!!! PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYZVAT SPRÁVCE PODZEM. SÍTÍ K VYTYČENÍ POLOHY SÍTÍ A ZEMNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEM. VEDENÍ PROVÁDĚT ZA DOZORU TĚCHTO SPRÁVCŮ

Sibre

s.r.o.

název a místo stavby:

MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy

Libocká 148, 161 00 Praha 6

generální projektant:

Ing. Radek Kryža

investor:

Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6

část:

D.1.4.f - ELEKTROINSTALACE

zodp. p:

Karel Sommer

Projektant části EL:

výkres:

PŮDORYS GALERIE, PŮDA - SLABOPROUD

Karel Sommer

stupeň:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB (DPS)

datum:

měřitko:

paré:

číslo výkresu:

03/2022

1:50

LIB_DSP_D.1.4.f_102_00