



LEGENDA

- 1.1 VENKOVNÍ S-MIXSe KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
REF. VÝROBEK MMY MAP 100HT8P-E
VÝKON CHLAZENÍ 28kW
VÝKON VYTÁPĚNÍ 31.5kW
AKUSTICKÝ TLAK 57/56dB(A) v 1m
HMOTNOST 241kg
PŘÍKON 7.7kW
JISTENÍ 3x20A
NAPĚTÍ 400V
ROZMĚRY 1830x90x780mm
- 1.2 VZT KIT PO PŘIPOJENÍ VZT JEDNOTKY
REF. VÝROBEK MH-4HP DC010
VÝKON CHLAZENÍ 11 kW
VÝKON VYTÁPĚNÍ 12 kW
- 1.3 NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
REF. VÝROBEK MMK - AP 0077MH-E
VÝKON CHLAZENÍ 2.2 kW
VÝKON VYTÁPĚNÍ 2.5 kW
VZDUCHOVÝ VÝKON 270/385/480 m3/h
AKUSTICKÝ TLAK 25/33/38dB(A) v 1m
PŘÍKON 15W
NAPĚTÍ 230V
- 1.4 KAZETOVÁ 4-VÝDECHOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
REF. VÝROBEK MMU - AP 0097MH-E
VÝKON CHLAZENÍ 2.8 kW
VÝKON VYTÁPĚNÍ 3.2 kW
VZDUCHOVÝ VÝKON 378/570 m3/h
AKUSTICKÝ TLAK 29/33/38dB(A) v 1m
PŘÍKON 25W
NAPĚTÍ 230V

± 0,000 = 325.370 m.n.m.
!!! PŘED ZAHÁJENÍM ZEMLNÍCH PRACÍ NUTNO VYZVAT SPRÁVCE PODZEM. SÍTÍ K VYTYČENÍ POLOHY SÍTÍ A ZEMLNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEM. VEDENÍ PROVÁDĚT ZA DOZORU TECHNICKÝCH SPRÁVCŮ

	název a místo stavby:	
	MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba vytáhu a objektu mateřské školy	
	Libocká 14b, 161 00 Praha 6	
	Investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
	generální projektant:	
Ing. Radek Kryža		
část:		
D.1.4. b - CHLAZENÍ		
zodp. p:		
Ing. DANIEL FLORIÁN		
výkres:		
SCHEMA KLIMATIZACE		
stupeň:		
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
datum:	paré:	
	03/2022	-
číslo výkresu:		
LIB_DPS_D.1.4.b_04		