



LEGENDA MÍSTNOSTI						
OBJEKT	Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	POVRCHY A ÚPRAVY		
				PODLAHA	STĚNY	STROPY
SO.02 (A)	0.01	Chodba/Vozíky	13.9	KER.DLAŽBA - 1	KERAMICKÝ OBKLAD OLEJOVÝ NÁTĚR	OMÍTKA + MALBA
	0.02	Chodba	2.9	KER.DLAŽBA - 1	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
	0.03	Kancelář	5.0	KER.DLAŽBA - 1	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
	0.04	Kuchyně	30.4	KER.DLAŽBA - 2	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
	0.05	Chlazený sklad	6.4	KER.DLAŽBA - 2	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
	0.06	Čistá příprava zeleniny	4.7	KER.DLAŽBA - 2	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
	0.07	Sklad obalů/odpadků	10.0	KER.DLAŽBA - 2	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
	0.08	Úklid	2.4	KER.DLAŽBA - 2	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
	0.09	Strojovna VZT	16.6	KER.DLAŽBA - 2	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
	0.10	Chodba	3.3	KER.DLAŽBA - 2	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
	0.11	Hrubá příprava zeleniny	9.0	KER.DLAŽBA - 2	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
	0.12	Sklad zeleniny	2.9	KER.DLAŽBA - 2	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
	0.13	Suchý sklad	11.3	KER.DLAŽBA - 2	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
	0.14	Šatna personál	11.4	KER.DLAŽBA - 1	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
	0.15	Hygienické zázemí personál	4.0	KER.DLAŽBA - 2	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
	0.16	Sklad	4.5	KER.DLAŽBA - 1	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
	0.17	Pracovna	5.4	KER.DLAŽBA - 2	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
	0.18	Šachta - stolový výtah	0.9	EPOX. NÁTĚR - STĚRKA	-	-
SO.03 (C)	0.01	Chodba	5.4	KER.DLAŽBA - 1	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
	0.02	Šachta - osobní výtah	3.3	EPOX. NÁTĚR - STĚRKA	-	-
	0.03	Sklad	3.5	KER.DLAŽBA - 1	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
PLOCHA CELKEM			157.2			

- STV d25 IZ
TV d25 IZ
CIRK d20 IZ
- V2
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DN 50
- (H) POŽÁRNÍ HYDRANT D25 - 30m
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY 35°C
- POTRUBÍ CIRKULACE 45°C
- POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY
- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO VE ZDI A V PODLAŽE
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPr PN 16.
- POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm.
- JEDNOTLIVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍ d20.

LEGENDA

- 1 NEPŘÍMO OHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TV
REF. VÝROBEK ACV SMART LINE SL 240 E
OBJEM TV 164L
CELKOVÝ OBJEM 242L
JMENOVITÝ PRŮTOK PŘI 45°C 1560 l/hod
MAX. ABSORBOVANÝ VÝKON 55kW

± 0,000 = 325,370 m.n.m.
!!! PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYZVAT SPRÁVCE PODZEM. SÍTÍ K VYTYČENÍ POLOHY SÍTÍ A ZEMNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEM. VEDENÍ PROVÁDĚT ZA DOZORU TĚCHTO SPRÁVCŮ

Sibre s.r.o.			název a místo stavby: MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy Libocká 148, 161 00 Praha 6	
generální projektant:		investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6	
Ing. Radek Krýza		část:	D.1.4. a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
		zodp. p:	Ing. DANIEL FLORIÁN	
		výkres:	PŮDORYS 1.PP - VODOVOD - VILA	
		stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu:	
03/2022	1:75		LIB_DPS_D.1.4.a_01	