



S. r. o.  
Vrchovecká 216  
VELKÉ MEZIŘÍČÍ  
tel. 0619 / 521531

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

list: 1

listů: 5

**Objednavatel:** VÝTAHY LINE s.r.o. BLAHOSLAVOVA 14/16  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
**Stavba:** MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBOCKÁ 148 PRAHA 6  
**Výrobce výtahu:** Výtahy s.r.o. Velké Meziříčí, Vrchovecká 216

Dispoziční výkres: 4285/2006

## TECHNICKÁ DATA VÝTAHU:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Třída výtahu                 | V.   |
| Typ výtahu                   | MB 100/0,39                                    |
| Nosnost                      | 100 kg   |
| Rychlost                     | 0,39 m / s                                     |
| Dopravní zdvih               | 6,59 m   |
| Stanice/Nákladiště           | 3 / 3  |
| Systém řízení                | tlačítkové jednoduché vnější                   |
| Výt.stroj                    | MB 100/0,39 levý                               |
| El.motor                     | 1,5 kW , n=1400 ot                             |
| Šachetní dveře / uzávěrka    | jednokřídlové                                  |
| Nosné prostředky             | 2 x ocelové lano d = 6 ČSN 02 2322.41 2 x 13 m |
| Světlost klece               | 550/700/800 - K=650 kg                         |
| Užit. plocha klece           | 0,55 x 0,7= 0,385 m <sup>2</sup>               |
| Závěs klece                  | vahadlový                                      |
| Nárazníky klece              | 2 x pryž 50 / 50 / 50 mm                       |
| Strojovna výtahu             | nad horní stanicí                              |
| Šachta výtahu                | zděná šachta                                   |
| Prostředí strojovny a šachty | normální ČSN 33 2000-5-51 AA5                  |
| Připojeno na soustavu        | 3x400/230 V 50 Hz                              |
| El. instalace                | v kabelech CYKY - žlaby PVC                    |
| Hlavní vypínač               | 16A C6/3                                       |
| Rozvaděč                     | BV Brumovice                                   |

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM  
ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3, MALÝM  
NAPĚTÍM PELV ČSN 33 2000-4-41 čl. 411.1.5.

|            |               |                  |                |
|------------|---------------|------------------|----------------|
| Dne:       | Vypracoval:   | Zakázkové číslo: | Výrobní číslo: |
| 22.11.2006 | Krejska Josef | 4285             | 4285/2006      |

