


- Legenda:**
- Jímací vedení AIMgSi Ø8
 - Izolační držák
 - Jímací tyč
 - Jímací tyč v betonovém podstavci
 - Jímací tyč volně stojící
 - Napojení jímacího vedení na stávající svod
 - Držák vedení na ploché střechy
 - Připojovací svorka
 - Anténní stožár
 - Vedení od antén

Poznámka:
Použitý materiál AIMgSi
Obvodové jímací vedení bude připevněno pomocí svorek k oplechování atiky
Svody uzemněny na základový zemnič přes zkušební svorku

 Vratislavská 1580 Lihovarov 438/01 e-mail: josef.holub@hlprojekt.cz Mob: +420 721 027 892 web: www.hlprojekt.cz	Generální projektant:	Sítře s.r.o. Ing. Radek Krýža ČKAIT IP00 13276	Číslo zakázky:	2019_00011
	Vypracoval:	Jakub Kuželík	Stupeň dokumentace:	DPS
	Kontroloval:	Ing. Lukáš Lev	Měřítko:	1:50
	Zodpovědný projektant:	Ing. Karel Pánek ČKAIT 0001780 autorizovaný inženýr pozemních staveb	Formát:	841 x 420
			Datum:	03/2019
<hr/>				
Název akce:	Celková výměna střešní krytiny včetně kotvení			
<hr/>				
Místo stavby:	Nad Kajetánkou č.o. 3, č.p. 43, Patočkova č.o. 31, č.p. 1413, 160 00 Praha 6			
<hr/>				
Investor:	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.			
<hr/>				
Profese:	D.1.4.a Ochrana před bleskem			
<hr/>				
Název výkresu:	Půdorys střechy			Číslo paré: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
				Číslo výkresu: 03