




- Legenda :**
- hranice parcel (pozemků, staveb) - katastrální mapa
  - vnitřní kresba - katastrální mapa
  - situace - obrys budov
  - situace - ostatní hrany
  - XXXX/XX  
XXXX/XX  
XXXX  
----- parcelní číslo pozemku nedotčeného stavbou
  - parc. č. poz. dotčeného stavbou - výkopové (zemní) práce
  - číslo popisné (objekt / stavba)
  - strom stávající
  - keřové skupiny a nálety stávající
  - oplocení navrhované v rámci stavby MŠ Vokovická
  - objekt odstraňovaný v rámci stavby MŠ Vokovická
  - objekt navrhovaný v rámci stavby MŠ Vokovická
  - strom odstraňovaný v rámci stavby MŠ Vokovická
  - distribuční transformační stanice 22/0.4 kV - Betonbau "UF 3054" navrhovaná dTS - přeložka stávající TS 4893 PREdistribuce, a.s.
  - kolektor (PREdistribuce, a.s.)
  - stávající trasa kabelů 22 kV PREdistribuce, a.s. v kolektoru
  - stávající trasa kabelů SDk PREdistribuce, a.s. v kolektoru
  - stávající trasa OPTO PREdistribuce, a.s. v kolektoru
  - stávající kabel 22 kV PREdistribuce, a.s. (zemní trasa)
  - nový kabel 22 kV PREdistribuce, a.s. 22-AXEKVCEY 3x1x240RM/25 + OT 16/12
  - zemnicí pásek FeZn 30x4 mm / místo uzemnění
  - kabel - odpojený (zrušený) - 22 kV PREdistribuce, a.s.
  - nová přímá spojka 22 kV
  - nová obetonovaná chránička (viz. popis na situaci) - komunikace - kNN
  - nová chránička (viz. popis na situaci) - vjezdy, vstupy - kNN
  - nová chránička (viz. popis na situaci) - křížení (souběh) - kVN s IS
  - kabelový žlab (viz. popis na situaci) - křížení (souběh) - kVN s IS

D1. SO 01 - Technologie TS		D2. SO 02 - Kabelové vedení VN a NN	
Výkres : 2c. Situace 1:250 - nový stav - kabely 22 kV			
Nové kabely 22 kV pro napojení nové dTS do distribuční sítě PREdi rušené kabely 22 kV			
<div>www.avelektro.com</div> <div>AVE ELEKTRO - Jelinek s.r.o IČ: 271 47 355, DIČ: CZ27147355 Na Jezerce 1475/6, 160 00 Praha 4</div> <div>Projektant : Ing. Vladislav Kučera Na Radosti 322/17 150 21 Praha 5 - Žitná M: 723 211 664 kucera@velektro.com</div> <div>Zodp. projektant : Ing. Jiří KROUPA IČ: 493 06 812 Poděbradská 2213, 272 01 Kladno M: 602 393 602 kroupa@velektro.com</div>	<div>Investor : Městská část Praha 6 Čs. armády 601/23, 160 00, Praha 6 - Bubeneč IČ: 000 63 703 zastupující: Mgr. Ondřej Kolář - starosta</div> <div></div> <div>Stavebník : PREdistribuce, a.s. Svornost 5199/15a, 150 00 Praha 5 IČ: 273 76 516 </div>	<div>AVE ELEKTRO - Jelinek s.r.o Na Jezerce 1475/6 160 00 Praha 4 IČO: 27147355 www.avelektro.com</div> <div> Ing. Jiří Kroupa IČ: 493 06 812 Poděbradská 2213, 272 01 Kladno</div>	
Stupeň PD :		PROJEKT (DPS) PRO REALIZACI STAVBY	
Stavba : Praha 6 - Vokovice, ulice K Červenému vrchu, Vokovická Přeložka distribuční transformační stanice TS 4893 z důvodu výstavby MŠ Vokovická Výstavba nové distribuční trafostanice (dTS) TS Betonbau UF 3054 (2x630 kVA) Pokládka nových kabelů 22 kV a 1 kV pro připojení nové dTS PREdistribuce, a.s. (úprava distribuční sítě v souvislosti s výstavbou nové distribuční trafostanice) k.ú. Vokovice, parc.č.: 1281/255, 1281/257, 1281/259, 1281/260, 1281/282, 1281/351, 1281/403, 1281/404, 1340/2		Datum : 09. 2021 Měřítko : 1 : 250 Číslo stavby : 2019-02-AVE-P6-VOKOVICKA Číslo stavby PREdi - SPP : S-146587	