



Legenda :

- hranice parcel (pozemků, staveb) - katastrální mapa
- vnitřní kresba - katastrální mapa
- situace - obrys budov
- situace - ostatní hrany
- XXXX/XX
XXXX/XX
XXXX
----- parcelní číslo pozemku nedotčeného stavbou
- parc. č. poz. dotčeného stavbou - výkopové (zemní) práce
- číslo popisné (objekt / stavba)
- strom stávající
- keřové skupiny a nálety stávající
- oplocení navrhované v rámci stavby MŠ Vokovická
- objekt odstraňovaný v rámci stavby MŠ Vokovická
- objekt navrhovaný v rámci stavby MŠ Vokovická
- strom odstraňovaný v rámci stavby MŠ Vokovická
- nová SS102-OT + ER (přípojně místo MŠ Vokovická) v rámci stavby MŠ Vokovická
- distribuční transformační stanice 22/0.4 kV - Betonbau "UF 3054" navrhovaná dTS - přeložka stávající TS 4893 PREdistribuce, a.s.
- kolektor (PREdistribuce, a.s.)
- stávající trasa kabelů 22 kV PREdistribuce, a.s. v kolektoru
- stávající trasa kabelů SDK PREdistribuce, a.s. v kolektoru
- stávající trasa OPTO PREdistribuce, a.s. v kolektoru
- stávající kabel 22 kV PREdistribuce, a.s. (zemní trasa)
- stávající kabel 1 kV PREdistribuce, a.s. (zemní trasa)
- stávající SP5 PREdistribuce, a.s. (přípojková skříň) - NEdotčená
- stávající SP5 PREdistribuce, a.s. (přípojková skříň) - zrušena
- nový kabel 22 kV PREdistribuce, a.s. 22-AXEKVCEY 3x1x240RM/25 + OT 16/12
- nový kabel 1 kV PREdistribuce, a.s. 1-AYKY-J-OT 3x240+120 mm2
- zemní pásek FeZn 30x4 mm / místo uzemnění
- kabel - odpojený (zrušený) - 22 kV PREdistribuce, a.s.
- kabel - odpojený (zrušený) - 1 kV PREdistribuce, a.s.
- nová SS102-OT (přípojně místo veřejného osvětlení) návrh nutno koordinovat s přeložkou ZB-V0
- stávající dotčená SP5 PREdistribuce, a.s. (přípojková skříň) - výměna
- nová SD822-OT - obnova (výměna) stávající rozpojovací a jističí skříně
- nová přímá spojka 22 kV
- nová kabelová spojka 1 kV
- nová obetonovaná chránička (viz. popis na situaci) - komunikace - kNN
- nová chránička (viz. popis na situaci) - vjezdy, vstupy - kNN
- nová chránička (viz. popis na situaci) - křížení (souběh) - KVN / kNN s IS
- kabelový žlab (viz. popis na situaci) - křížení (souběh) - KVN / kNN s IS

D1. SO 01 - Technologie TS

D2. SO 02 - Kabelové vedení VN a NN

Výkres :

2b. Situace 1:250 - nový stav - kabely 22 kV a 1 kV

Nové kabely 22 kV a 1 kV pro napojení nové dTS do distribuční sítě PREdi nové kabelové skříně, rušené kabely 22 kV a 1 kV

<p>www.avelektro.com</p> <p>AVE</p> <p>AVE ELEKTRO - Jelinek s.r.o. IČ: 271 47 355, DIČ: CZ27147355 Na Jezerce 147/62, 160 00 Praha 6</p>		<p>Investor :</p> <p>Městská část Praha 6 Čs. armády 601/23, 160 00, Praha 6 - Bubeneč IČ: 000 63 703 zastupující: Mgr. Ondřej Kalaf - starosta</p>		<p>AVE ELEKTRO - Jelinek s.r.o. Na Jezerce 147/62 160 00 Praha 6 IČ: 27147355 www.avelektro.com</p>	
<p>Projektant: Ing. Vladislav Kučera Na Radosti 322/17 150 21 Praha 5 - Zlčín M: 723 211 664 kucera@avelektro.com</p>		<p>6</p>		<p>Ing. Jiří Kroupa IČ: 493 06 812 Poděbradská 213, 272 01 Kladno</p>	
<p>Zodp. projektant: Ing. Jiří KROUPA IČ: 493 06 812 Poděbradská 213, 272 01 Kladno M: 602 393 602 kroupa@avelektro.com</p>		<p>Stavebník :</p> <p>PREdistribuce, a.s. Svatováclavská 159/15a, 150 00 Praha 5 IČ: 273 76 516</p> <p>PREdistribuce</p>		<p>Stupeň PD :</p> <p>PROJEKT (DPS) PRO REALIZACI STAVBY</p>	
<p>Stavba : Praha 6 - Vokovice, ulice K Červenému vrchu, Vokovická</p> <p>Přeložka distribuční transformační stanice TS 4893 z důvodu výstavby MŠ Vokovická</p> <p>Výstavba nové distribuční trafostanice (dTS) TS Betonbau UF 3054 (2x30 kVA) Pokládka nových kabelů 22 kV a 1 kV pro připojení nové dTS PREdistribuce, a.s. (úprava distribuční sítě v souvislosti s výstavbou nové distribuční trafostanice)</p> <p>k.ú. Vokovice, parc.č.: 1281/255, 1281/257, 1281/259, 1281/260, 1281/282, 1281/351, 1281/403, 1281/404, 1340/2</p>				<p>Datum : 09. 2021</p> <p>Měřítko : 1 : 250</p> <p>Číslo stavby : 2019-02-AVE-P6-VOKOVICKA Číslo stavby PREdi - SPP : S-146587</p>	