

Váš dopis č. j.: 0319/P6/MS-Vokovicka
Ze dne: 2. 4. 2019
Naše č. j.: HSHMP 18633/2019
Sp. značka: S – HSHMP 18633/2019
Vyřizuje: MUDr. Klemová
Tel.: 235 365 828
E-mail: jitka.klemova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 15. 4. 2019

Vážený pan
Ing. Vladislav Kučera
AVE ELEKTRO – Jelínek s.r.o.
Na Radosti 322/17
150 21 Praha 5 – Zličín

Závazné stanovisko k projektu pro územní rozhodnutí – Přeložka distribuční transformační stanice TS 4893 z důvodu výstavby MŠ Vokovická, Praha 6 – Vokovice, K Červenému vrchu, Vokovická

Na základě žádosti stavebníka – Městská část Praha 6, IČ: 00063703, Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6, zastoupeného AVE ELEKTRO – Jelínek s.r.o., IČ: 27147355, Na Radosti 322/17, 150 21 Praha 5 – Zličín, doručené dne 3. 4. 2019, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst.2 písm.i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) předložený návrh projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu - Přeložka distribuční transformační stanice TS 4893 z důvodu výstavby MŠ Vokovická, Praha 6 – Vokovice, K Červenému vrchu, Vokovická.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy toto závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace pro územní rozhodnutí - Přeložka distribuční transformační stanice TS 4893 z důvodu výstavby MŠ Vokovická, Praha 6 – Vokovice, K Červenému vrchu, Vokovická

se s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

- 1) Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude obsahovat návrh protihlukových opatření, který doloží, že v chráněném venkovním prostoru okolní obytné a občanské zástavby nejsou z provozu trafostanice překročeny hygienické limity pro denní a noční dobu.
- 2) Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude obsahovat návrh protihlukových opatření, který doloží, že v chráněném venkovním prostoru okolní obytné a občanské zástavby není při stavební činnosti překročen hygienický limit.

O d ů v o d n ě n í :

Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Vladislav Kučera, AVE ELEKTRO – Jelínek s.r.o., IČ: 27147355, Na Radosti 322/17, 150 21 Praha 5 – Zličín, v 02/2019.

Předmětem projektu je výstavba nové distribuční transformační stanice TS Betonbau UF 3054 a pokládka nových kabelů VN 22 kV, NN 1kV do nových zemních kabelových tras, výstavba nových kabelových skříní, pokládka kabelů do stávajících zemních kabelových tras, obnova kabelových skříní. Stavební práce proběhnou v období 12 týdnů v období dubna až listopadu 2020. Stavba bude realizována uprostřed bytové zástavby s občanskou vybaveností. Vzhledem k velkému plošnému rozsahu bude realizace stavby probíhat postupně. Stavba bude koordinována s výstavbou mateřské školy ve Vokovické ulici a s demolicí stávající trafostanice TS 4893 (řešeno samostatným povolením).

Stavební práce budou prováděny na pozemcích parc. č. 1281/255, 257, 259, 260, 282, 351, 403, 404, 1340/2.

Podmínky č. 1 a č. 2 se opírají o ustanovení § 30 odst. 2 a 3 a § 34 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění: Projektová dokumentace je pro Vás připravena k vyzvednutí na zdejší pobočce.

Mgr. Robert Daniš

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem