



Fine Technology Outsource, s.r.o.
Tylova 473/27
301 00 Plzeň

AVE ELEKTRO - Jelinek s.r.o.
Na Jezerce 1475/26
14000 Praha
id 10954

č.j.: 10954 vyřizuje: Odd. dokumentace 1 tel.: 211 155 328 e-mail: site@vyjadreni.net

Věc: **Nekolizní vyjádření**

Praha 12.4.2019

Vážený pane / Vážená paní,

společnost Fine Technology Outsource, s.r.o., se sídlem Tylova 473/27, 301 00 Plzeň Vám sděluje, že:

V zakresleném prostoru stavby nedojde ke kolizi s našimi sítěmi.

S realizací stavby **Praha 6 - Vokovice, K Červenému vrchu, Přeložka TS 4893 vč. přepojení kabelů 22 kV a 1 kV** souhlasíme. Všechny změny v PD je třeba znovu projednat.

Toto vyjádření je platné pro všechny stupně projektové dokumentace a je platné 1 rok ode dne vystavení. Nedílnou součástí je příloha (zákres sítí, případně situace stavby).

Kontakt na provozovatele - tel.: +420 211 155 328, e-mail: info@finetechnology.cz



Odd. dokumentace 1
technik sítě

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví či správě subjektu uvedeného na straně 1, za který se vyjadřuje společnost Fine Technology Outsorce, s.r.o.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti TI je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo tak, aby nedošlo k poškození. Při křížení nebo souběhu činností je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany sítě společnosti Fine Technology Outsorce, s.r.o. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které vlastníkově technické infrastruktury vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Veškeré zásahy v ochranném pásmu TI je třeba předem konzultovat s jejím vlastníkem (provozovatelem).
6. Náklady spojené s ochranou, přemístěním nebo případnou opravou TI hradí stavebník v celém rozsahu.

II. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras vlastníka technické infrastruktury včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat vlastníka TI. Ochranné pásmo radiových tras je tvořeno kruhem o poloměru 25m kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) vlastníka TI je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat vlastníka TI.

III. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat své zařízení v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit technickou infrastrukturu chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat vlastníka TI.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy TI znepřístupnit (např. zabetonováním).

Žadatel:
AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Kučera Vladislav
Na Jezerce 1475/26
14000 Praha
IČO: 27147355

Evid. číslo žádosti: 2019275395
Evid. číslo subjektu: 0010127415

Fine Technology Outsource, s.r.o.
Tylova 473/27
301 00 Plzeň

Žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu:
Územní řízení k umístění stavby, změně využití území, změně stavby

Název akce:
Praha 6 - Vokovice, K Červenému vrchu, Přeložka TS 4893 vč. přepojení kabelů 22 kV a 1 kV

Výška stavby (m):
3

Doplňkové informace:
Souhlasím: Vyjádření k existenci sítě je vydáváno za úhradu. Cenu vyjádření stanovuje společnost Fine Technology Outsource, s.r.o.

Poznámka:
Výstavba nové distribuční trafostanice (dTS) TS Betonbau UF 3054 (2x630 kVA) Pokládka nových kabelů 22 kV a 1 kV pro připojení nové dTS PREdistribuce, a.s. (úprava distribuční sítě v souvislosti s výstavbou nové distribuční trafostanice)

Údaje o stavebníkovi:
Městská část Praha 6
Kolář Ondřej Mgr.
Čs. armády 601/23
16000 Praha

Přílohy (názvy souborů příloh):
C3_KooSit-250-preložka-cele-PLT.pdf, UR_B-Souh-tech-zprava.pdf

Vybraný způsob doručení vyjádření: e-mailem

Žádost vytvořena: 12.04.2019

S pozdravem

Kučera Vladislav

Telefon: | Mobil: +420732511664 | E-mail: kucera@aveelektro.com

Situace stavby / zákres sítě k vyj.c.: 10954

strana 3/5



Tato žádost byla vygenerována službou **UtilityReport**, kterou provozuje **HRDLIČKA spol. s r. o.** Více na www.mawis.eu.
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: +420 251 618 458 nebo e-mailem: info@mawis.eu.


Evid. č. žádosti: 2019275395

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Vokovice (Hlavní město Praha) 729418

Popis polygonu: katastrální území: Vokovice, pozemky parc.č.: 1281/255, 1281/257, 1281/259, 1281/260, 1281/282, 1281/351, 1281/403, 1281/404, 1340/2

Polygon 1 - Mapa širších vztahů



Podkladová data © CÚZK

Situace stavby / zakres sítí k vyj.c.: 10954

strana 4/5



Tato žádost byla vygenerována službou UtilityReport, kterou provozuje HRDLÍČKA spol. s r. o. Více na www.mawis.eu. V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: +420 251 618 458 nebo e-mailu: info@mawis.eu.


Evid. č. žádosti: 2019275395

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Vokovice (Hlavní město Praha) 729418

Popis polygonu: katastrální území: Vokovice, pozemky parc.č.: 1281/255, 1281/257, 1281/259, 1281/260, 1281/282, 1281/351, 1281/403, 1281/404, 1340/2

Polygon 1 - Detail



0 20 40 60m

Situace stavby / zakreslení k vyj.c.: 10954

strana 5/5

Podkladová data © CÚZK