

Pracoviště:

SUPTel a.s.

Areál Vimbau

Dobronická 1257

148 00 Praha 4

tel.: +420 724 196 617

e-mail: vyjadrovani@suptel.cz

AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.

Na Jezerce 1475/26

140 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

DNE / MÍSTO

Michal Veselý

24/04/2019

e-mail: vyjadrovani@suptel.cz

Vyjádření č.: 21900048

VĚC: Vyjádření k existenci inženýrských sítí k akci

„Praha 6 - Vokovice, K Červenému vrchu, Přeložka TS 4893 vč. přepojení kabelů 22 kV a 1 kV“

K Vaší předložené žádosti o vyjádření k existenci sítí pro územní řízení k akci „Praha 6 - Vokovice, K Červenému vrchu, Přeložka TS 4893 vč. přepojení kabelů 22 kV a 1 kV“, Vám sdělujeme:

Při realizaci stavby dojde ke styku s naší podzemní telekomunikační infrastrukturou. Je tedy nutné dodržet podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti PVTs, při respektování existence naší infrastruktury. Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti PVTs jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Konkrétní řešení styku s naší sítí je nutné řešit v samostatné části projektové dokumentace, ke které se společnost SUPTel a.s. opětovně vyjádří.

Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení telekomunikačních sítí (dále jen PVTs)

Vaše organizace je povinná učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození PVTs stavebními pracemi, a to zejména:

- Před zahájením zemních prací nechat vytýčit polohu PVTs přímo ve staveništi a přizvat na místo samé pracovníky společnosti SUPTel a.s.
Kontakt: Karel Urban - tel. 724 635 351, e-mail: urban@suptel.cz
- Upozornit organizaci provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.
- Upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků.
- Odkryté podzemní telekomunikační vedení zabezpečit proti poškození.
- Nad trasou PVTs dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana PVTs proti mechanickému poškození.

- f) Nad trasou PVTs dodržet zákaz skládek a dále zákaz budování zařízení, které by omezovaly budoucí přístup k PVTs.
- g) Při provádění zemních prací ztuhit zeminu pod vedením a vyzvat SUPTel a.s. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky.
Kontakt: Karel Urban - tel. 724 635 351, e-mail: urban@suptel.cz
- h) Každé poškození podzemního telekomunikačního vedení oznámit organizaci, která vydala toto vyjádření, t.j. SUPTel a.s., HOTLINE, centrální kontakt - tel.: 800 414 414, e-mail: sos@suptel.cz.
- i) Při křížení nebo souběhu s PVTs ve správě organizace SUPTel a.s. dodržovat ČSN 73 6005 v platném znění a normy související.
- j) Při provádění zemních prací postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání telekomunikačních vedení.
- k) Zabránit poškození a manipulaci pomocných zařízení PVTs (rozvaděče, označníky, lana, tyče, ochranné nebo uzemňovací soustavy).
- l) Pokud v rámci projektu či vlastních stavebních prací vyvstane nutnost přeložky PVTs, lze přeložku provést pouze na základě zpracované projektové dokumentace po odsouhlasení majitelem či správcem PVTs a za jím stanovených podmínek.
Kontakt: Ing. Miroslav Houdek, tel. 724 196 617, houdek@suptel.cz
- m) Veškeré přeložky PVTs může provést pouze SUPTel a.s.
Kontakt: Ing. Miroslav Houdek, tel. 724 196 617, houdek@suptel.cz
- n) Veškeré práce (přeložka PVTs, manipulace a zabezpečení během výstavby, vytýčení trasy PVTs apod.) jsou vyvolanou investicí a budou hrazeny stavebníkem/investorem v plné výši.
- o) Ostatní podmínky:

Tyto podmínky pro provádění zemních prací jsou nedílnou součástí vyjádření o existenci podzemních vedení. Na objednávku(y) o vytýčení sítí uveďte č.j. vyjádření SUPTel a.s.

Číslo jednací uvádějte též při všech dalších jednáních se Vaší žádostí. Pracovníkovi, který bude vytýčení provádět, jste povinni předložit toto vyjádření včetně potvrzené Vaší situace a předaných podkladů. Objednávka na vytýčení kabelových sítí musí být uplatněna zásadně písemně a pokud možno 3 týdny předem. Faktura za vytýčení včetně nákladů na dopravu bude vystavena dle platného ceníku. S ohledem na to, že správce PVTs neodpovídá za změny, ke kterým došlo bez jeho vědomí, je nutné ověřit z hlediska směrového i hloubkového uložení vedení sondami.

(Údaje o technickém stavu se poskytují jen k žádosti podle příslušných ustanovení stavebního zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).

Platnost vyjádření: 1 rok

S pozdravem



SUPTel
SUPTel a.s.
Dobronická 1257/148 00 Praha 4
DIČ: CZ26229397

Za firmu SUPTel a.s.
Michal Veselý

Příloha:

1 x podrobná situace