



Váš dopis č. j.: 0820/P6-Vokovicka/TS- 4893/OS

Ze dne: 12. 8. 2020

Naše č. j.: HSHMP 50232/2020

Sp. značka: S – HSHMP 50232/2020

Vyřizuje: MUDr. Jitka Klemová

Tel.: 235 365 828

E-mail: jitka.klemova@hygpaha.cz

V Praze dne: 3. 9. 2020

Vážený pan

Ing. Jiří Kroupa

Poděbradova 3213

272 01 Kladno

**Závazné stanovisko k odstranění stavby – Odstranění distribuční transformační stanice TS 4893
PREdistribuce, Praha 6-Vokovice – Vokovická, parc. č. 1281/180**

Na základě žádosti stavebníka – PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČO: 27376516 zastoupeného Ing. Jiřím Kroupou, Poděbradova 3213, 272 01 Kladno, IČO: 49306812, doručené dne 17. 8. 2020, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh projektové dokumentace k odstranění stavby – Odstranění distribuční transformační stanice TS 4893 PREdistribuce, Praha 6-Vokovice – Vokovická, parc. č. 1281/180.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy toto závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace k odstranění stavby – Odstranění distribuční transformační stanice TS 4893 PREdistribuce, Praha 6-Vokovice – Vokovická, parc. č. 1281/180

s e s o u h l a s í.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky:

Demoliční a stavební práce je třeba organizačně a technologicky zajišťovat tak, aby hluk ze stavební činnosti nepřekročil v chráněném venkovním prostoru staveb hygienický limit $L_{Aeq,s} = 65$ dB pro dobu 7 – 21 hodin.

O d ů v o d n ě n í :

Dokumentaci zpracoval Ing. Jiří Kroupa, Poděbradova 3213, 272 01 Kladno, v 07/2020. Předmětem projektové dokumentace je odstranění stavební a technologické části distribuční transformační stanice, které předchází výstavbě nové typové distribuční trafostanice TS Betonbau UF 3054 a pokládce nových kabelů 22 kV a 1 kV pro připojení nové trafostanice. Důvodem pro odstranění stávající trafostanice je uvolnění prostoru pro parkovací stání, která budou součástí areálu Mateřské školy Vokovická. Předmětná trafostanice je zděná se železobetonovými překlady, základové pasy a podlahy jsou z betonu. Střešní krytina je asfaltová hydroizolační lepenka. Podle výsledků stavebního průzkumu (viz bod B.2, písm. h) souhrnné technické zprávy nebyla na stavbě zaznamenána přítomnost stavebních materiálů s obsahem azbestu.

Předpokládaná doba demoličních prací jsou max. 4 týdny. Demoliční práce budou realizovány v době 7 – 19 hodin. Stavba bude demontována postupně, předpokládá se ruční demontáž kompletního vstrojení a kovových prvků na objektu a následně demolice za pomoci traktorbagru a ruční techniky. Samostatný přístavek umístěný u jižní fasády, který je součástí systému veřejného osvětlení, bude zachován.

Podmínka byla stanovena z důvodu zajištění ochrany před nadlimitním hlukem a se opírá o ustanovení § 30 odst. 2 a 3 a § 34 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Daniš
RNDr. Robert Daniš

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Příloha: projekt

