

V průběhu realizace etapy č.3 (páteře 2.polovina chodby 1.pp) se zde dočasně osadí jistič B/100A/3, nejdéle však do doby dokončení etapy č.7 (sekce 2), kdy bude tento jistič demontován. To celé proto, protože:

1/ se tím již nyní uleví na zatížení stávajícím zbylým kabelům z R-TS do RH a muselo by to být stejně provedeno nejpozději v etapě č.6, neboť viz. 2/.

2/ po odpojení posledního kabelu z R-TS do RH, v průběhu realizace etapy č.6 (sekce 5) by došlo k odpojení celé sekce 2, která musí zůstat napojena ze stávajících rozvodů (stoupačky) přes RH, do dokončení etapy č.7. Z uvedeného dočasného jističe se napojí dočasný kabel AYKY-J 4x50 mm² do rozvaděče RH, pro napojení stáv. stoupacích vedení HDV sekce 2 - odběry bytů budou i nadále měřeny ze stávajících elektroměrů ve stoupačkách.


Přístrojová náplň rozvodnice "RE 2" je navržena pro osazení do skříně, oceloplechové konstrukce pro postavení na podlahu a upevnění na stěnu, s dveřmi a krytím IP30. Vstup nepřerušného kabelu HDV 3 (PRE) horem, s pokračováním výstupem horem a dále do rozvaděče RE 3. Výstupy kabelů za elektroměry horem a dále do kabelových žlabů. Předpokládané rozměry rozvodnice: š.1230 × v.2025 × hl.250 [mm].

Provozní soustavy:

- 3 + PEN, 50Hz~, 400/230V, TN-C - rozvaděč RE
- 3 + PE + N, 50Hz~, 400/230V, TN-C-S - rekonstruované interiéry
- 1 + PE + N, 50Hz~, 230V, TN-S - ovládání

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním a proudovými chrániči.

VYPRACOVAL		Josef OTTL projekty elektro, IČO: 70046603 ppor. Příhody 1687, 25801 Vlašim ottl.elprojekty@email.cz +420 724 149 405		ZODP . PROJEKTANT		H.I.P.	
Josef Ottl				Zdeněk Pýcha		Ing. F.Nehonský	
724 149 405				724 229 242		777 102 252	
INVESTOR		Městská část Praha 6, odbor správy majetku zastoupený SNEO a.s.					
ADRESA INVESTORA		Čs. armády 601/23, Praha 6					
MÍSTO STAVBY		nám. Svobody 728/1, Praha 6		KATASTR		Bubeneč	
STAVBA							
VÝMĚNA VÝTAHŮ SKLENĚNÉHO PALÁCE							
STAVEBNÍ SOUBOR - S.3							
D1.4.5.SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA							
NÁZEV VÝKRESU						ČÍSLO VÝKRESU	
ROZVODNICE RE 2						D1.4.5-S.3 E03	
						Č. PARÉ	

		FILIP NEHONSKÝ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Randova 3205 / 2 Praha 5 - Smíchov Tel: 777 102 252	
ARCH. ČÍSLO		047-19/OTTL	
STAD. PROJ.		DPS	
DATUM		03.2021	
FORMÁT		2xA4	
MĚŘÍTKO		-	



FILIP NEHONSKÝ
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Randova 3205 / 2
Praha 5 - Smíchov
Tel: 777 102 252