



**HZSAX00D4TJG**

Naše č.j.: HSAA- 2111-4/2019

Váš dopis zn.: ze dne: .2018

Počet listů:

Přílohy:

V Praze dne: 09.04.2019

**ra15 a.s.**

**Nádražní 1272/15**

**15000 Praha 5**

Vyřizuje za PO: por. Mgr. Šárka Návrátová, tel.: 950852502 / 509, sarka.navratova@hzspraha.cz

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

**Název stavby:** Novostavba mateřské školy Vokovická

**Místo stavby:** Praha 6 - Vokovice 28, Vokovická 12a

**Stavebník:** Městská část Praha 6

**Zpracovatel PBŘ:** Ing. Jan Tománej, Čkait - 0011898, 1/2019 - revize

**Předložená dokumentace pro:** sloučené územní a stavební řízení

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy (dále jen „HZS hl. m. Prahy“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou projektovou dokumentaci předloženou dne 19.2.2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

**souhlasné závazné stanovisko s podmínkami**

dle § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky 221/2014 Sb.:

- Východy z místností č. 201, 203, a 204 na střešní terasu budou umístěny tak, aby z každého místa třídy byly 2 směry úniku dle ČSN 73 0802 čl. 9.9.4.
- Při obsazení místnosti 113b více než 12 osob, bude zatahovací stěna do haly 102 trvale otevřena.
- Nouzové osvětlení bude provedeno i v prostorách terasy.
- Nejméně 10 dní před závěrečnou kontrolní prohlídkou bude HZS hl. m. Prahy předloženo PBŘ skutečného provedení.

**Odůvodnění:**

HZS hl. m. Prahy vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení Ing. Jan Tománej, Čkait - 0011898, 1/2019 - revize

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS hl. m. Prahy k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

mjr. Ing. Jiří Štolba

vedoucí oddělení prevence ODP2

**Hasičský záchranný sbor**  
**hlavního města Prahy**  
**Sokolská 62, 121 24 Praha 2**