

Vyjádření k předložené dokumentaci a podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále THMP, a.s.)

Číslo vyjádření: 3105/19

Žadatel: ra15 a.s., Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5, Ing. D. Hřebačka
Investor: Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6
Název akce: **MŠ Vokovická, SO 15 Přeložka VO**
Stupeň PD: DUR + DSP
Zájmové území:
Adresa: Hlavní město Praha, ul. Vokovická, K Červenému vrchu
Kat. území: Vokovice, parc. č. 1281/256, 1281/257, 1281/180, 1281/260, 1281/282

Žadatel vymezil žádostí a příloženou projektovou dokumentací zájmové území.

Ve vymezeném území se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě společnosti THMP, a.s.

Na základě této žádosti vydává společnost THMP, a.s. následující vyjádření:

Dojde ke kontaktu s VO - přeložka VO

Dle předložené dokumentace bude přeložen na náklady investora stožár VO č. 610835 (stožár S 5 metal, svítidlo Sidonia Z1/50 W, kabel AYKY 4Bx16, patice) o 2 m směrem ke stožáru VO č. 610836, kabel mezi stožáry bude zkrácen na odpovídající vzdálenost a zatažen do stožáru. Mezi stožáry č. 610835 a ZM VO č. 0368 bude položen nový kabel CYKY 4J x 16 mm², zároveň s kabelem bude položen zemnicí drát FeZn průměr 10 mm. Akce musí být koordinována s přeložkou zapínacího místa.

Po vytažení stožáru bude provedena technikem VO kontrola koroze, pokud nebude vyhovovat, bude stožár nahrazen novým na náklady investora.

Z překládaného stožáru VO č. 610835 je napojen stožár 620070, který k dnešnímu dni není ve správě společnosti THMP, a.s. (vlastníkem je MČ Praha 6), předání do správy je plánováno. Z tohoto důvodu souhlasíme se zachováním napojení za použití naspojování kabelu.

V místech vjezdů a přejezdů musí být kabely uloženy do obetonované chráničky DN 110 mm s krytím 1 m s přesahem na obě strany min. 50 cm do přilehlého přidruženého prostoru. Konce chrániček musí být zapěněny. Chráničky musí být geodeticky zaměřeny.

Před zahájením prací na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink PRE 26705 5471 nebo 26705 5483. Telefonicky musí být oznámeno bezprostředně před započítím prací a po ukončení prací.

Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení v příloze, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené území, pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Technik VO: M. Sazma, mobil 778 882 812, e-mail: milan.sazma@thmp.cz

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

V Praze dne: 7. 5. 2019

Vyřizuje: M. Vařečková

Za společnost THMP, a.s.:



Dělnická 213/12 • 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 256 72 541 • DIČ: CZ 256 72 541

Ing. Věra Bursíková

ředitelka úseku Správa a obnova

Příloha: Všeobecné podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti THMP, a.s.