
ROZDĚLOVAČ Č.7
PRŮTOKY:
OKRUH Č.1–30l/h
OKRUH Č.2–37l/h
OKRUH Č.3–37l/h
ZKOMPLETIZOVANÁ SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE Č.7–PDL S PRŮTOKOMĚRY PRO 3 OKRUHY TYP POD OMÍTKU–550mm VYVAŽOVACÍ VENTIL SADA–0,5
2 UT
ROZDĚLOVAČ Č.8
PRŮTOKY:
OKRUH Č.1–32l/h
OKRUH Č.2–43l/h
OKRUH Č.3–42l/h
ROZDĚLOVAČ Č.9
PRŮTOKY:
OKRUH Č.1–25l/h–TĚLESO 20/7090
OKRUH Č.2–37l/h
OKRUH Č.3–50l/h
OKRUH Č.4–52l/h
ROZDĚLOVAČ Č.10
PRŮTOKY:
OKRUH Č.1–31l/h
OKRUH Č.2–39l/h
OKRUH Č.3–41l/h
ZKOMPLETIZOVANÁ SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE Č.8–PDL S PRŮTOKOMĚRY PRO 3 OKRUHY TYP POD OMÍTKU–550mm VYVAŽOVACÍ VENTIL SADA–1,0
ZKOMPLETIZOVANÁ SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE Č.9–PDL S PRŮTOKOMĚRY PRO 4 OKRUHY TYP POD OMÍTKU–550mm VYVAŽOVACÍ VENTIL SADA–7,0
ZKOMPLETIZOVANÁ SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE Č.10–PDL S PRŮTOKOMĚRY PRO 3 OKRUHY TYP POD OMÍTKU–550mm VYVAŽOVACÍ VENTIL SADA–0,5
3 UT
4 UT
1 UT
2.NP
1.NP
ZKOMPLETIZOVANÁ SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE Č.2–PDL S PRŮTOKOMĚRY PRO 8 OKRUHŮ TYP NA OMÍTKU–805mm VYVAŽOVACÍ VENTIL SADA–4,1
ZKOMPLETIZOVANÁ SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE Č.3–PDL S PRŮTOKOMĚRY PRO 7 OKRUHŮ TYP NA OMÍTKU–805mm VYVAŽOVACÍ VENTIL SADA–7,0
ZKOMPLETIZOVANÁ SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE Č.1–PDL S PRŮTOKOMĚRY PRO 7 OKRUHŮ TYP POD OMÍTKU–750mm VYVAŽOVACÍ VENTIL SADA–1,5
VIZ. SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZDĚLOVAČE
42x1,5i
ZKOMPLETIZOVANÁ SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE Č.6–PDL S PRŮTOKOMĚRY PRO 8 OKRUHŮ TYP NA OMÍTKU–805mm VYVAŽOVACÍ VENTIL SADA–3,1
ZKOMPLETIZOVANÁ SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE Č.5–PDL S PRŮTOKOMĚRY PRO 7 OKRUHŮ TYP POD OMÍTKU–750mm VYVAŽOVACÍ VENTIL SADA–0,5
ZKOMPLETIZOVANÁ SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE Č.4–PDL S PRŮTOKOMĚRY PRO 8 OKRUHŮ TYP NA OMÍTKU–805mm VYVAŽOVACÍ VENTIL SADA–2,9
22x1i
28x1i
15x1i
35x1,5i
18x1i
42x1,5i
15x1i
15x1i
15x1i
28x1i
ROZDĚLOVAČ Č.2
PRŮTOKY:
OKRUH Č.1–30l/h
OKRUH Č.2–93l/h
OKRUH Č.3–54l/h
OKRUH Č.4–55l/h
OKRUH Č.5–78l/h
OKRUH Č.6–65l/h
OKRUH Č.7–50l/h
OKRUH Č.8–61l/h
ROZDĚLOVAČ Č.3
PRŮTOKY:
OKRUH Č.1–47l/h
OKRUH Č.2–38l/h
OKRUH Č.3–38l/h
OKRUH Č.4–111l/h
OKRUH Č.5–54l/h
OKRUH Č.6–43l/h
OKRUH Č.7–49l/h
ROZDĚLOVAČ Č.1
PRŮTOKY:
OKRUH Č.1–100l/h
OKRUH Č.2–23l/h
OKRUH Č.3–50l/h
OKRUH Č.4–29l/h
OKRUH Č.5–41l/h
OKRUH Č.6–34l/h
OKRUH Č.7–37l/h
ROZDĚLOVAČ Č.5
PRŮTOKY:
OKRUH Č.1–37l/h
OKRUH Č.2–48l/h
OKRUH Č.3–39l/h
OKRUH Č.4–28l/h
OKRUH Č.5–41l/h
OKRUH Č.6–43l/h
OKRUH Č.7–46l/h
ROZDĚLOVAČ Č.4
PRŮTOKY:
OKRUH Č.1–29l/h
OKRUH Č.2–80l/h
OKRUH Č.3–54l/h
OKRUH Č.4–54l/h
OKRUH Č.5–77l/h
OKRUH Č.6–65l/h
OKRUH Č.7–50l/h
OKRUH Č.8–61l/h
ROZDĚLOVAČ Č.6
PRŮTOKY:
OKRUH Č.1–30l/h
OKRUH Č.2–85l/h
OKRUH Č.3–62l/h
OKRUH Č.4–62l/h
OKRUH Č.5–90l/h
OKRUH Č.6–75l/h
OKRUH Č.7–57l/h
OKRUH Č.8–70l/h
–1.12– OTOPNÁ LAVICE 700x90x180mm E–PV15, PŠ15 R 2
–1.12– OTOPNÁ LAVICE 700x90x180mm E–PV15, PŠ15 R 2
–1.01– OTOPNÁ LAVICE 1400x90x130mm E–PV15, PŠ15 R 3
–1.01– OTOPNÁ LAVICE 1400x90x130mm E–PV15, PŠ15 R 3
–1.01– OTOPNÁ LAVICE 1400x90x130mm E–PV15, PŠ15 R 3
–1.01– OTOPNÁ LAVICE 1400x90x130mm E–PV15, PŠ15 R 3
VIZ. SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZDĚLOVAČE
18x1i
–1.31– OTOPNÝ ŽEBŘÍK 1175x600mm T–VDP–R15 R 1 + EL. PATRONA 400W
–1.30– OTOPNÁ LAVICE 600x90x130mm E–PV15, PŠ15 R 1
–1.24– ODT–IV–H–HLADKÉ 20/7160 T–DRŠ–15 R 4
–1.26– ODT–IV–H–HLADKÉ 10/7040 T–DRŠ–15 R 1
–1.25– ODT–IV–H–HLADKÉ 20/7080 T–DRŠ–15 R 2
–1.21– ODT–IV–H–HLADKÉ 20/7060 T–DRŠ–15 R 1
–1.33– OTOPNÝ ŽEBŘÍK 1175x600mm T–VDP–R15 R 1 + EL. PATRONA 400W
–1.22– ODT–IV–H–HLADKÉ 10/7100 T–DRŠ–15 R 1
–1.36b– OTOPNÝ ŽEBŘÍK 1175x600mm T–VDP–R15 R 1
–1.37b– OTOPNÝ ŽEBŘÍK 1175x600mm T–VDP–R15 R 1
15x1i
1.NP

**LEGENDA TĚLES A PŘIPOJENÍ:**

ODT–IV–H–HLADKÉ–OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ S INTEGROVANOU VENTILOVOU VLOŽKOU URČENÉ PRO PROSTORY S VYSOKÝM POŽADAVKEM NA HYGIENU V HLADKÉM PROVEDENÍ
T–TERMOSTATICKÁ HLAVICE
E–TERMICKÝ POHON
VDP–R–TERMOSTATICKÝ VENTIL S DVOUBODOVÝM PŘÍPOJENÍ–ROHOVÝ
RŠ–REGULAČNÍ ROHOVÉ ŠROUBENÍ
PV, RV, AV–PŘÍMÝ, ROHOVÝ AXIÁLNÍ TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL
DRŠ–DVOJITÉ ROHOVÉ PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S INTEGROVANOU VENTILOU VLOŽKOU

**Výškový systém Bpv**
**Souřadný systém S-JTSK**

AKCE
MŠ Vokovická
Vokovická 28/12a, Praha 6, 160 00,
parc.č. 1281/256 a 1281/257, k.ú. Vokovice

**STUPEŇ**
**DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

INVESTOR
Městská část Praha 6
**IČ: 000 63 703**
**Čs. armády 601/23**
160 00 Praha 6

**GENERÁLNÍ PROJEKTANT**
**Odborné Sdružení architektů "Vokovická Project"**
**tvořené společnostmi:**

**ra15 a.s.**
**IČ: 06647642**
**Nádražní 1272/15**
150 00 Praha 5

**ATELIER SEVER s.r.o.**
**IČ: 06802125**
**Pod Královkou 1942/1**
169 00 Praha 6

**AUTOŘI**
Ing. arch. Radek Lampa
**Ing. Libor Hrdoušek**
**Ing. arch. Štěpán Matoušek**
**Ing. David Hřebačka**
Ing. arch. Dominika Klavrzová

**ČÍSLO ZAKÁZKY**
Z_0010

**VEDOUCÍ ZAKÁZKY**
**Ing. Libor Hrdoušek**

**ZÁSTUPCE**
Ing. arch. Štěpán Matoušek

DATUM
09/2021

**PARÉ ČÍSLO**

**ZMĚNA**
-

**DATUM ZMĚNY**
-

**ČÁST DOKUMENTACE**
SO01 - HLAVNÍ BUDOVA MŠ
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ

**ČÍSLO ČÁSTI**
**D.1.1.**
**D.1.1.4.a.**

**ZPRACOVATEL ČÁSTI**
PROJEKČNÍ ATELIER
PUJMANOVÉ 1755/1, ŘÍČANY
TEL/FAX: +420 212242459
GSM: +420 603461881
EMAIL: ATELIER@PROPI.CZ
URL: WWW.PROPI.CZ

**ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI**
**Ing. Petr Štěpánek**

**VÝKRES**
SCHÉMA VYTÁPĚNÍ

**MĚŘÍTKO**
-

**ČÍSLO VÝKRESU**
**D.1.1.4.a.04**

VYPRACOVAL
**Ing. Pavel Fenyko**

KONTROLOVAL
**Ing. Petr Štěpánek**