



LEGENDA ZNAČENÍ

- 100
100
- PŘÍVOD VZDUCHU (m³/h)
ODVOD VZDUCHU (m³/h)
- ← OZNAČENÍ PRO PŘÍVÁDĚNÝ VZDUCH
- OZNAČENÍ PRO ODVÁDĚNÝ VZDUCH
- ↕ OZNAČENÍ PRO PŘEPOUŠTĚNÍ VZDUCHU
- ↖ OZNAČENÍ PRO SÁNÍ VZDUCHU
- ↗ OZNAČENÍ PRO VÝFUK VZDUCHU

POZNÁMKY:

- STŘEŠNÍ VENTILÁTORY S INTEGROVANÝM ŘÍZENÍM JSOU VČETNĚ JEDNÉ PROGRAMOVACÍ KONZOLE PROSYS ECOWATT.
- JEDNÁ SE O REKONSTRUKCI, PROTO PŘÍPADNĚ ODCHYLKY OD SKUTEČNÉHO STAVU JE POTŘEBA ZOHLEDNIT PŘI REALIZACI.
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ V ŠACHTÁCH 250x250 mm BUDE PŘI REALIZACI VYČIŠTĚNO A VYDEZINFIKOVÁNO.
- V 1. ETAPĚ BUDOU SPOLU S ODTAHY Z KUCHYNÍ A SOC. ZAŘÍZENÍ REALIZOVÁNY PŘÍVODY VZDUCHU OSAZENÝM MECHANICKÝM STĚNOVÝM VENTILEM DO STĚNY MEZI BYTEM A CHODBOU. V CHODBÁCH BUDOU DO FASÁDY OSAZENY PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE A PODTLAKOVÉ Klapky PRO NASÁVÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU.
- V 2. ETAPĚ BY PŘÍPADNĚ DOŠLO K PROPOJENÍ SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU IZOLOVANÝM POTRUBÍM PŘÍMO NA FASÁDU.

RAZÍTKO :	PARÉ :
±0,000 = 320,20 m.n.m. místní výškový systém	
NÁZEV AKCE :	Rekonstrukce VZT odtahů objektu Ve Sítěšovičkách 55/1990 Praha 6, Břevnov
KLIENT : ZAST. :	MĚST ČÁST PRAHA 6 SNEO, a.s. Nad Alejí 22, 162 05 Praha 6 T: +420 235 094 034

STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ZODPOV. PROJEKTANT ČÁSTI :	S&S vzduchotechnika s.r.o. Horymírovo náměstí 1416, 153 00 Praha 16 Ing. Jaroslav Šídlo
DATUM :	11 / 2018
NÁZEV VÝKRESU :	1 : 50
ČÍSLO VÝKRESU :	109 - VZT