



LEGENDA

K ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

49 kW

- SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU 4,84 m³/h
PŘÍKON 216W + ČERPADLO 140 W

Z ZASOBENÍ PLYNEM TV 500 L SMALTOVANÝ
VÝMĚNÍK 1,9 M²

PROSTUPY POTRUBÍ STĚNU BUDOU VEDENY OCELOVOU OCHRANNOU TRUBKOU,
PŘÍKON POTRUBÍ DO MÍSTNOSTI KOTELNY TĚSNIT PROTIPŮŽÁRNÍM ELASTICKÝM TMELEM

LEGENDA POTRUBÍ:

— UT PŘÍVOD 80°C

--- UT VRÁT 60°C

PARÉ Č.	

ZODP. PROJEKTANT

ING. JOSEF POUBA

VYPRACOVAL

ING. JOSEF POUBA ING. JOSEF POUBA

KRAJ

PRAHA

DBEC

PRAHA

PROVOZOVATEL: VEDLIA ENERGIE ČR, a.s. IČD:45193410, OSTRAVA

REKONSTRUKCE OBJEKTIVÉ PLYNOVÉ KOTELNY

OBJEKTA HVĚZDA 1/2, PRAHA 6-LIBOČ

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB PŮDDRYŠ MÍSTNOSTI PRO KOTLE	MĚŘÍTKO 1:50	ČÁST DATUM ÚČEL ARCH. Č. 03/ 2023 DPS	Č. VYKRESU ZVS 02
---	-----------------	--	----------------------