

Objekt: ZŠ Vlastina,
Vlastina 500/19, Praha 6 - Liboc

Provedené práce: výměna technického zařízení budov, včetně stavebních úprav
v rozsahu zpracované projektové dokumentace

Dokladová část

	strana
1. Stavební deník – samostatná část	
2. Zpráva o výchozí revizi elektroinstalace	2 - 5
3. Zápis o prohlídce a tlakové zkoušce vnitřního vodovodu SV	6
4. Zápis o prohlídce a tlakové zkoušce vnitřního vodovodu TUV	7
5. Zápis o proplachu a desinfekci vnitřního vodovodu	8
6. Protokol o prohlídce vnitřní kanalizace	9
7. Protokol o zkoušce těsnosti rozvodů ÚT	10
8. Zpráva o revizi elektrického zařízení – MaR	11 - 14
9. Osvědčení o kvalitě a kompletnosti provedené práce – protipožární ucpávky	15 - 16
10. Zpráva o kontrole provozuschopnosti požární bezpečnostního zařízení	17 - 21
11. Prohlášení zhotovitele – ekologická likvidace odpadu	22
12. Prohlášení o shodě – protipožární nátěr a stěrka Intumex AC	23
13. Prohlášení o shodě – protipožární laminát pro těsnění prostupů Intumex L	24
14. Certifikát kvality výrobku – malířské barvy Jupol	25
15. Prohlášení o shodě – čerpadla Grundfos	26
16. Prohlášení o shodě - HT- systém PP plus – odpadní trubky a tvarovky	27
17. Prohlášení o shodě – PVC –U – odpadní trubky a tvarovky	28
18. Prohlášení o shodě – Rehau Raupiano – odpadní trubky a tvarovky	29
19. Prohlášení o shodě – konstrukce SDK	30
20. Prohlášení o shodě – rastrový podhled Ecophon	31 - 32
21. Oprávnění k montáži akustických materiálů Ecophon	33
22. Prohlášení o shodě – stabilní požární hadicový systém	34
23. Ujistění shody – plnopřutočné armatury	35
24. Prohlášení o shodě – potrubní izolační pouzdro	36
25. Prohlášení o shodě - trubky bezešvé závitové	37
26. Prohlášení o shodě - trubky ocelové vhodné ke svařování	38 - 39
27. Prohlášení o shodě - armatury RAF	40

28. Prohlášení o shodě – potrubní systém Ekoplastik PPR	41
29. Prohlášení o shodě – předstěnové instalační systémy	42
30. Prohlášení o shodě – pro kotvení potrubních systémů	43 - 44
31. Prohlášení o shodě – V-EXACT II	45
32. Prohlášení o shodě – otopná desková tělesa Cosmonova	46
33. prohlášení o shodě – izolační materiál Tubolit	47
34. prohlášení o shodě - pro pisoáry	48
35. prohlášení o shodě – napájecí zdroj pro pisoáry	49
36. prohlášení o shodě - termostatický směšovací ventil	50
37. prohlášení o shodě - zařízení na úpravu vody	51
38. prohlášení o shodě – sanitární keramika Jika	52 - 54
39. prohlášení o shodě – sanitární keramika Kolo	55 - 57
40. prohlášení o shodě – zářivkové podhledové svítidlo	58
41. DSPS– samostatná část	

V Praze, 26. 8. 2014


 spol. s r.o.
Velflíkova 10,
160 00 PRAHA 6
DIČ: CZ45316066

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A HROMOSVODU

Výkon revize je proveden podle norem ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 2000-1011, ČSN 33 2000-čl. 134.2

**VÝCHOZÍ REVIZE
ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ**

číslo : 284/14

Vykonané dne : 2. 9 2014

Revizní technik Miroslav HONC ev.č. 8940/5/13/R-EZ-E2/A,E2B

OBJEKT : SOC. ZAŘÍZENÍ - VÝMĚNÍK.

ZS VLASTINA

majitel : Vlastina 19/500 - PRAHA 6 Liboc

ZDROJE ELEKTRICKÉHO PROUDU : PRE

SOUSTAVA : TN-C 3x230/400V, 50Hz
TN-S 3x230/400, 50 Hz

OCHRANA : samočinným odpojením od
zdroje dle ČSN 33 2000-4-41
/nulováním v souladu s
ČSN 34 1010 /

VNĚJŠÍ VLIVY : podle ČSN 33 2000-3

a/ látky v objektu :

b/ schopnosti lidí :

c/ konstrukční materiály:

d/ únik :

e/ prostředí : **normální**

INSTALOVANÝ VYKON : A/přímotop s rezervou
B/ ostatní spotřebiče
C/ CELKEM ...cca. 2,200 kW.....

MĚŘENÍ PROVEDENO : zerotest 46, unitest, secutest, A-Vmetr- DT-261, digiohm

CELKOVÝ POSUDEK :

Elektrické zařízení : elektroinstalace je z hlediska bezpečnosti
SCHOPNÉ PROVOZU

Přílohy : provozovatel 3x
počet stran 4x
MIH 1x


revizní technik :



Revizní technik : HONC Miroslav 8940/5/13/R-EZ-E2/A,E2B

číslo	místnost, proudový obvod, prostředí, druh vedení, popis zařízení, návrh na odstranění závad, lhůty pro odstranění závad	izolační odpor MO	ochrana Ohm
1.	<p><u>PŘEDMĚTEM REVIZE JE ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ</u></p> <p><u>PODLE ČSN 33 2000-6-61 -</u></p> <p>Provedení výchozí revize elektrického zařízení /elektroinstalace/ soc. zařízení v objektu -</p> <p style="text-align: center;">ZŠ VLASTINA Vlastina 19/500 PRAHA 6 - Liboc</p>		
2.	<p><u>PŘIPOJENÍ EL. ZAŘÍZENÍ -</u></p> <p>Okruhy jsou napojeny ze stávajících rozvaděčů "R1.1", "R1.2".</p>		
3.	<p><u>OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM -</u></p> <p><u>1. Živých částí -</u></p> <p>a/ krytím - ČSN 33 2000-4-41 čl. 412.2 b/ izolací - ČSN 33 2000-4-41 čl. 412.1</p> <p><u>2. Neživých částí -</u></p> <p>a/ samočinným odpojením od zdroje v síti TN ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.1.1.1 b/ proudový chránič - ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.8</p>		
4.	<p><u>POPIS EL. ZAŘÍZENÍ -</u></p> <p>Ze stávajících rozvaděčů jsou taženy kabely CYKY 3Jx1,5mm² osvětlení, CYKY 3Jx2,5mm² pro zásuvky, topný kabel. Kabely jsou uloženy nad podhledy, pod omítkou lištách a ohebných trubkách. Zásuvkové okruhy jsou osazeny zásuvkami 250/16A v provedení IP 20 a IP 65. Osvětlení je provedeno zářivkovými svítidly. Jsou instalována svítidla "NO" s vl. zdrojem, část sv. těles má instalované nouzové osvětlení.</p>		
5.	<p><u>PROVEDENÍ REVIZE - MĚŘENÍ -</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Rozvaděč "R 1.1".</u></p> <p>Stávající B/16A - CYKY 3Jx2,5mm² - zásuvky 250/16A IP 20 - 2 ks</p>	3x100	0,50

Revizní technik : **HONC Miroslav 8940/5/13/R-EZ-E2/A,E2B**

číslo	místnost, proudový obvod, prostředí, druh vedení, popis zařízení, návrh na odstranění závad, lhůty pro odstranění závad	izolační odpor MO	ochrana Ohm
	B/10A - stykač - jedn. TR1 - CYKY 3Jx2,5mm2 topné kabely	3x100	0,54
	B/10A - CYKY 3Jx1,5mm2 - osvětlení	3x100	0,23
	B/10A - CYKY 3Jx1,5mm2 - sv. "NO"	3x100	0,23
	Chodba - zář. 4x18W 5ks - z toho 2ks sNO	15x100	0,56
	WC - zář. 1x26W - 2ks	6x100	0,51
	Sociálka - zář. 2x26W - 9ks z toho 2ks s NO	27x100	0,58
	NO 8W - 1ks	3x100	0,40
	B/16A - CYKY 3Jx2,5mm2 - Mar suterén	3x100	0,49
	B/10A - CYKY 3Jx1,5mm2 - sv. výměník zář. 2x36W IP 65 - 2ks	6x100	0,56
	B/16A - CYKY 3Jx2,5mm2 - zs. výměník 250/16A IP 65 - 2ks	6x100	0,49
<u>Rozvaděč "R 1.2".</u>			
Stávající			
	B/16A - CYKY 3Jx2,5mm2 - zs. pračka - 1ks	3x100	0,40
	B/16A - CYKY 3Jx2,5mm2 - zs. - 3ks	9x100	0,47
	B/10A - CYKY 3Jx1,5mm2 - pisoár	3x100	0,46
	B/10A - CYKY 3Jx1,5mm2 - sv. NO	3x100	0,24
	B/10A - CYKY 3Jx1,5mm2 - osvětlení	3x100	0,24
	Chodba - zář. 4x18W 5ks z toho 3ks s NO	15x100	0,55
	WC - zář. 1x26W - 5ks	15x100	0,51
	Sociál. - zář. 2x26W - 11ks z toho 2ks s NO	33x100	0,59
	NO 8W - 3ks	9x100	0,45
6.	<u>CELKOVÉ ZHODNOCENÍ -</u>		
Revidované el. zařízení je provedeno v souladu s ČSN a EN.			
Z hlediska bezpečnosti je schopné -			
<u>BEZPEČNÉHO PROVOZU.</u>			
V Praze dne 2. září 2014		revizní technik.	
			

číslo	místnost, /proudový obvod/ prostředí, druh vedení, popis zařízení, návrh na odstranění závad , lhůty pro odstranění závad	izolační odpor MO	ochrana Ohm
	<p><u>Závěr</u></p> <p>Bylo provedeno měření izolač. stavu dle ČSN 33 2000-6-61, čl. 612.3. Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.</p> <p>Bylo provedeno měření impedance v síti TN dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3.3.</p> <p>Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci „ochrana před dotykem“ a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a = < U_o$. (kv.Zsv) $\times I_a = < U_o$ respektive $1,25 Z_{sv} \times I_a = < U_o$, (Zsv=<0,8 Uo/Ia) nebo (km.Zsm) $\times I_a = < U_o$ respektive $1,5 Z_{sm} \times I_a = < U_o$ (Zsm=<2Uo/3Ia)</p> <p>Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřicího přístroje.</p>		

**ZÁPIS O PROHLÍDCE A TLAKOVÉ ZKOUŠCE VNITŘNÍHO VODOVODU
DLE ČSN 736660**

- 1) **Místo stavby:** ZŠ Vlastina, Vlastina 500/19, Praha 6 - Liboc
- 2) **Označení zkoušené části vodovodu:** ležaté potrubí SV – 1.PP a 1. NP
stoupací potrubí SV –V1,V3,V5,V6,V7,V9,V10,
V11,V12,V13,V14,H1,H2
přípojovací potrubí SV v 1.NP k jednotlivým
výtokům
- 3) **Zdroj vody:** SV přípojka PVK
- 4) **Místo napojení:** vodoměrná sestava v suterénu
- 5) **Dle PD:** D – plus, Projektová a inženýrská a.s., Sokolovská 16/45A, Praha 8
- 6) **Objednatel:** MČ Praha 6, v zastoupení SNEO, a.s., Na Dračkách 49, Praha 6
- 7) **Zhotovitel:** BT – VUSTE spol.s r.o., Velflíkova 10, Praha 6
- 8) **Prohlídka proběhla dne:** 6. 8. 2014 **přítomni:**

 zástupce objednatele:

 zástupce zhotovitele: p. Jiří Dušek, p. Břetislav Měsíček
- 9) **Průběh prohlídky:**

 prohlídka potrubí: v souladu s ČSN 736660 a PD

 prohlídka armatur: v souladu s ČSN 736660 a PD

 prohlídka upevnění potrubí: v souladu s ČSN 736660 a PD
- 10) **Tlaková zkouška proběhla dne:** 6. 8. 2014
- 11) **Zkušební přetlak:** 1,2 MPa
- 12) **Doba trvání zkoušky:** 60 minut

 číslo použitého manometru: výr.č.6.1004

 pokles přetlaku: 0,00 MPa
- 13) **Výsledek zkoušky:** vyhovuje

.....
za objednatele

 spol. s r.o.
Velflíkova 10,
160 00 PRAHA 6
DIČ: CZ45216066
.....
za zhotovitele

**ZÁPIS O PROHLÍDCE A TLAKOVÉ ZKOUŠCE VNITŘNÍHO VODOVODU
DLE ČSN 736660**

- 1) **Místo stavby:** ZŠ Vlastina, Vlastina 500/19, Praha 6 - Liboc
- 2) **Označení zkoušené části vodovodu:** ležaté potrubí TUV – 1.PP a 1. NP
stoupací potrubí TUV –V1,V3,V5,V6,V7,V9,V10,
V11,V12,V13,V14
připojovací potrubí TUV v 1.NP k jednotlivým
výtokům
- 3) **Zdroj vody:** výměňiková stanice PT a.s.
- 4) **Místo napojení:** výměňiková stanice PT a.s.
- 5) **Dle PD:** D – plus, Projektová a inženýrská a.s., Sokolovská 16/45A, Praha 8
- 6) **Objednatel:** MČ Praha 6, v zastoupení SNEO, a.s., Na Dračkách 49, Praha 6
- 7) **Zhotovitel:** BT – VUSTE spol.s r.o., Velflíkova 10, Praha 6
- 8) **Prohlídka proběhla dne:** 6. 8. 2014 **přítomni:**

 zástupce objednatele:

 zástupce zhotovitele: p. Jiří Dušek, p. Břetislav Měsíček
- 9) **Průběh prohlídky:**

 prohlídka potrubí: v souladu s ČSN 736660 a PD


 prohlídka armatur: v souladu s ČSN 736660 a PD

 prohlídka upevnění potrubí: v souladu s ČSN 736660 a PD
- 10) **Tlaková zkouška proběhla dne:** 6. 8. 2014
- 11) **Zkušební přetlak:** 1,2 MPa
- 12) **Doba trvání zkoušky:** 60 minut

 číslo použitého manometru: výr.č.6.1004

 pokles přetlaku: 0,00 MPa
- 13) **Výsledek zkoušky:** vyhovuje

.....
za objednatele

 spol. s r.o.
Velflíkova 10,
160 00 PRAHA 6
DIČ: CZ45310066
.....
za zhotovitele

**ZÁPIS O PROPLACHU A DESINFEKCI VNITŘNÍHO VODOVODU
DLE ČSN 736660**

- 1) Místo stavby:** ZŠ Vlastina 500/500, Praha 6 - Liboc
- 2) Označení propláchnuté a desinfikované části vodovodu:**
Ležaté potrubí SV a TUV - suterén a 1.NP
stoupací potrubí – V1, V3, V5, V6, V7, V9, V10, V11, V12, V13, V14
připojovací rozvody SV a TUV v 1. NP k jednotlivým výtokům
- 3) Zdroj vody:** SV přípojka PVK, výměníková stanice PT a.s.
- 4) Místo napojení:** SV - vodoměrná sestava v suterénu
TUV - výměníková stanice v suterénu
- 5) Dle PD:** D-plus, Projektová a inženýrská a.s., Sokolovská 16/45A, Praha 8
- 6) Objednatel:** MČ Praha 6, v zastoupení SNEO, a.s., Na Dračkách 49, Praha 6
- 7) Zhotovitel:** BT – VUSTE spol.s r.o., Velflíkova 10, Praha 6
- 8) Proplach a desinfekce proběhla dne:** 6. 8. 2014 **přítomni:**
zástupce objednatele:
zástupce zhotovitele: p. Jiří Dušek, p. Břetislav Měsíček
- 9) Doba trvání desinfekce:** 60 minut

.....
za objednatele

BT-VUSTE spol.s r.o.
Velflíkova 10,
160 00 PRAHA 6
za zhotovitele

Protokol o prohlídce vnitřní kanalizace dle ČSN 756760

- 1) **Místo stavby:** ZŠ Vlastina, Vlastina 500/19, Praha 6 - Liboc
- 2) **Místo zkoušky:** nově zhotovené rozvody kanalizace z HT plus ,KG, Rehau raupiano
- stoupací potrubí K3 – DN 125
 - stoupací potrubí K1, K2,K4, K13 - DN 100
 - stoupací potrubí K0,K5,K6, K7, K8, K9, K10,K11,K12 – DN 70
 - přípojovací potrubí v 1.NP – DN 40, DN 50,DN 100
- 3) **Dle PD:** D-plus, Projektová a inženýrská a.s. Sokolovská 16/45A, Praha 8
- 4) **Odběratel:** MČ Praha 6, v zastoupení SNEO, a.s. Na Dračkách 49, Praha 6
- 5) **Dodavatel:** BT-VUSTE, spol. s r.o., Velflíkova 10, Praha 6
- 7) **Prohlídka proběhla dne:** 6. 8. 2014 přítomní:
- zástupce odběratele:
- zástupce dodavatele: p. Jiří Dušek, p. Břetislav Měsíček
- 8) **Technické údaje o průběhu prohlídky dle ČSN75 6760:**
- a) odpadní potrubí, materiál, spoje těsné – vyhovuje
 - b) přípojovací potrubí (materiál přípojovacího potrubí, spoje těsné - vyhovují)

BT-VUSTE spol. s r.o.
Velflíkova 10,
160 00 PRAHA 6
DIČ: CZ45316066

.....
za odběratele

.....
za dodavatele

revizní technik: Milan Karvánek, Meskářova 477/4, 154 00 Praha 5, tel.: 603 443 254
osvědčení - ev.č.: 2056/2/11/R-E2A ; oprávnění - ev.č.: 13087/5/05/EZ-M,O,R,Z-E2/A
revidovaný závod, objekt, zařízení:
Elektrická instalace nn - měření a regulace - výměník
ZŠ Vlastina, Vlastina 500/19, Praha 6

Zdroje elektrického proudu:
Rozvodná síť: 1 N+PE AC 50Hz; 230V / TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem v elektrické instalaci:

- automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 / 411.
- dvojitou nebo zesílenou izolací dle ČSN 33 2000-4-41 / 412.
- malým napětím SELV a PELV dle ČSN 33 2000-4-41 / 414.
- doplňkovou ochranou doplňujícím ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 / 415.2.

Celkový instalovaný příkon: do 3,68 kW.

CELKOVÝ POSUDEK:

Revidované zařízení je schopno bezpečného provozu.

Použití měřicí přístroje: HC-640AB, Profitest 0100S

Tato zpráva má stran: 4
Počet příloh: technická dokumentace.
Počet vyhotovení zpráv: 4x
Rozdělovník: 2x provozovatel
1x dodavatel
1x RT (pouze elektronická kopie)
Datum převzetí zprávy:



Podpis revizního technika:

Podpis provozovatele:

Zpráva o revizii elektrického zařízení dle ČSN 331500
číslo: RZ 026-2014-ka.doc
Revidovaný objekt: Elektrická instalace nn - měření a výměnik
ZS Vlastina, Vlastina 500/19, Praha 6
Revizní technik: Milan Karvánek, ev.č.: 2056/2/11/R-E2A

Claslo: RZ 026-2014-ka.doc

Revidovaný objekt: Elektrická instalace nn - měření a regulace - vymezení

ZŠ Vlastina, Vlastina 500/19, Praha 6

Revizní technik: Milan Karvábek, ev.č.: 2056/2/11/R-E2A

C. popis - text

B. PROHLÍDKA A POPIS - ZKOUSENÍ A MĚŘENÍ

Elektrický rozvod je proveden kabely CYKY, JYTY a SYKFY na povrchu v el. inst. kabelových

žlabech a v trubkách. Instalace je napojena z rozvaděče výměníku "MaR".

Elektroinstalační přístroje jsou použity běžně pro vnitřní instalace pro povrchovou montáž. Rozmístění a propojení všech přístrojů a spotřebičů je zřejmé z technické dokumentace a z dalšího popisu.

B. I. Vymentik

Ve výměníku jsou instalovány přístroje, spotřebiče, čidla, čerpadla a pohony uvedené v odstavci – rozváděč.

Prechodový odpor doplnujících pospojování byl naměřen pod hodnotu 0,1 ohmu.

B.1.1. rozváděč Mar "Mar" a napojené přístroje

skrtin OCEP, rok: 2014, U = 230V, I = 16A, IP 54/20

1.	QM1	hlavní vypínač	16A/3	prvotní predmetem revíze 0,30	0,31
2.	QM2	osvětlení	16A/1	prvotní predmetem revíze 0,30	0,31

2. FAI zās. 230V - ūprava vody

2.1. HUP, dopustenim, odpoustenim

3. FA1 cerpadlo M1 Magna 32-100

4.	FA2	cerpadlo M2	Magna 25-80
----	-----	-------------	-------------

5.	FA3	cerpadlo M3	Magna 25-80
----	-----	-------------	-------------

6.	FA4	rezetiva
7.	FA5	FA5 - 0000

7. FAS zas. 230V

8. FAS napajaci zdroj 230V / 24V -AC, DC

8.1. F01 24V DC

8.1.1. MPC - PES K10

8.1.2. snimac tlaku

8.1.3. cídlo teplořta rozdeľovac

8.1.4. ciclo teplota prostor

8.1.5. cizdo venkovni teplosta

8.1.6. zaplaveni

8.2. F02	MIX OT1	8.2. F02	MIX OT1
8.2. F03	MIX OT3	8.2. F03	MIX OT3

8.3.	F03	MIX 012	NA
8.4.	F14	MIX 113	NN

8.4. F04 MIX 013

Prechodový odpor ochranných vodičov byl naměřen pod hodnotou 0,1 ohmů.

Č. popis - text

M ohm ohm

C. Z Á V Ě R

Měřením a prohlídkou bylo zjištěno že, revidované zařízení je provedeno dle technické

dokumentace a v souladu s platnými normami ČSN a je proto schopno bezpečného provozu.

Spojlost ochranných vodičů a pospojování, izolační stavy jednotlivých vodičů, impedance

ochranných vypínacích smyček a funkce proudových chráničů byly ověřeny měřením dle ČSN 33

2000-6 a odpovídá ČSN.

Hodnoty uvedené ve statě měření jsou u izolaci minimální a u impedanci a přechodových

odporů maximální naměřené.

Před uvedením do trvalého provozu předá dodavatel uživateli kompletní technickou

dokumentaci elektro - skutečného provedení. Každé rozvodné technické zařízení musí mít

předepsanou technickou dokumentaci, umožňující zřizování, provoz údržbu a revize el. zařízení.

Do dokumentace musí být zaznamenávány všechny změny proti původní dokumentaci, které na

zařízení vznikly. ČSN 33 2000-1/13N7.2, ČSN 33 3210/1.2.

Vzhledem k tomu, že v TD nebyly určeny vnější vlivy prostředí dotčených prostorů dle platné

ČSN 33 2000-3; -5-51, doporučují provozovatelé určit vnější vlivy prostředí komisi ve smyslu výše

uvedených ČSN.

Dle ČSN 33 1500/6.4.1. musí provozovatel tuto východní revizní zprávu trvale uložit spolu s

technickou dokumentací el. zařízení a archivovat po celou dobu životnosti zařízení.

Příští pravidelnou revizi proveďte v termínu dle platných předpisů, zejména ČSN 33 1500/tab.1

a ČSN 33 2000-6/62.2, t.j. do 08/2015

Revize elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů provádějte v termínech dle ČSN

33 1600.

v Praze 15.08.2014



Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové oddíl C, vložka 4

Čj.: 14192



Osvědčení

o kvalitě a kompletnosti provedené práce (dle vyhlášky 246/2001 Sb. doklad o montáži)

Potvřujeme, že vodorovné, resp. svislé protipožární ucpávky kovového potrubí, kovového potrubí a stavebních otvorů – Intumex AC, plastového potrubí – Intumex WRAP provedené našimi pracovníky

pro firmu: BT-VUŠTE, spol. s r.o., Velbítzkova 10, 160 00 Praha 6

na akci: Základní škola v Praze 6 - Liboc, Vlastina 19

v rozsahu: viz. příloha

byly naší výstupní kontrolou zmeřeny, zkontrolovány a svým provedením odpovídají technickým předpisům společností Intumex s.r.o. a dosáhly

požární odolnosti EI 30 – EI 90 minut (dle max. odolnosti konstrukce)

Ucpávky byly jako systém certifikovány podle §5a NV 163/2002 Sb. v platném znění AO 216 PAVUS, a.s.

výrobek	certifikát	STO	platnost do
INTUMEX AC	č.216/C5a/2013/0202	č.S-216/C5a/2013/0202	31.12.2016
INTUMEX WRAP	č.216/C5a/2013/0196	č.S-216/C5a/2013/0196	31.12.2016

K uvedeným aplikacím bylo vydáno výrobcem systému "Prohlášení o shodě" podle §13 odst. 2, zákona 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů a §5 NV č. 163/2002Sb.

Současné potvrzujeme, že při montáži byly dodrženy veškeré technologické předpisy, stanovené pro tyto ucpávky firmou INTUMEX s r.o. ve smyslu našeho akreditačního oprávnění.
Při aplikaci byly dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, resp. z požadavků uvedených v § 6 vyhlášky 246/2001 Sb.

Osvědčení se vztahuje výhradně na práce v uvedeném rozsahu a to ke stavu a dni předání dle předávacího (zjišťovacího) protokolu. Při jakémkoliv dodatečném zásahu do provedené požární úpravy platnost tohoto osvědčení zaniká.

Petr Vykouřil

výstupní kontrola

Luboš Rada

odpovědný mistr

Ve Dvoře Králové nad Labem dne: 28.8.2014

Bez čísla a otisku pečeti NEPLATNĚ!

FO 7.5-1/004

INP - 01
změna: 4. 6. 2014



Příloha Osvědčení o kvalitě a kompletnosti provedené práce č. 14192

č.úcp.	z m.č.	do m.č.	přím.(mm)	ks	přím.(mm)	ks	Intumex WRAP		Intumex AC	
							plastové trubky	slábební otvory		
1	1. 28	1. 10	100	2	60	1	0,12	1		
			40	1	70	1				
					80	1				
2	1. 28	1. 13	50	3	50	2	0,24	1		
			60	4	40	1				
			40	2						
3	0. 07	1. 13	80	2	75	1	0,24	1		
			60	2						
			50	2						
4	0. 07	1. 13	50	1	40	7				
					50	2				

J. SEIDL & spol.
s.r.o.
protipožární ochrana staveb
Husova 120, 544 01 Dvůr Králové n. L.
IČ: 499 204 59 (6) DIČ: CZ00484016



CHLÁDEK

požární servis s.r.o.

Bučovická 147, 684 01 SLAVKOV U BRNA

ISO 9001

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52177

Adresa

: Rekonstrukce základní školy
: 161 00 Praha 6
: Vlastina 19/500
: Městská část Praha 6 – v. z. firmy SNEO, a.s.

Objekt (název a druh)
Obec, město
Ulice, č.p. a blok
Investor (organizace)

ZPRÁVA

č.484/2014

**Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního
zařízení – pro zásobování požární vodou a montáži
zkoušení a předání do provozu dle čl. C.1.3 ČSN 73 0873:2003**

Provedené v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti
na § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. a v souladu s ČSN 73 08 73 příloha C.

Platnost revizní zprávy do: 14.8.2015
Datum provedení kontroly: 14.8.2014
Kontrolu provedl: Milan Diváček
Číslo oprávnění: 0152H, vydané dne 17.6.2014

Ve Slavkově dne: 14.8.2014

Bučovická 147
684 01 Slavkov u Brna

telefon: 544 221 804
IČ: 27687937
e-mail : chladek@pozarniservis.cz
DIČ: CZ27687937

Doklad o kontrole provozuschopnosti požárního zařízení – pro zásobování požární vodou
Zkoušení a předání do provozu dle ČSN 73 0873 příloha C. 1.3

Líst č.2

Zjištěný stav:
 Ke kontrole BÝLA předložena technická dokumentace zásobování požární vodou
 Ke kontrole BÝLA předložena doklad o tlakové zkoušce požární potrubí
 Zdroj vody : veřejný
 Přívodní potrubí : trvale zavodněné
 : VYHOVUJÍ
 Druh rozvodu : okružový
 Rozvod vody v objektu : 5/4"
 Přívod vody do objektu : 2"
 Výtokové armatury a uzávěry jsou : VYHOVUJÍ
 Tepelná ochrana je : VYHOVUJÍ
 Protikorozní ochrana je : VYHOVUJÍ

1. HLAVNÍ UZÁVĚR VODY OZNAČEN.

2. TLAKOVÉ A PRŮTOKOVÉ PARAMETRY:

a) Minimální požadavky na hydrantové systémy
 25 D – 9 mm P1 = 0,2 MPa Q = nad 0,7 l/s
 b) Měření se provádí zařízením: CH - III

3. TLAKOVÉ A PRŮTOKOVÉ PARAMETRY hydraulicky příznivých odběrních míst jsou uvedeny v tabulce.

4. KONTROLNÍ ÚKONY NÁSTĚNNÉ HYDRANTY

Ano	1	Instalace odběrního místa (hydrantu) a jeho umístění odpovídá projektu (dokumentaci) čl.1.3. ČSN 730873.
Ano	2	Armatura odběrního místa (hydrantu) a souvisejících zařízení jsou správně, viditelně a jednoznačně označeny čl. 1.3. ČSN 730873.
Ano	3	Funkce výtokových armatur a uzávěrů je bez závad.
Ano	4	K hadicovému systému je trvale zajištěn volný přístup.
Ano	5	Dispoziční umístění hydrantového systému (hydrantu) je v souladu s čl. 6.2 ČSN 730873 (cca 1,30 m nad podlahou).
Ano	6	Hadicový systém je kompletně vybaven předepsanou výstrojí.
Ano	7	Uzávěr hydrantového systému je funkční, po dotažení klíčem nepodtéká, lze ho povolit pouze klíčem – čl. 8.3b ČSN 730873.
Ano	8	Přítokový ventil je orientován tak, aby nedocházelo k lomu a zaskrcení požární hadice ČSN 389445.
Ano	9	Hydrantový systém (hydrant) je kompletován a nevykazují žádné viditelné závady ve výše uvedeném příslušenství čl. 8.3g ČSN 730873.
Ano	10	Rozmístění hydrantů a délka požárních hadic umožňuje provedení hasebního zásahu v každém místě požárního útoku čl. 6.6 ČSN 730873.
Ano	11	Hadicový systém byl po kontrole zaplombován a označen kontrolním štítkem.
-	12	Hydrant není funkční, nebyl po kontrole plombován a byl označen „MIMO PROVOZ“ dle čl.2.3 ČSN 730873

Zkoušení a předání do provozu dle ČSN 73 0873 příloha C, 1.3

List 2.3

č.	Umístění	Druh	Typ	Označ.	Prům.	Přetlak MPa	Prítok l/s	Ventil	Vybavení	Proudnice	Vyhovuje
1	1.NP – chodba pravá strana	Hadicový	D-25	H 1	9 mm	0,28	1,01	1"	25/30m	25	Ano
vzadu systém											
kulový stabil D-PES-R 30 m kombinovaná											
2	1.NP – chodba levá strana	Hadicový	D-25	H 2	9 mm	0,29	1,03	1"	25/30m	25	Ano
vzadu systém											
kulový stabil D-PES-R 30 m kombinovaná											

Výrobce: CHLADEK požární servis s.r.o.
Typ: Hadicový naviják s tvarové stálou hadicí 25/30 m podle ČSN EN 671 – 3

Popis a určení výrobku: Systém tvoří skříň z ocelového plechu, průtočný navigační na výkvném rameni s přívodem vody středem, přívodního ventilu I", tvarově stále hadice 30m a požární sprchové proudnice. Stabilitní hasící systém je zařízen pro zásobování požární vodou dle ČSN 73 0873.

Datum: 14.8.2014

Závěr

1. list č. 4

z provedení kontroly zkoušení a předání provozuschopnosti požární bezpečnostního zařízení – pro zásobování požární vodou v objektu

**Rekonstrukce základní školy
Vlastina 19/500, 161 00 Praha 6**

ODPOVĚDĚ

požadavkům v rozsahu dle přílohy C. 1.3 ČSN 73 0873

Průtokové a tlakové parametry hadicových systémů – pro hydraulicky nejméně příznivá místa splňují předepsané limity stanovené ČSN 73 0873 čl. 6.8.
Kontrolované zařízení pro zásobování požární vodou je funkční a je v případě požáru použitelné k hasebnímu zásahu.


Pokud by se na hydrantovém systému vyskytly vady nebo nedostatky při dodržení stanovených podmínek, bude Vám firmou CHLÁDEK požární servis s.r.o. poskytnuta bezplatná oprava.
Zásahy jiných osob do výrobu jsou nepřístupné. V takovém případě výrobce nebere na uplatňované závady zřetel a ani za výrobek v případě způsobené škody na zdraví nebo majetku nenes odpovědnost.

Doporučení:

Na základě skutečnosti zjištěných při kontrole provozuschopnosti požární bezpečnostního zařízení – pro zásobování požární vodou doporučuji:

1. Provozní kontroly provádět 1x ročně podle zásad uvedených v čl. C.2. ČSN 73 0873:2003

Datum: 14.8.2014


CHLÁDEK požární servis s.r.o.
Bučovička 147
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 221 804 732 77 534
DIČ: 6227687937
Razítko a podpis

Doklad o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (v souladu s § 6 a7 vyhl. MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci)

a) provozovatel PBZ, sídlo: Městská část Praha 6 – v. z. firmy SNEO, a.s.

b) adresa objektu, kde je požárně bezpečnostní zařízení umístěno: Rekonstrukce základní školy, Vlastina 19/500, 161 00 Praha 6

c) umístění: viz b),
druh PBZ: zařízení pro zásobování požární vodou v objektu, 2 ks
výrobce: Chládek požární servis s.r.o.
typové označení: Hadicový naviják s tvarově stálou hadicí 25/30 m

d) výsledek kontroly: bez závad (viz doklad o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení)
výsledek funkčních zkoušek: bez závad
zjištěné závady, termín odstranění:

PBZ je bezpečně provozuschopně

e) datum provedení kontroly: 14.8.2014
datum příští kontroly: do 14.8.2015

f) potvrzení dodavatele (provádějícího)
Potvrzují, že jsme provedli montáž, funkční zkoušky a kontrolu výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací a technickými podmínkami výrobce a schváleným požárně bezpečnostním řešením stavby.

Ve Slavkově u Brna dne: 14.8.2014

CHLÁDEK požární servis s.r.o.
Bucovická 147
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 644 221 804, DIČ: CZ 644 221 804
Tel: 544 221 804, fax: 544 221 804
E-mail: info@chladek.cz
Razítko a podpis

Prohlášení zhotovitele

Zhotovitel dila prohlašuje, že stavební odpad vzniklý z výměny

technických zařízení budov v rozsahu PD v objektu ZŠ Vlastina 500/19,

Praha 6 – Liboc byl předán k ekologické likvidaci firmě Moresť, s.r.o.,

Na rovní 30, Praha 6, IČO 45791376, která má uzavřenou smlouvu

smlouvu S01R110165 s firmou Region, a.s. – skládka Úholičky, na

ukládání odpadu.

V Praze, dne 18. 8. 2014

Za BT-VUŠTE, spol. s r.o.
Jiří Dušek
Velbřická 10,
160 00 PRAHA 6
DIČ: CZ45316066
spol. s r.o.

Telefon : +420 224 310 511
Fax : +420 224 310 224
E-mail : btvuste@btvuste.cz
http : www.btvuste.cz

IČO: 453 16 066
DIČ: CZ 453 16 066
Zápis v OR: MS Praha, C/8057

Bankovní spojení:
ČSPO a.s., Pobočka Praha 6
Č.ú. 160693379/0800

22

PROHLAŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 228/2006 Sb., zákona č. 155/2010 Sb. a zákona č. 34/2011, zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb. a zákona č. 34/2011, zákona č. 100/2013 a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Intumex s.r.o., U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3, IČ 45804125
Výrobce: Promat GmbH, Sankt Peter - Strasse 26, 4021 Linz, Rakousko
Místo výroby: Promat GmbH, Sankt Peter - Strasse 26, 4021 Linz, Rakousko

Výrobek

Intumex AC

protipožární nátěr a stěrka pro těsnění potrubí a spár v požárně dělicích konstrukcích a pro retardaci plamene na kabelech a svazcích

Popis a určení výrobku:

Výrobek se používá jako komponent pro systémy požárního těsnění stavebních spár a potrubí požárně dělicími konstrukcemi die technologických předpisů výrobce.

Použitý způsob posouzení shody:

Výrobek spadá do přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výroby 5, pol. č. 12, kde je určen postup posouzení shody podle § 5a – certifikace výrobku.
Certifikaci výrobku provedla AO 216, PAVUS, a.s., Prosecká 412/4, 190 00 Praha 9, IČ: 60193174.

Doklady z procesu posouzení shody:

- 1) Certifikát č. 216/C5a/2013/0202 ze dne 23.12.2013, vydal PAVUS, a.s.
- 2) Stavební technické osvědčení č. S-216/C5a/2013/0202 vydal PAVUS, a.s. dne 19.12.2013
- 3) Protokol o certifikaci č. P-216/C5a/2013/0202 vydal PAVUS, a.s. dne 23.12.2013
- 4) Protokol o posouzení fungování kontroly výrobků č. 613786/D vydal PAVUS, a.s. dne 21.11.2013

Seznam technických předpisů, českých technických norem a dalších dokladů použitých při posouzení shody

1. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
2. Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
3. Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění nařízení vlády č. 585/2002 Sb.
4. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 216/2007 Sb.
5. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
6. Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
7. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
8. Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
9. ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
10. ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
11. ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
12. ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti – Část 1. Základní požadavky
13. ZP 4/1992 Zkušební předpis pro stanovení požární odolnosti kabelových ucpávek
14. ZP-7/1995 Zkušební předpis pro stanovení požární odolnosti těsnících systémů potrubí požárně dělicími konstrukcemi
15. ČSN EN 1366-3:2009 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 3: Těsnění potrubí
16. ČSN EN 1366-4:2006 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár

Potvrzení distributora

Jako distributor potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., a požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek distributora a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný ve smyslu § 156 stavebního zákona.

Distributor přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Tímto se ruší veškerá předěšlá prohlášení o shodě.

SEIDL & spol.

s.r.o.
prolpožární ochrana staveb
Husova 120, 544 01 Bvč Králové n. L.
IČ: 230450 (IČ: 230450) DIK: 620048016
podpis odpovědné osoby, dovozece

V Praze dne 02.01.2014

PROHLAŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 156/2010 Sb. a zákona č. 34/2011, zákona č. 100/2013 a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Intumex s.r.o., U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3, IČ 45804125
Výrobce: Promat GmbH, Sankt Peter - Strasse 25, 4021 Linz, Rakousko
Místo výroby: Promat GmbH, Sankt Peter - Strasse 25, 4021 Linz, Rakousko

Výrobek

Intumex L, L-HP, LX, WRAP, KH21

protipožární laminační pro těsnění prostupů a spár v požárně dělicích konstrukcích a těsnění protipožárních uzávěrů a klapek

Popis a určení výrobku:

Výrobek se používá jako komponent pro systémy požárního těsnění stavebních spár a prostupů požárně dělicími konstrukcemi dle technologických předpisů výrobce.

Použitý způsob posouzení shody:

Výrobek spadá do přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 5, pol. č. 12, kde je určen postup posouzení shody podle § 5a – certifikace výrobku.

Certifikaci výrobku provedla AO 216, PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, IČ: 601933174.

Doklady z procesu posouzení shody:

- 1) Certifikát č. 216/C5a/2013/0196 ze dne 23.12.2013, vydal PAVUS, a.s.
- 2) Stavební technické osvědčení č. S-216/C5a/2013/0196 vydal PAVUS, a.s. dne 19.12.2013
- 3) Protokol o certifikaci č. P-216/C5a/2013/0196 vydal PAVUS, a.s. dne 23.12.2013
- 4) Protokol o posouzení fungování kontroly výrobků č. 6133786/D vydal PAVUS, a.s. dne 21.11.2013

Seznam technických předpisů, českých technických norem a dalších dokladů použitých při posouzení shody

1. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
2. Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
3. Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění nařízení vlády č. 585/2002 Sb.
4. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 216/2007 Sb.
5. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
6. Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
7. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
8. Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
9. ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
10. ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
11. ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
12. ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky
13. ZP-4/1992 Zkušební předpis pro stanovení požární odolnosti kabeľových ucpávek
14. ZP-7/1995 Zkušební předpis pro stanovení požární odolnosti těsnících systémů prostupů potrubí požárně dělicími konstrukcemi
15. ČSN EN 1366-4:2006 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 3: Těsnění prostupů
16. ČSN EN 1366-4:2006 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár

Potvrzení distributora

Jako distributor potvrzujeme, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., a požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek distributora a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný ve smyslu § 156 stavebního zákona.

Tímto se ruší veškerá předcházející prohlášení o shodě.

J. SEIDL & spol.
s. r. o.
provozárna ochrana staveb
Husova 120, 544 01 Dvůr Králové n. L.
tel. 499 320 450 (2) DIK: CZ00484016
podpis odpovědné osoby, dovozece

V Praze dne 02.01.2014



1.	OBCHODNÍ NÁZEV JUPOL LATEX SAT EN Vysoce kvalitní latexová pololesklá malířská barva
1.2.	VÝROBCE JUB - chemična industrija, d.d. [JUB - chemický průmysl, a.s.] 1262 Dol pri Ljubljani 28 Slovensko tel.: + 386 1 58 84 100 fax.: + 386 1 58 84 250 e-mail: jub@jub.si
2.	OBLAST POUŽITÍ Malířská barva na dekorativní ochranu minerálních povrchů.
3.	SLOŽENÍ Disperzní barva na bázi vodní disperze polymeru, aditiv, plniv a pigmentů.
4.	FYZIKALNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 4.1. VZHLED: pasta 4.2. BARVA: bílá, barevné odstíny 4.3. pH (20°C): 8,0 – 9,5 4.4. HORLAVOST: / 4.5. TLOUŠŤKA VYŠCHLE VRSTVY (µm): cca 100 4.6. PAROPROPUSTNOST µ (-): µ : cca 2500 4.7. HODNOTA Sd(m) při d=100µm: Sd<0,25, třída 2 (střední paropropustnost) 4.8. PŘÍDRŽNOST PO 28 DNECH: >0,5 N/mm ² (podklad: omítka 2:1:9) 4.9. ODOLNOST PROTI ODĚRU ZA MOKRA (EN 13 300): odolný, třída 1 4.10. KLASIFIKACE PODLE LESKU (EN 13 300): pololesk
5.	BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle kritérií předpisu o klasifikaci, způsobu balení a označování nebezpečných látek (zákon č.356/2003 Sb. a vyhláška č.232/2004 Sb.) v souladu s Direktivou EU 1999/45/EC výrobek není klasifikován jako nebezpečný přípravek.
6.	ZPRÁVA O ATESTACI VÝROBKU SZÚ Praha: zpráva č. 12/05/201, 08. 02. 2006; zpráva č. 51 373 12/2006; zpráva č. S12- 1257/05, 16.01.2006 FPL- Stuttgart, Německo, zpráva č. AT 073 c/04, 17. 11. 2004
7.	Potvrzujeme, že vlastnosti výrobku vyhovují požadavkům specifikace výrobku. Tento dokument je vydán za účelem prokázání kvality výrobku v souladu se specifickými požadavky. V případě větších změn vlastností, popsaných v bodě 4, bude vydán nový certifikát. Odpovědná osoba: Vedoucí JIIC Marko SAKSIDA, univ. dipl. ing. chem.-tech.

V Olomouci 1. ledna 2006


Označení CE a ES prohlášení o shodě

Vážení obchodní partneři,

firma Grundfos s.r.o. tímto prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb, v platném znění, o technických požadavcích na výrobky a v souladu s nařízením vlády č. 24/2003 o technických požadavcích na strojní zařízení nesou naše výrobky Grundfos označení CE a pro každý tento výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě.

Toto ES prohlášení je součástí každého montážního a provozního návodu, který je dodáván s příslušným výrobkem.

S pozdravem



Ing. Petr Jurníček
Obchodní ředitel



Autorizovaná osoba č. 224
Institút pro testování a certifikaci, a. s., Zlín, Česká republika
Autorizace číslo: 7/2003 ze dne 26. února 2003

CERTIFIKÁT

č. 05 0298 V/AO

vydaný

na výrobek:

**Trubky a tvarovky z polypropylenu, HT – systém (PPs),
DN 32 – DN 160, pro kanalizační systémy uvnitř budov, oblast použití
„B“, varianta s retardérem hoření nebo bez retardéru hoření**

uváděný na trh společností:

Geb. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s. r. o.
Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika
DIČ: CZ60647001

z místa výroby:

Geb. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s. r. o.
Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika

Geb. Ostendorf Kunststoffe GmbH+Co. KG,
D – 49563 Vechta, SRN

u kterého bylo provedeno posouzení shody podle ustanovení § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona
č. 71/2000 Sb. zákona 102/2001 Sb a zákona č. 205/2002 Sb.
Výše uvedená autorizovaná osoba tímto certifikátem potvrzuje, že u vzorku předmětného
výrobku zjišťila shodu jeho vlastností se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002
Sb. konkretizovanými

ČSN EN 1451-1

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je následující doklad, který je přílohou tohoto certifikátu:
Závěrečný protokol č.j. 793500295/2005

Autorizovaná osoba současně konstatuje, že způsob kontroly výrobků při jejích dovozu
odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly
technické specifikaci.
Tento certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení o shodě výrobku s výše uvedenými
technickými předpisy.

Vydáno ve Zlíně: 31. 5. 2005



RNDr. Radoimir Čevelík
představitel autorizované osoby

R. Čevelík



AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 224
Institůt pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín, Česká republika
Rozhodnutí o autorizaci č. 30/2006 ze dne 30. srpna 2006

CERTIFIKÁT VÝROBKU **č. 08 0246 V/AO**

V souladu s ustanoveními §5, odst. 2, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., Autorizovaná osoba č. 224 potvrzuje, že u stavebního výrobku

trubky z PVC-U se strukturovanou stěnou,
typ A pro beztlakové podzemní kanalizační systémy,
DN 110 – DN 400, SN 4
DN 250 – DN 400, SN 8

uváděného na trh společností

Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s. r. o.
Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika
DIČ: CZ60647001
z místa výroby

Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s. r. o.
Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády, konkretizované ve stavebním technickém osvědčení č. STO – AO 224 – 27/2008. Autorizovaná osoba č. 224 zjistila, že systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto Certifikátu je Závěrečný protokol č. 793500480/2008 ze dne 15. 4. 2008, který obsahuje závěry zjišťování a ověřování, výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento Certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technických předpisech nebo normách, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systému řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba č. 224 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby, odebrá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají normám podle ustanovení §5, odst. 4, výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba č. 224 zjistí nedostatek, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Vydáno ve Zlíně, 16. 4. 2008

RNDr. Radomír Čevelík

představitel Autorizované osoby č. 224



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

1. Dovozece
Obchodní jméno: REHAU, s.r.o.
Sídlo: Obchodní 117, 251 70 Čestlice, okres Praha-východ
IČO: DIČ: 45799261, CZ45799261

Vydáváme na vlastní odpovědnost toto prohlášení.

2. Údaje o výrobku

Název: Odhlučňový systém RAUPLANNO, trubky a tvarovky z polypropylenu (PP),
Spojované pryžovými těsnícími kroužky

Sortiment: DN 50 – 125 mm
Výrobce: REHAU AG+Co., Ytterbium 4, D-91058, Erlangen, SRN
závod Viechtach 5

3. Popis a určení výrobku:

Kanalizační systémy uvnitř budov.

4. Předpisy a normy s nimiž byla posouzena shoda

Nařízení vlády: NV ČR č. 163/2002 Sb., NV ČR 312/2005 Sb., Zákon č. 22/1997 Sb.
Stavební technické osvědčení STO-AO 224-700/2002 ze dne 3.5.2002
Certifikát: č. 05 04 19 V/AO ze dne 10.7.2005
Závěrečný protokol: č. j. 7935 0262/2002 ze dne 5.6.2002

5. Autorizovaná osoba zúčastněná na posouzení shody

Název: Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Sídlo: tř. T. Bati 229, 764 21 Zlín-Louky

Identifikace: AO č. 224
Nálež: Závěrečný protokol č. j. 7935 00324/2005

6. Potvrzujeme, že

- vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
- výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého, příp. výrobcem/dovozcem určeného použití
- jsou přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Praze, 15.7.2009

Ing. Leo Jakimč
jednatel

Prohlášení o shodě

Vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. Nařízení vlády č. 163/2002 v aktuálním znění (315/2005 Sb.)

Výrobce/dovozce:

Knauf Praha spol. s r.o. Mladoboleslavská 949, 193 00 Praha 9, IČO 161 91 102

Výrobce:

Knauf Praha, spol. s r.o. Mladoboleslavská 949, 193 00 Praha 9, IČO 16191102
Knauf Gesellschaft Weissenbach, Knaufstrasse 1, 8940 Weissenbach bei Liezen, Rakousko
Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Německo

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky/systémy:

podle Knauf splňují základní vlastnosti a požadavky dle výše uvedených dokumentů, v souladu s platným STO, za předpokladu dodržení podmínek použití ve shodě s platnou technickou dokumentací.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v aktuálním znění na základě následujících dokladů:

Certifikát č.: C-02-0858/Z/a Podhledy Knauf

vydaný autorizovanou osobou 212, Centrum stavebního inženýrství, a.s. Pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky

Použití ve stavbě:

Zavěšené podhledy s i bez požární odolnosti v interiéru, akustické podhledy s děrovanými deskami popřípadě samonosné podhledy použité v interiéru do trvalé relativní vlhkosti 75 %

Součástí systémů podhledů jsou

Desky
Profily
Tmely sádrové a akrylové
Trenwandkitt
Výztužné pásky
Kotevní technika
Závěsy, spoje, dráty
Šrouby
Penetrace
Revizní klapky

Společnost Knauf Praha spol. s r.o. přijala opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s příslušnou technickou dokumentací a se základními požadavky

V Praze 2.2.2012


Knauf Praha, spol. s r.o.
Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9
DIČ 008 - 161 91 102

Ing. Jan Juhás
Applikace a technická řešení SV
KNAUF Praha, spol. s r.o.



30

Knauf Praha spol. s r.o. Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na
Přikopě 858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102



Ing. Miroslav Nyč
Vedoucí Technického oddělení
KNAUF Praha, spol. s r.o.


Knauf Praha, spol. s r.o.
Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9
DIČ 008 - 161 91 102

No. 005DOP-S-20130701

1. Jediný identifikační kód typu výrobku:
Ecophon Gedina

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:

Ecophon Gedina A	Ecophon Gedina E
------------------	------------------

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:

Suspended ceiling: Ceiling hung by a suspension from or by a directly fixed substructure or perimeter trim to the load bearing structure (floor, roof, beam and walls) at a distance from the floor or roof above.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:
SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:
Nevztahuje se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

System 1

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

SP (Notified Body n°0402) performed the determination of the product-type on the basis of type testing (including sampling); initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control; continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 1 and issued a certificate of conformity.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Nevztahuje se

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Všechny vlastnosti uvedené v tabulce jsou stanoveny v harmonizované normě EN 13964:2004/A1:2006

Výrobek	Reakce na oheň	FTS (flexural tensile strength)	Uvolňování formaldehydu (třída)	Zvuková pohltivost (α_w)
Gedina A	A2-s1, d0	Class 2/C/3N and Class 1/A/3N	E1	0,95
Gedina E	A2-s1, d0	Class 2/C/3N and Class 1/A/3N if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N	E1	0,95

Vlastnosti, které nejsou uvedeny v tabulce (trvanlivost, tepelná vodivost, atd.) mají hodnotu Npd (No performance determined).

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Tommy Ahlsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2013-07-01



Saint-Gobain Ecophon AB · Box 500 · SE-265 03 Hyllinge, Sweden · Tel : +46 (42) 17 99 00 · Fax : +46 (42) 22 55 55

www.ecophon.com

Certifikát č. 061103/2013
Oprávnění k montáži akustických materiálů Ecophon

Oprávnění uděleno:

Ing. Petr Krivánek

Ze společnosti:

KOMONT spol. s.r.o.

Hornokráčská 651/27
140 00, Praha 4
IČO: 48034070

Zástupce společnosti KOMONT spol. s.r.o. pan Ing. Petr Krivánek byl proškolen k montáži akustických materiálů Ecophon a je oprávněn zajišťovat montážní práce v plném rozsahu rovinných podhledových a stěnových konstrukcí z materiálů Ecophon .

Oprávnění
vydáno:

10/2013

Platnost
oprávnění:

10/2015



Za Ecophon

Mgr. Jiří Strnad
Technický specialista



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě vydává :

Výrobce : **CHLÁDEK požární servis s.r.o.**

Bučovická 147
684 01 Slavkov u Brna
IČ : 27687937
DIČ : CZ227687937

Název : **Stabilní hasící zařízení – Požární hadicový systém**

Typ : **Hadicový systém s tvarově stálou hadicí D 25/30**

Popis a určení výrobku : **Systém tvoří skříň z ocelového plechu, průtokový navigák na výkyvném rameni s přívodem vody středem, přívodního ventilu I“, tvarově stále hadice 30 m a požární sprchové proudnice. Stabilní hasící systém je zařízení pro zásobování požární vodou dle ČSN 73 0873.**

Prohláшуji a potvrzuji, že
A/ Výrobek svými vlastnostmi splňuje všechny dané požadavky a za podmínek obvyklého použití je bezpečný. Shoda všech produktů uváděných na trh s technickou dokumentací se základními požadavky na výrobek je zajištěna přijatým opatřením.

B/ Uvedený výrobek splňuje všechny dané vlastnosti podle příslušných ustanovení vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o požární ochraně a podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

C/ Posuzování shody bylo provedeno formou přezkoušení typu, které provedla autorizovaná osoba 221 a notifikovaná osoba 1022, Technický ústav požární ochrany MV, Pískova 42, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČO: 0007064

D/ Posuzování shody bylo provedeno v souladu se směrnici 89/106/EHS Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (směrnice o stavebních výrobcích – CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství ze dne 22. července 1993 a v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a č. 128/2004 Sb. Výrobek byl výše uvedenou autorizovanou osobou certifikován pod číslem NO/89/106/EHS/1022/053/2006

Slavkov u Brna 3. 1. 2013



CHLÁDEK požární servis s.r.o.
Bučovická 147
684 01 Slavkov u Brna
Tel. 544 221 804, 232 714 531
IČ: 276 87 937, DIČ: CZ227687937

UJIŠTĚNÍ SHODY

Vydáno podle ustanovení zákona číslo 22/97 Sb., nařízení vlády 163/2002 Sb. normy ČSN EN 45014 a vyhlášky 409/2005 Sb.

Dovozce: **STENO CZ s.r.o.**
Mikulovice číslo 91, 530 02 Pardubice
IČO: 25941020

prohlašuje na svou vylučnou odpovědnost, že výrobky

At. 1100, 1100 M, 1200, 1300, 1300 M, 1400, 4200, 4201, 4500, 4500 T
At. 2100, 2200, 2300, 2301, 2350, 6000, 6100, 6101, 6200, 6201, 6300, 6400
At. 6500, 6510, 6600, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6800, 3100
At. 3100 M, 3150, 3200 M, 3300, 3300 M, 3350

bylo provedeno posouzení shody jeho vlastností s požadavky na bezpečnost výrobku stanovených zákonem a technickými předpisy a prohlašuje, že vlastnosti uvedeného výrobku splňují požadavky stanovené v zákoně číslo 22/97 Sb., nařízení vlády číslo 163/2002 Sb. a vyhlášky číslo 409/2005 Sb. a v technických předpisech, které se na něj vztahují a že je tento výrobek při jeho určeném způsobu použití bezpečný. Shoda byla posouzena podle nařízení vlády číslo 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. Dovozece přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací.

Při posouzení shody byly použity tyto harmonizované technické normy:
ČSN ISO 228-1/1996, ČSN ISO 7-1/1996, ČSN ISO 2768-1/1992, ČSN ISO 2864/1995,
ČSN 13 0010/1989, ČSN EN 200/1996, ČSN 13 7130/1985, ČSN 13 7174/1986,
ČSN 13 7184/1987.

Pardubice, 4.3.2006

STENO CZ
s.r.o.

MIKULOVICE číslo 91
530 02 PARDUBICE
IČO: 25941020
TEL: 465 685 111
FAX: 465 685 101
E-MAIL: info@steno.cz

Vladimír W. a. p. s. m. u. l. h.
jednatel

25

PLUKTOVÉ, ABMATEV

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle ustanovení 10 zák. č. 22/1997/Sb

Výrobce: **Paroc Polska Sp. z o.o. Gnieźnieńska 4, 62-240 Trzemeszno**
Výrobce prohlašuje a potvrzuje svou vylučnou odpovědnost, že výrobky:

Paroc Slab 40, Paroc Slab 60, Paroc Slab 80, Paroc Slab 100, Paroc Slab 120, Paroc Slab 130, Paroc Fireplace Slab 90 Al 1, Paroc Lamella Mat 35 AluCoat, Paroc Lamella Mat 50 AluCoat, Paroc Wired Mat 65, Paroc Wired Mat 80, Paroc Wired Mat 80 Al 1, Paroc Wired Mat 80 AluCoat, Paroc Wired Mat 80 W2, Paroc Wired Mat 100, Paroc Wired Mat 100 Al 1, Paroc Wired Mat 100 AluCoat, Paroc Wired Mat 100 W2, Paroc Wired Mat 130, Paroc Wired Mat 130 Al 1, Paroc Wired Mat 130 AluCoat, Paroc Section 140, AluCoat, Paroc Section, Paroc Combi, Paroc Section Bend, Paroc Section 140, AluCoat, Paroc Section AluCoat T, Paroc Combi AluCoat T, Paroc Section Bend AluCoat T, Paroc Lock, Paroc Segment, Paroc Fire Slab 90, Paroc Fire Slab 90 AluCoat, Paroc Fire Slab 140, Paroc Fire Slab 140 AluCoat, Paroc Loose Wool, Paroc Felt 60 N1, Paroc Felt 80 N1, Paroc Invent 60 N1, Paroc Invent 60 N3, Paroc Invent 60 G1, Paroc Invent 60 G2, Paroc Invent 60 N1/N1, Paroc Invent 60 N3/N3, Paroc Invent 80 N1, Paroc Invent 80 N3, Paroc Invent 80 G1, Paroc Invent 80 G2

určené pro izolaci potrubních rozvodů v oblasti topení, sanity, klimatizace a pro technické izolace v průmyslu a energetice

Spĺňujú základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a jsou za podmínek obvyklého nebo výše určeného použití bezpečné.

Výrobce **Paroc Polska Sp. z o.o. Gnieźnieńska 4, 62-240 Trzemeszno** přijal opatření v úrovni dané mimo jiné postupy podle ČSN EN ISO 9002, kterými zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.


Při posuzování shody bylo postupováno dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 5 (certifikace výrobku) s použitím následujících dokladů:

Certifikát č. STO-2008-0802/P ze dne 25.02.2008
Certifikát č. AO212/C5/2009/0456a/P ze dne 15.10.2009

Údaje o autorizované osobě:

CSI, a.s.
AO 212
Pražská 16/810
102 21 Praha 10

Ivan Sýkora



Paroc Polska Sp. z o.o.
Manager TI pro Českou a Slovenskou republiku

PAROC TRZEMESZNO Sp. z o.o.
Ul. Gnieźnieńska 4
62-240 Trzemeszno
Poland
Tel. +48 52 568 23 50

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle zákona č. 22/1994 Sb. a Nařízení vlády České republiky č. 178/1997 Sb.

Obchodní jméno: PARADOX STEEL, s.r.o.
Sídlo: Polanecká 820, 721 00 Ostrava - Svinov
IČO: 25883429

Výrobce: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.
Vrátimovská 689, 707 02 Ostrava 7
IČO: 27796051


Název výrobku: Trubky bezešvé závitové
Rozměr: DN 15 – DN 100 (1/2" – 4")

Popis výrobku: Trubky ocelové bezešvé závitové jsou vyrobeny podle ČSN 425710.0/76, ČSN 420250.22/88.

Výrobek je ve shodě:
ČSN 425710.0/76, ČSN 420250.22/88

Potvrzujeme, že vydaným Prohlášením o shodě, vlastností výrobku splňují základní požadavky zákona č. 22/1997, základním požadavky nařízení vlády č. 178/1997 a že výrobek je za podmínek obvyklého použití určeného výrobcem bezpečný a je proveden v souladu s technickou dokumentací.

V Paskově dne: 2.3.2011



ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ K/04/2011

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb. a č. 205/2002 Sb. v platném znění a podle § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se Směrnicí Rady Evropských Společenství 89/106/EHS (CPD – Construction Products Directive) ve znění Směrnice 93/68/EHS.

Výrobce:

ArceformMittal Tubular Products
Rudé armády 471,
733 23 Karviná – Hranice,
Česká republika
IČ: 47672781

Název výrobku:

trubky z nelegované oceli vhodné ke svařování a řezání závitů
podle normy EN 10255:2004+A1:2007, dodávané jako poloťovary
v tyčích, vyrobené z nelegované oceli s označením S 195T
vysokokotřekvenčním podélným svařováním (W) a dohotovené za
tepla o rozměrech

a. min. 17,2 x 2,00 mm;
b. max. 114,3 x 5,4 mm;

Způsob použití výrobku ve stavbě:

Trubky jsou určeny k zamýšlenému použití pro přepravu kapalin právě tak jako pro
další použití.

Přehled harmonizovaných norem použitých při posuzování shody:

ČSN EN 10255:2004 + A1:2007 Trubky z nelegované oceli vhodné ke svařování a
řezání závitů - Technické dodací podmínky

**Výrobce prohlašuje, že výše uvedené výrobky splňují ustanovení uvedené v příloze
ZA normy ČSN EN 10255 + A1.**


Posouzení bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. s použitím následujících podkladů:

PROTOKOL č. 1326WL48202 o počáteční zkoušce typu výrobku a o klasifikaci výrobku podle EN 10255, který vydal dne 18.05.2010 TÜV NORD System GmbH & Co. KG, Große Bahnstraße 31, Postfach 54 02 20, D – 22502 Hamburg, Notifikovaná osoba č. 0045.

Poznámka:

Toto nové Prohlášení o shodě nahrazuje a navazuje na původně vydané Prohlášení o shodě, evidenční číslo K/03/2010 vydané 2010-06-11.

V Karvině 17.1.2011

Zpracoval:

Zdeněk Suchaněk
Systémy řízení certifikace

Schválil:

Ing. Stanislav Konkolská
GR společnost



RAF ARMATURY s. r. o.
Lipenská 49
772 00 Olomouc

tel.: +420 585 157 700
fax: +420 585 157 701

e-mail: info@raf.cz

www.raf.cz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBKŮ

s technickými předpisy a technickou dokumentací výrobků
podle § 13, odst.(2) zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.

a) Identifikační údaje výrobce

RAF ARMATURY s.r.o.
Lipenská 49
772 00 Olomouc, Česká republika
IČ: 62305212

b) Identifikace výrobků

Zdravotně technické armatury řady: **SPRÁVNÁ TRÉFA**

c) Výrobek je určen jako koncová armatura vnitřních vodovodů nebo zařízení na zásobování vodou, za následujících doporučených podmínek pro správnou funkci:

- hydropynamický tlak 1 – 5 bar
- teplota vody $\leq 65^{\circ}\text{C}$

d) Způsob posouzení shody: §12 odst.(3) písmeno b), c), d) zákona č.22/1997 Sb.
v platném znění

e) Uvedené výrobky jsou ve shodě s normami:

ČSN EN 817, ČSN 73 6660, ČSN 13 7100 a splňují požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 409/2005 Sb.

f) Údaje o autorizované osobě: Výzkumný ústav pozemních staveb-

Certifikační společnost, s.r.o.
Autorizovaná osoba 227
Pražská č.p. 810/16, 102 21 Praha 10 – Hostivař
IČ: 25052063
Číslo certifikátu a datum vystavení:
č. 227 / C5a / 2007 / 0150 ze dne 27.3.2007

g) Potvrzujeme, že výše uvedené výrobky splňují požadavky technických předpisů, výrobky jsou za podmínek obvyklého či námi určeného použití bezpečné a že jsme přijali příslušná opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků v odstavci b) s technickou dokumentací a požadavky nařízení vlády při jejich uvádění na trh.

h) Místo vydání: Olomouc
Datum vydání: 5.6.2009

Jméno: Ing.Jiří Chytil
Funkce: technický ředitel
Podpis:

Prohlášení o shodě 3/VI/2011

Uvádějící na trh:

Obchodní jméno: WAVIN Ekoplastik s.r.o.
Sídlo: Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem
IČO: 27560597

Vydává na vlastní zodpovědnost toto prohlášení.

Údaje o výrobku:

Název: Potrubní systém EKOPLASTIK PPR
Použití: Pro tlakové rozvody pitné, studené a teplé vody, podlahové a ústřední vytápění, tlakové rozvody vzduchu.
Sortiment: trubky a tvarovky v průměrech 16 - 125 mm:
celoplastové trubky EKOPLASTIK PPR S5(PN 10), S3,2 (PN 16), S2,5 (PN 20)
sendvičové trubky EKOPLASTIK STABI S2,5 (PN 20)
tvarovky celoplastové a kombinované s kovem , S 2,5 (PN 20)

Výrobce:

WAVIN Ekoplastik s.r.o., Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem.

Způsob posouzení shody:

Shoda výrobku byla posouzena podle Zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění, souvisejícího Nařízení vlády 312/2005 Sb. v platném znění, Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody v platném znění. Pro vydání Prohlášení o shodě byl podkladem Certifikát č. 05 0552 V/AO/d ze dne 30.9.2005 - změna d) ze dne 07.9.2011, STO-AO 224-1984/2005/d ze dne 1.9.2011 a Závěrečný protokol č. 793501056/2011 ze dne 7.9.2011.

Předpisy, použité při posouzení shody:

ČSN EN ISO 15874-1, ČSN EN ISO 15874-2, ČSN EN ISO 15874-3, ČSN EN ISO 15874-5

Autorizovaná osoba zúčastněná na posuzování shody:

Obchodní jméno: Institut pro testování a certifikaci a.s.
Sídlo: tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín – Louky.
Identifikace: IČO 4791 0381, AO č. 224

Potvrzujeme, že:

Prvky potrubního systému, který je na trh uváděn jako Systém EKOPLASTIK PPR, jsou shodné s technickou dokumentací. Vlastnosti výrobků splňují základní požadavky Nařízení vlády 312/2005 Sb. v platném znění a výrobky jsou pro deklarovanou použití, při dodržení Montážního předpisu – Systém Ekoplastik PPR, bezpečné. Jsou přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Toto Prohlášení o shodě nahrazuje Prohlášení o shodě 3c/VI/2010 ze dne 1.12.2010.

V Kostelci nad Labem 1.11.2011

Janusz Nowak

jednatel společnosti a finanční ředitel



ing. Jaroslav Votrúbec
jednatel společnosti a výrobní ředitel

Prohlášení o shodě
podle zákona č. 22/1997 Sb. a vyhodnocení provedeném dle odst. 4 § 5 nařízení vlády č. 163/2002 sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb v návaznosti na certifikaci stanovených výrobků

Prodejce: GIENGER, spol. s r.o., Příluky č. 228, 760 01 Zlín
IČO: 440 18 045

Na výrobky: Předstěnové instalační systémy
Podmítkové splachovací nádrže
Ovládací tlačítka k předstěnovým systémům

Výrobce: SANITÄRTECHNIK Eisenberg GmbH
In der Wiesen 8, D- 07607 Eisenberg / Německo
kód země: 276

Specifikace výrobku:

WC moduly pro zazdění
WC moduly pro lehkou přičku
Modul pro umyvadla pro lehkou přičku
Modul pro bidet pro lehkou přičku
Modul pro pisoiar pro lehkou přičku
Ovládací tlačítka pro moduly na WC
Ovládací tlačítka pro moduly k pisoaru
- barva: bílá, matný chrom
- barva: bílá, manuální ovládání
- stavební výška 1185
- stavební výška 1185
- stavební výška 820, 1185 mm, splachovací nádrž 9l
- stavební výška 1080mm, splachovací nádrž 6l

- barva bílá, ovládání IR čidlem, baterie 6 V
- barva bílá, ovládání IR čidlem, sítový adaptér 220 V
- barva: matný chrom, manuální ovládání
- barva: legovaná ocel, ovládání IR čidlem, baterie 6 V
- barva: legovaná ocel, ovládání IR čidlem, sítový adaptér 220V

Urcené pro: zabudování se zdravotní technikou, ke které se váže dokumentace výrobce podle § 4 nařízení vlády č. 178/97 Sb a posuzování shody podle § 5 tohoto nařízení. Ve znění nařízení vlády č. 163/2002 a č. 312/2005.

Způsob posouzení shody: U certifikovaných výrobků byla provedena shoda vlastností se základními požadavky v rozsahu určeného použití výrobků uvedenými v technických předpisech. Výrobky odpovídají technické specifikaci dané harmonizovanými normami ČSN EN 274-1, ČSN 914 640 v rozsahu požadavků podle § 3, odst. 2 Nařízení vlády a jsou za podmínek uvedeného použití bezpečné.

Prohlášení o shodě bylo provedeno na základě:

Certifikátu č. 3013V – 06 – 0216
Certifikátu č. 227/C5/2006/0215
Certifikátu č. 227/C5/2006/0214
Certifikátu č. 3013V – 06 – 0216
TIC 15 100 0734 // 15 104 1035 vydaného v Jeně 19.6.2006

Ve Zlíně 13.3.2008

Ing. Vítězslav Hanálek
ředitel společnosti

42

Výroba prvků pro upevnění potrubí a sanitární techniky

KONARLIK, závěsová technika, Podnikatelská 877, 720 00 Ostrava - Hrabová, tel.: (+420) 596 243 819
ICO: 60994886, DIČ: CZ7403315568
Bankovní spojení: Citibank, a.s., Evropská 178, Praha 6
Číslo účtu CZK: 6009412004/2600, IBAN/BIC: CZZZ 2800 0000 0050 0941 2004



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

VÝROBCE
(DOVOZCE):

Martin Koňarik
Koňarik® závěsová technika
Podnikatelská 877
720 00 Ostrava - Hrabová
ICO: 60994886
DIČ: CZ7403315568

Prohlásuje na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek:

- 1) Instalční objímky
- 2) Šroub KOMBI
- 3) Závětové tyče
- 4) Spojovací matice
- 5) Montážní nosník, nosník ST
- 6) Nosník s nástěnnou konzolou, konzola ST
- 7) Hmoždinka plastová typ H
- 8) Plastová příchytka Cu trubek, plastová příchytka plastových trubek
- 9) Prvky pro tlumení hluku a vibrací
- 10) Kanalizační a podlahové vpustě pro vnější a vnitřní použití
- 11) Potrubní díly, pevné body, kluzné uložení, izolační pouzdra

určeny pro závěsovou a upevňovací techniku potrubních systémů a zařízení splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. konkretizované §6 odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb. a je za podmínek výše určeného použití bezpečný.

Výrobce (dovozce) Koňarik® závěsová technika přijal vlastní technická opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno §5 nařízením vlády č. 163/2002 Sb. s použitím následujících dokladů:

- 1) Certifikát č. J-30-20145-06 ze dne 31. 3. 2006, STO č. J-30-20144-06 ze dne 29.3.2006


- 2) Certifikát č. 070-016385, STO č. 070-016381 ze dne 25.10.2002
- 3) Certifikát č. 070-016889, STO č. 070-016884 ze dne 02.12.2002
- 4) Certifikát č. 070-016888, STO č. 070-016883 ze dne 02.12.2002
- 5) Certifikát č. 070-017003, STO č. 070-016999 ze dne 18.12.2002
- 6) Certifikát č. 070-016998, STO č. 070-016994 ze dne 18.12.2002
- 7) Certifikát č. 01-8375, STO č. 01-8372 ze dne 28.09.2001
- 8) Inspekční certifikát č. 0240/70/99/BT/IC/S ze dne 02.08.1999
- 9) Certifikát č. 06-4324 a 06-13609 ze dne 19.4.2004
- 10) Certifikát č. 204/C5/2008/070-034710 ze dne 30.6.2008
- 11) Certifikát č. 204/C5/2008/070-034706 ze dne 30.6.2008
- 12) Certifikát č. 204/C5/2008/070-034714 ze dne 30.6.2008

vydanych:

- ad 1) Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, ČR
- autorizovaná osoba č. 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno
- ad 2 – 7) Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
- autorizovaná osoba č. 204, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek
- ad 8) ITI TÜV, s.r.o., skupina TÜV SÜddeutschland
- akreditovaná osoba č. 320/2001, Modřanská 98, 147 00 Praha 4
- ad 9-12) Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
- autorizovaná osoba č. 204, Hněvkovského 77, 617 00, Brno

Technická dokumentace výrobků je průběžně doplňována zprávami od autorizované osoby o vyhodnocení dohledu nebo kontroly.

V Ostravě dne 1. 1. 2010
Martin Koňarik



KONARLIK, závěsová technika
Podnikatelská 877
720 00 Ostrava - Hrabová
Česká republika

Tel./fax: (+420) 596 243 819, (+420) 596 243 826
Email: info@konarik.cz
Email pro objednávky: obchod@konarik.cz

Výroba prvků pro upevnění potrubí a sanitární techniky



KONARLIK®, závěsová technika, CTPark, Podnikatelská 877, Ostrava - Hrabová, tel.: (+420) 596 243 819
ICO: 60994886, DIČ: CZ7403315568
Bankovní spojení: Citibank, a.s., Evropská 178, Praha 6
Číslo účtu CZK: 5009412004/2600, IBAN/BIC: CZ22 2600 0000 0050 0941 2004

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

VÝROBCE (DOVOZCE):

Martin Koňarik
Koňarik® závěsová technika
Podnikatelská 877
720 00 Ostrava - Hrabová
ICO: 60994886
DIČ: CZ7403315568

Výrobek: Prvky pro svislá upevnění rozvodů ve stavebách

povrchová úprava: galvanické pozinkování

Použití výrobku: Výrobky mají široké uplatnění při upevňování potrubí a sanitární techniky ve stavebách.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů s použitím následujících dokladů:

- Stavební technické osvědčení č. 070-039593 „Prvky pro svislá upevnění rozvodů ve stavebách“ vydané dne 2.6.2010 s platností do 30.6.2013
- Protokol o zkouškách č. 070-034712


Výrobce (dovozce) potvrzuje, že přijal opatření o tom, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle uvedeného nařízení vlády a že výrobek je podle obvyklého použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Autorizovaná osoba:

- Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0700 – Ostrava, Autorizovaná osoba 204

V Ostravě 2.1.2012

Martin Koňarik



KONARLIK®, závěsová technika
CTPark, Podnikatelská ul.877
720 00 Ostrava - Hrabová
Česká republika
Tel./fax: (+420) 596 243 819, (+420) 596 243 826
Email: info@konarik.cz
Email pro objednávky: obchod@konarik.cz

W W W . K O N A R L I K . C Z

Prohlášení o shodě

Produkt:

V-EXACT II

Termostatický ventil s plynulým jemným nastavením

Výrobce:

TA Heimeier GmbH
Vollinghauser Weg
D-59597 Erwitte

Poznámka:

Prohlašujeme s plnou zodpovědností, že výše zmíněné produkty jsou vyráběny ve shodě s níže uvedenými standardy.

• Naš katalogový list 1210-07.483 (www.tahydronics.com)

• Testováno dle EN 215

• Připojení splňuje požadavky normy EN ISO 228-1 (vnější závit) a ISO 7-1 (vnitřní závit)

• Materiál tělesa: CuSn5Zn5Pb5-B dle EN 1982

• Tlakové zkoušky dle EN 12266-1:2003

Naš management výrobního procesu je v souladu s DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 14001:2004, DIN EN 50001:2011 a BS OHSAS 18001:2007 (certifikát-registrační č.: 003388), certifikován DQS-Frankfurt (aktuální certifikáty jsou dostupné na www.tahheimeier.de)

Datum a podpis zodpovědné osoby:

Declaration of conformity established:

TA HEIMEIER GMBH
VOLLINGHAUSER WEG
D-59597 ERWITTE

Signature

B. Henke (R&D)

Signature

Place, Date

Erwitte, 11.04.2012

Prohlášení o shodě

Ve smyslu § 10 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Prodejce: Glienger spol. s r.o., Příluky č. 228, 760 01 Zlín, IČ: 440 18 045

Výrobce: Vogel & Noot, Wärmetechnik AG, Grazerstraße 1, A-866 Wartberg, Rakousko

Identifikační údaje výrobku:

CosmoNOVA otopná ocelová desková tělesa
CosmoART otopná ocelová trubková tělesa
Kontec otopná ocelová profilová tělesa
Vonaris otopná ocelová profilová tělesa

Popis a určení výrobku:

Jedná se ocelová otopná tělesa pro teplovodní vytápění, která jsou určena pro použití do domácností, občanských i průmyslových objektů. Umístění výrobku: prostředí s vnitřní teplotou vzduchu v rozmezí +2 až +45°C a relativní vlhkostí do 80 %.

Způsob posouzení shody:

Posouzení bylo provedeno podle zákona 22/1997 Sb, § 13, písmeno b)

Prohlášení o shodě je vydáno na základě:

CE prohlášení o shodě výrobce ze dne 22.6.2005
Certifikace BSI (British Standards Institution) dle EN ISO 9001:2000
registrační č. FM 33796

Seznam technických předpisů a norem:

DIN EN 442 -1/A1:1996 + A1: 2003
registrační č.: 0443, 0445, 0447, 0448, 0449
RAL jakostní značka ocelových otopných těles
registrační č.: 291 204
EU směrnice 76/769/EEC

Vlastnosti výrobků splňují technické požadavky, které se na ně vztahují a které jsou uvedeny v nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a výše uvedených technických normách a předpisích. Za podmínek obvyklých a v souladu s výrobcem určeného použití jsou bezpečné. Výrobce i prodejce přijali opatření, kterými zabezpečují shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Ve Zlíne dne 01.12.2005

Ing. Vítězslav Hránek
ředitel společnosti
Glienger spol. s r.o.
Příluky 228
760 01 Zlín
IČ: 440 18 045
TEL: 57 60 18 045
FAX: 57 60 18 045

ARMACELL EUROPA GMBH, Organizační složka

Mickiewiczova 17

160 00 Praha 6

IČO: 26440393

Vydává na základě zmocnění výrobce:

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. Ve znění pozdějších předpisů

Výrobce: Armacell Switzerland AG, Brunmatt 522, CH 6264 Pfaffau, Švýcarsko

Výrobce prohlašuje a potvrzuje svou vylučnou odpovědnost, že výrobek:

izolační materiál TUBOLIT (DG, S, S Plus, DHS, AR, SG, SR Plus)

určený pro izolaci potrubních rozvodů, v oblasti topení a sanity

Splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Ve znění NV 312/2005 Sb. a je za podmínek obvyklého, nebo výše určeného použití bezpečný.

Výrobce Armacell Switzerland AG, Brunmatt 522, CH 6264 Pfaffau, Švýcarsko přijal opatření v úrovní dané mimo jiné postupy podle ČSN EN ISO 9002, kterými zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.
Při posuzování shody bylo postupováno dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. § 5 Ve znění NV 312/2005 Sb. (certifikace výrobku) s použitím následujících dokladů:

Certifikát č. AO212/C5/2008/0294a/P ze dne 15.1.2008.

Údaje o autorizované osobě:

CSL, a.s.


Autorizovaná osoba 212, Certifikační orgán č. 3048

Pražská 16/810

102 21 Praha 10

V Praze dne 15.4.2008

Pavel Melika



Armacell Europa GmbH
Regional Sales and Market Representative CR & SR



ES PROHLAŠENÍ O SHODĚ

číslo: 3/13

vydáno v souladu § 13, zákona č. 22/97 Sb. v platném znění o technických požadavcích

na výrobky.

My, **SANELA spol. s r.o.,** Dukelských hrdinů 989, 563 01 Lanškroun, Česká republika

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

výrobek: Automaticky ovládané armatury

model: SLP... pro umyvadla SLS... pro sprchy SLW... pro záchody

výrobce: Sanela spol. s r.o., Dukelských hrdinů 989, 563 01 Lanškroun,

Česká republika

určené použití: Koncové armatury vnitřního vodovodu

je ve shodě s následujícími normami:

České normy		Evropské normy	
ČSN EN 61326:1998, částek 7.2, tabulka 4		EN 61326 including amendments	
ČSN EN 61326-1:2006, tabulka 1		EN 61326-1 including amendments	
ČSN EN 61326-2-3:2007		EN 61326-2-3 including amendments	

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a číslo EU směrnice:

NV 116/2006 Sb.	2004/108/ES - including amendments
NV 481/2012 Sb. V platném znění	2011/65/EC - including amendments

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 03

Místo vydání: Lanškroun
Datum: 1.6.2013
Ing. Radomír Ambrož
jednatel



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo: 4/13

vydáno v souladu § 13, zákona č. 22/97 Sb. v platném znění o technických požadavcích

na výrobky.

My, **SANELA spol. s r.o.**, Dukelských hrdinů 989, 563 01 Lanškroun, Česká republika

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

výrobek: Napájecí zdroje

model: SLZ 01Y, SLZ 01Z, SLZ 03, SLZ 04Y, SLZ 04Z, SLZ 05, SLZ 06

výrobce: SEAL ELECTRONIC s.r.o., Dukelských hrdinů 989, 563 01 Lanškroun,

Česká republika

Je ve shodě s následujícími normami:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 61326:1998, články 7.2, tabulka 4	EN 61326:1998 including amendments
ČSN EN 61000-3-2 ed. 3:2006	EN 61000:2006 including amendments
ČSN EN 61000-3-3:1997, Cor.1:1998, Z1:2002	EN 61000:1997 including amendments
ČSN 61326-1:2006, tabulka 1	EN 61326:2006 including amendments
ČSN 61326-2-3:2007	EN 61326:2007 including amendments
ČSN EN 61558-2-1 ed. 1:2007	EN 61558:2007 including amendments

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a číslo EU směrnice:

NV 17/2003 Sb. v platném znění	73/23/EHS - including amendments
NV 616/2006 Sb. v platném znění	2004/108/ES - including amendments
NV 481/2012 Sb. v platném znění	2011/65/EC - including amendments

Poslední dvojciferní roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 03

Ing. Radomír Ambrož
jedenatel

Místo vydání: Lanškroun

Datum: 1.6.2013

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
 podle zákona č. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků,
 podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Prodávce: IVAR CS spol. s r. o.
 Velvarská 9 - Podhořany
 27751 Nelahozeves
 IČO: 45276935
Výrobce: CALEFFI S. p. A.
 Strada Regionale 229, n. 25
 28010 Fontaneto D'Agogna (NO)
 Itálie

Identifikační údaje o výrobku:
Termostatický směšovací ventil C 520
 provozní tlak PN 10, max. vstupní teplota +90 °C, rozsah nastavení -30 až +48 °C, rozměry 1/2", 3/4", 1" vnitřní
 závít,

Popis a určení výrobku:
 Termostatický směšovací ventil se používá v systémech ohřevu teplé vody. Jeho funkcí je udržovat výstupní
 teplotu směšované vody na konstantní nastavené hodnotě, i přes výkyvy teplot a vstupního tlaku teplé vody a
 vstupní studené vody nebo výkyvy v průtokovém množství v systému.

Údaje o použití způsobu posuzování shody:
 Proces výroby termostatických ventilů byl proveden v souladu se systémem kvality daným normou EN ISO
 9001:2000.


Seznam technických předpisů, technických norem a směrnic:
 EN ISO 9001:2000

Podklady pro prohlášení:
 Prohlášení o shodě výrobce č. 6.07.01 ze dne 30. 6. 2009 (viz příloha).

Potvrzení prodávce:

Prodávce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, že vlastností výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády č.
 163/2002 Sb., výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití
 jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou
 dokumentací a se základními požadavky. Zajišťl všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně
 výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy
 popsanými v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 11. 12. 2013


 Sídlo: Velvarská 9 - Podhořany, 277 51
 Nelahozeves, IČO: 45276935, DIČ: CZ45276935
 tel: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4
 www.ivarcs.cz

Martina Nováková - IVAR CS spol. s r. o.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb., § 13 odst. 2 ve znění zákona č. 71/2000 Sb.,
 a zákona č. 102/2001 Sb., podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků;
 podle Směrnice Rady 73/23/EHS (LVD) ze dne 19. 2. 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se
 elektrických zařízení určených pro užívání v určených mezích napětí;
 podle Směrnice Rady 89/336/EHS (EMC) ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
 elektromagnetické kompatibility;
 Směrnice Rady 89/106/EHS (CPD) o sbližování právních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků,
 ve znění směrnice 93/68/EHS.

Výrobce: **EL S.p.A.**

Via Ho Chi Min 12
 600 22 Castelfidardo
 Itálie



Identifikační údaje o výrobku:

Zařízení na úpravu vody

Papís a určený výrobku:

Filtry DEPURA, DEPUR A, DEPUR A MINI, MATTIC, AUTOMATTIC, DOUBLEAU, DEPURCLOR, DEPUR A CYCLON, DEPUR A
 TOTAL;

Změkčovače DECALUX, DECAL, DUPLEX, TIMER ET 500, TIMER VT 1000 a VT 2000;

Filtry sloupové DEFERR, DENITRAT, DESABR, DECLOR, NEUTRAL, DEFEMN, DENO, DECLO, DESAND;

Změkčovací filtry DEVAP-KAB, DEVAP, DEVAP- DUPLEX, DEIN-KAB;

Dávkovací zařízení DOSAPHOS.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Posouzení výrobku bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Seznam technických předpisů, technických norem:

ČSN 13 3060-4:93, ČSN 13 7100:63, Směrnice Rady 73/23/EHS (LVD), Směrnice Rady 89/336/EHS (EMC),
 Směrnice Rady 89/106/EHS (CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS, Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.
 409/2005 Sb.

Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:

Strojírenský zkušební ústav, s. p. autorizovaná osoba 202, Hudecova 56b, 621 00 Brno, IČO:00001490, který vydal
 závěrečný protokol č. 30-3667 ze dne 31. 3. 2004, zprávu o výsledcích prověrky č. 40-4014 ze dne 31. 3. 2005,
 zprávu o dohledu č. 40-5124 ze dne 21. 12. 2005 a certifikát výrobku B-30-00241-04 ze dne 31. 3. 2004, protokol
 o zkoušce č. 39-6205 ze dne 27. 7. 2006, zprávu o dohledu č. 40-6023 ze dne 30. 11. 2006, zpráva o dohledu č.
 40-7130 ze dne 21. 12. 2007 a č. 40-8230 ze dne 28. 11. 2008, zprávu o dohledu č. 40-8414 ze dne 30. 10. 2009,
 zprávu o dohledu č. 40-8597 ze dne 29. 10. 2010, zprávu o dohledu č. 40-8965 ze dne 14. 12. 2011, zprávu o
 dohledu č. 40-10182 ze dne 31. 10. 2012, zprávu o dohledu č. 40-10433 ze dne 30. 10. 2013.


Potvrzení prodávce:

Prodávce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády č.
 163/2002 Sb., a výše uvedených technických norem, předpisů a směrnic. Za podmínek obvyklého, výrobcem
 určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh
 s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajišťil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní
 proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků
 s typy popsanými v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhůřanech dne: 7. 3. 2014



Martina Nováková - IVAR CS, spol. s r. o.



A LAUFEN GROUP COMPANY PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle Směrnice o stavebních produktech 89/106 EWG ze dne 21. prosince 1988

My,
LAUFEN CZ, s.r.o.
V Tůňích 3/1637, 120 00 Praha 2
Česká republika

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

glazovaná umyvadla vyrobené ze sanitární keramiky vyhovují
EN 14688 a příloze ZA podle Směrnice 89/106/EWG

Výrobek:	Set:	Popis:	Kódové označení:
8.1037.1	Dino	Umyvadlo	CL25
8.1037.2	Dino	Umyvadlo	CL25
8.1037.4	Dino	Umyvadlo	CL25
8.1039.0	Zeta	Umyvátko	CL25
8.1039.1	Zeta	Umyvadlo	CL25
8.1039.2	Zeta	Umyvadlo	CL25
8.1039.3	Zeta	Umyvadlo	CL25
8.1042.2	Cubito	Umyvadlo	CL25
8.1042.3	Cubito	Umyvadlo	CL25
8.1042.4	Cubito	Umyvadlo	CL25
8.1042.6	Cubito	Umyvadlo	CL25
8.1142.2	Cubito	Umyvátko	CL25
8.1061.1	Olymp	Umyvátko	CL25
8.1061.2	Olymp	Umyvadlo	CL25
8.1061.3	Olymp	Umyvadlo	CL25
8.1061.4	Olymp	Umyvadlo	CL25
8.1064.0	Olymp	Umyvátko	CL25
8.1064.1	Olymp	Umyvadlo	CL25
8.1064.2	Olymp	Umyvadlo	CL25


Výrobek: Set: Popis: Kódové označení:

8.1071.1	Mio	Umyvátko	CL25
8.1071.2	Mio	Umyvadlo	CL25
8.1071.3	Mio	Umyvadlo	CL25
8.1071.4	Mio	Umyvadlo	CL25
8.1142.2	Cubito	Umyvátko	CL25
8.1164.0	Olymp	Umyvadlo	CL25
8.1164.2	Olymp	Umyvadlo	CL25
8.1238.3	Lyra Plus	Umyvadlo	CL25
8.1238.4	Lyra Plus	Umyvadlo	CL25
8.1265.5	Dino	Nábytkové umyvadlo	CL25
8.1301.0	Ibon	Záp. umyvadlo	CL25
8.1301.1	Ibon	Záp. umyvadlo	CL25
8.1335.0	Zita	Speciální umyvadlo	CL25
8.1337.1	Dino	Záp. umyvadlo	CL25
8.1338.1	Lyra Plus	Nábytkové umyvadlo	CL25
8.1338.2	Lyra Plus	Nábytkové umyvadlo	CL25
8.1338.3	Lyra Plus	Nábytkové umyvadlo	CL25
8.1338.4	Lyra Plus	Nábytkové umyvadlo	CL25
8.1338.5	Lyra Plus	Nábytkové umyvadlo	CL25
8.1338.7	Lyra Plus	Nábytkové umyvadlo	CL25
8.1364.1	Olymp	Rohové umyvadlo	CL25
8.1365.1	Olymp	Rohové umyvadlo	CL25
8.1371.4	Mio	Speciální umyvadlo	CL25
8.1427.0	Lyra	Umyvátko	CL25
8.1427.1	Lyra	Umyvadlo	CL25
8.1427.2	Lyra	Umyvadlo	CL25
8.1427.3	Lyra	Umyvadlo	CL25
8.1427.4	Lyra	Umyvadlo	CL25
8.1434.2	Lyra	Nábytkové umyvadlo	CL25


Výrobek: Set: Popis: Kódové označení:

8.1436.1	Lyra Plus	Nábytkové umyvadlo	CL25
8.1436.4	Lyra Plus	Nábytkové umyvadlo	CL25
8.1438.1	Lyra Plus	Umyvátko	CL25
8.1438.2	Lyra Plus	Umyvadlo	CL25
8.1438.3	Lyra Plus	Umyvadlo	CL00
8.1438.4	Lyra Plus	Umyvadlo	CL20
8.1471.2	Mio	Nábytkové umyvadlo	CL25
8.1471.5	Mio	Nábytkové umyvadlo	CL25
8.1471.6	Mio	Nábytkové umyvadlo	CL25
8.1471.7	Mio	Nábytkové umyvadlo	CL25
8.1471.9	Mio	Nábytkové umyvadlo	CL25
8.1510.1	Lyra Plus	Umyvátko	CL25
8.1527.1	Lyra Plus	Umyvátko	CL25
8.1537.0	Dino	Umyvátko	CL 25
8.1537.0	Dino	Umyvátko	CL25
8.1538.1	Lyra Plus	Umyvátko	CL25
8.1538.2	Lyra Plus	Umyvátko	CL25
8.1539.3	Zeta	Umyvátko	CL25
8.1561.2	Olymp	Umyvátko	CL25
8.1564.3	Olymp	Umyvátko	CL25
8.1571.1	Mio	Umyvátko	CL25
8.1571.3	Mio	Umyvátko	CL25
8.1661.2	Olymp	Rohové umývátko	CL25
8.1661.4	Olymp	Rohové Umyvadlo	CL25
8.1664.3	Olymp	Rohové umývátko	CL25
8.1671.1	Mio	Polozáp. umyvadlo	CL25
8.1761.2	Olymp	Polozáp. umyvadlo	CL25
8.1761.6	Olymp	Polozáp. umyvadlo	CL25
8.1771.1	Mio	Polozáp. umyvadlo	CL25

Praha, 1. 8. 2008



Michael Kašpar
 Manažer řízení jakosti



Werner Fischer
 Výrobní a technický ředitel

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O SHODĚ

podle ČSN EN ISO/IEC 17050-1:2005

Název a adresa dodavatele:

Sanitec, s.r.o., Komenského 2501, 390 02 Tábor
IČO: 63075709

Identifikace výrobku:

Keramické bidety, pisoáry a ostatní výrobky zdravotnické keramiky značek:

KERAMAG^a KOLO^a DELTA

Výrobce v EU:

KERAMAG AG, Kreuzerkamp 11, D-40878 Ratingen, Spolková republika Německo
SANITEC KOLO, ul. Toruńska 154, 62-600 Kolo, Polsko

Výše popsaný výrobek je ve shodě:

ČSN EN 35:2000; ČSN EN 36:1999; ČSN EN 80:2002;
ČSN 724840:1987; ČSN 724841:1993; ČSN 724801:1982
Směrnice Evropského parlamentu 89/106/EHS

Datum a místo vydání prohlášení:

V Táboře dne 1.3.2005

Podpis, jméno a funkce pověřené osoby:

Ing. Michal Kolda
jednatel

11

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o výrobci v EU:

KERAMAG AG, Kreuzerkamp 11, D-40878 Ratingen, Spolková republika Německo
SANITEC KOLO, ul. Toruńska 154, 62-600 Kolo, Polsko

Popis výrobku:

Keramické klozety značek:

KERAMAG^a KOLO^a DELTA

Přehled harmonizovaných norem:

ČSN EN 33:2003; ČSN EN 37:1999; ČSN EN 38:1993;
ČSN 724840:1987; ČSN 724841:1993; ČSN 724801:1982; ČSN 914640:1988

Přehled technických předpisů:

Nařízení vlády ČR č. 190/2002 Sb. (Směrnice Evropského parlamentu 89/106/EHS)

Zvláštní podmínky pro použití výrobku:

Výrobek je určen pro vybavení soukromých a veřejných sanitárních prostorů
(koupelen, toalet, umývár, atd.)

Zplnomocněný zástupce:

V Táboře dne 1.3.2005



Ing. Michal Kolda
jednatel obchodního zastoupení
Sanitec, s.r.o., Komenského 2501, 390 02 Tábor, IČO: 63075709

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Název a adresa výrobce:

Sanítec Kolo sp. z o.o.
ul. Toruńska 154
PL-62600 Kolo
Polská republika

Popis výrobku:

Keramická umyvadla a umývatka včetně sloupů a polosloupů
značky

KOLO


Solo, Idol, Piano, Rekord, Primo, Nova Top, Nova Top Pico, Nova Top Bez
Barier, Style, Varius, Aplauz, Ego, Ego Plus, Quattro, Caprice, Punto, Cocktail, Sinda
Přehled harmonizovaných norem a předpisů:

Směrnice 89/106/EHS - Stavební výrobky (CPD)
EN 14688:2006 (příloha ZA)

Podmínky použití výrobku:

Výrobek je určen pro vybavení soukromých a veřejných sanitárních prostorů
(koupelen, toalet, umývár, apod.)

Datum a místo vydání, způsobilá osoba:


Alicja Wilczyńska
certifikační specialista

Kolo 01.09.2009

PANLUX s.r.o.
Kladenský 108
415 11 Teplice
Česká republika
DIČ: CZ25496034
IČ: 192392064/0300 CZK
tel: +420 417 536 815
fax: +420 417 531 161
ism@panlux.cz
www.panlux.cz



Ujištění o vydání ES prohlášení o shodě

Confirmation of release the EU Declaration of Conformity

Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky, zákona č. 71/2000 Sb. v platném znění, Under the Acts and government regulations stated below

NV č. 17/2003 v platném znění o technických požadavcích na elektrická zařízení nízkého napětí (Directive **2006/95/EC** – "Low Voltage Directive"), NV č. 616/2006 Sb. v platném znění (Directive **2004/108/EC** – "Electromagnetic Compatibility Directive")

nařízení komise (ES) č. 244/2009, 278/2009, 859/2009 (Directive **2005/32/EC** – "Ecodesign"), nařízení komise (EU) č. 347/2010, (Directive **2009/125/EC** – "Ecodesign"),

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, hereby, we declare

že všechny výrobky námi uváděné na trh splňují požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu. Všechny výrobky námi uváděné na trh nesou označení CE a bylo na ně vydáno ES prohlášení o shodě.

that all products brought by us to market fulfill requirements of technical standards, that products are safe under condition stated by us and that we have accepted all actions, we guarantee the conformity with. All our products displayed in the market are marked with CE and were provided with EU Declaration of Conformity.



Pavel Nováček
ředitel společnosti

Jméno Příjmení, funkce
Name, Position

V Teplicích dne 20.12.2011
Místo vydání, datum
Place, Date

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, spisová značka C 20987