

# Zpráva

## o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

k vyhlášce č. 34/2016 Sb

Číslo zprávy: 0 0 0 0 0 0 3 0 8 6

Datum provedení kontroly - 28.8.2016

čištění spalinové cesty: 28.8.2016

Jméno, příjmení a adresa objednavatele  
(nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu nebo  
fyzickou osobu podnikatele):

Centra a.s.  
p.Bartecký  
Plzeňská 3185/5b  
Praha 5  
150 00

IČ: CZ18628966

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby / firma:

Karel Procházka  
Střelečská 2864/11  
193 00 Praha-Horní Počernice

IČ: 69532184

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění  
a kontrola spalinových cest:

Roztocká 13/33  
Praha 6

Číslo ŽL / číslo osvědčení revizního technika spalinových cest:  
009-13

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva, typu, provedení a výkonu  
připojeného spotřebiče paliv:

od kotlů Therm á 47kW a TUV bojleru vaillant vedou kořovody AL 150 mm  
a 80 mm, ústí do společného kouřovodu AL160 mm, dále do svislého komínu  
AL 12,5 metrů.  
pata komínu čistá, dopojení kouřovodů na komín bez závad.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

vyčištění paty komínu

Odvod spalin je zajištěn a zaručuje bezpečný provoz. Přístup je  
zajištěn pro kont

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Číslo zprávy o revizi SC:

Spalinová cesta hlediska  
bezpečného provozu:

VYHOVUJE

Termín odstranění nedostatků:

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby:

Datum vystavení zprávy:

28.8.2016



CENTRA a.s.  
Středisko 865 - tepelné zdroje  
Na Zatlance 1350/13  
(1) 150 00 Praha 5  
IČ: 18628966, DIČ: CZ18628966