

**JAN ŠPAČEK**IČO : 16878795  
DIČ : CZ5507130442  
ev.č: 310001-153892-01**KOTLE - HOŘÁKY**Vrbová 377 250 64 Měšice Praha-Východ  
servis, opravy, čištění plynových kotlů, hořáků a opravy M a RCENTRA a.s.  
Brožíkova 1/15  
150 00 Praha 5  
p.Tomáš Bartecký**SERVISNÍ PROTOKOL****Příloha k faktuře 025/2016 - zdroj : Roztocká 33/13**

<b>Kotel č. 1</b>  THERM DUO 50/ 49kW/ v.č. 599/10/03/2003	<b>Provedené práce:</b> Vyčištění, seřízení spalování, těsnost plynu, přezkoušení zabezpečovacích prvků seřízení zapalování, <i>SILNĚ ZANESENO PRACHEM VLHKO !!!</i> <i>Stáří kotle 13LET !!!</i>
<b>Kotel č. 2</b>  VAILLANT TUV VGH 160/5XZU R1/7,2kW/160I V,č, 211436305930-0002006853N0/2014	<b>Provedené práce:</b> vyčištění, seřízení spalování, těsnost plynu, přezkoušení zabezpečovacích prvků, OPRAVA zapalování <i>VLHKO !!!</i>

*SILNĚ ZANESENO PRACHEM VLHKO*, Servis plynových kotlů, regulací, přeměření těsnosti plynu, odborná prohlídka kotlů, celkového servisu plynových kotlů včetně vyčištění a přeměření spalovacích procesů. Plyn.těsnost přeměřena přístrojem Gas 1A bez úniku Celkový stav zařízení odpovídá stáří, provozu. Přezkoušení všech zabezpečovacích prvků plynových kotlů bez závad. Zařízení schopno bezpečného provozu.!

Práce provedeny v dohodnutém termínu dle požadavků objednavatele, v dobré kvalitě, bez reklamací

servis 10.04.2016

Převzal, souhlasí :

DOMOV SEDLEC SPMP o.p.s.  
Praha 6, Sedlec, Roztocká 33/13  
PSČ 160 00 tel./fax: 233 324 363  
IČ: 24252999

**CENTRA a.s.**  
Středisko 865 - tepelné zdroje  
Na Zatlavce 1350/13  
(1) 150 00 Praha 5  
IČ: 18628966 DIČ: CZ18628966

Kotle - Hořáky  
Špaček Jan

**JAN ŠPAČEK** IČ: 16878795  
Vrbová 377, 250 64 Měšice  
Tel./fax: 283980090, GSM: 602309167  
servis plynových hořáků, kotlů + MaR

KOTLE - HOŘÁKY  
Jan Špaček  
Vrbová 377  
250 64 Měšice Praha - Východ

tel./fax/zázn.: 283980090  
tel.: 283980090  
mobil: 602 309 167  
e-mail : spacek\_servis@centrum.cz

IČO: 16878795  
KB Praha 8  
č. ú.: 673 740-011/0100