

NAVRŽENÝ STAV, STROJOVNÁ VÝTAHU - 1:50

501 STROJ. EV. VÝTAHU
8.34m²
s.v. 2.15m

502 STROJ. EV. VÝTAHU
8.34m²
s.v. 2.15m

VÝTAH PO VÝMĚNĚ
Rekonstrukce přílohy v objektu LDV na
lůžkový s evak. schopností

NOSNÝ ZKLAD TECHNOLOGIE NOSNÍK U200
SOUČÁSTI DODÁVKY VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE

NOVÝ MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120-3m
DODATEČNĚ PROPojIT OBA STÁV. NOSNÍKY

NOSNÝ ZKLAD TECHNOLOGIE NOSNÍK U200
SOUČÁSTI DODÁVKY VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE

NOVÉ DVEŘE

SDK PRŮČKA, DVOJ. OPLÁŠTĚNÍ
SADROVLÁKNEM, POŽ. ODOLNOST 45min.

OTVOR ZAKRYT KARI SÍTÍ OKA
80x80 ZALEPENOU DO BETONU

STÁV. MONT. NOSNÍK (I 180)
S.H. +14.300

SLUP CP 300x300mm

NOVÝ NOSNÍK 2x U200 - 3,4m

NOVÝ MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120-1,5m

PROSTOR MEZI SDK A COPITEM UTĚSNIT POŽÁRNÍ
ZPĚNLIVOU UCIPÁVKOU
REF. VÝROBEK PROMAT PROMASEAL TL2,5mm

STAVAJÍCÍ SESTAVU PROVĚTRÁVACÍCH KLAPEK ZÁMEČNICKY
UPRavit dle potřeby nové technologie výtahu.
PŘEDPOKLAD SE PRACNOST ÚPRAV CCA 10 HODIN

STOJKA POD NOVÝ MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120 dl. 2,15m
PŘEVÁŘIT K NOSNÍKU, KOTVIT MEZI PODLAHOU A STROP
PŘES PATNÍ PLECH TL 10mm 8 CHEM. KOTVAMI M12

ŘEZ A - A - 1:50

NOVÝ MONTÁŽNÍ NOSNÍK 120-3+1,5+2,15m
OPŘÍT O STÁVAJÍCÍ + PŘIVÁRIT A ZAKOTVIT DO PODLAHY

STÁV. MONT. NOSNÍK (1 180)
S.H. +14,300


NOVÝ NOSNÍK 2x U200 - 3,4m

+12,530

+13,000

+11,300


180 205 1165 1765 300 1200 400 200 1230 2150 3380



- TENTO STAVEBNÍ VÝKRES JE VÝKRESEM SKUTEČNÉHO STAVU EXISTUJÍCÍ BUDOVY A VZNIKL ZA POMOCI EXISTUJÍCÍCH PLÁNŮ A FOTOGRAFIÍ A NÁSLEDNĚ BYL OKÓTOVÁN PRO POTŘEBY ROZPOČTU. HODNOTY ZDE UVEDENÉ MOHOU BÝT ZATÍŽENY NEVYHNUTELNOU CHYBOU

$\pm 0,000 = 197,20 \text{ m n.m. (podlaha 1.NP)}$

ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	H.I.P.
-	Ing. F.Nehonský	Ing. F.Nehonský	Ing. F.Nehonský
	777 102 252	777 102 252	777 102 252
INVESTOR	Městská část Praha 6, odbor soc. věcí zastoupený SNEO a.s.		
ADRESA INVESTORA	Čs. armády 601/23, Praha 6		
MÍSTO STAVBY	Chittussiho, Praha 6, k. ú. Bubeněč	KATASTR	Bubeněč
STAVBA			
Výměna výtahu č.2 za lůžkový výtah s evakuační schopností			
CHITTUSSIHO 1A, PRAHA 6, K. Ú. BUBENEČ			
D1.1.Architektonická a stavební část - revize 2024			
NÁZEV VÝKRESU			
PŮDORYS STROJOVNY - NOVÝ STAV			

	FILIP NEHONSKÝ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Astlova 3205 / 3 Praha 5 - Smíchov Tel: 777 102 252
ARCH. ČÍSLO	2020.14
STAD. PROJ.	DVZ
DATUM	01.2024
FORMÁT	2xA4
MĚŘÍTKO	1:200, 1:50
ČÍSLO VÝKRESU	Č. PARÉ
D.1.1 07	