



Přístrojová náplň rozvodnice "Rups" bude osazena v nástěnné, celoplastové rozvodnici s dveřmi, krytí IP65, s minimálně 54 mont. moduly (3x18 MM). Předpokládané rozměry rozvodnice: š.418 x v.602 x hl.151 [mm].

Poznámka :

Provozní soustava : **3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN-C-S**

Ovládání : **1 + PE + N, 50Hz, 230V, TN-S**

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním a proudovými chrániči.

Josef OTTL
projekty elektro, IČO: 70046603
ppor. Příhody 1687, 25801 Vlašim
ottl.elprojekty@email.cz
+420 724 149 405

ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODP . PROJEKTANT	H.I.P.
-	Josef Ottl	J. Ottl	Ing. F.Nehonský
	724 149 405	724 149 405	777 102 252
INVESTOR	Městská část Praha 6, odbor soc. věcí zastoupený SNEO a.s.		
ADRESA INVESTORA	Čs. armády 601/23, Praha 6		
MÍSTO STAVBY	Chittussiho, Praha 6, k. ú. Bubeneč	KATASTR	Bubeneč
STAVBA	Výměna výtahu č.2 za lůžkový výtah s evakuační schopností CHITTUSSIHO 1A, PRAHA 6, K. Ú. BUBENEČ D1.4. Silnoproudá elektrotechnika		
NÁZEV VÝKRESU	Rozvodnice Rups (doplňek) - REVIZE 2024		
ZAK. ČÍSLO	037-20/Ottl		
STAD. PROJ.	DVZ		
DATUM	01.2024		
FORMÁT	1x A4		
MĚŘÍTKO			
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.e 06		
Č. PARÉ			



FILIP NEHONSKÝ
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Randova 3205 / 2
Praha 5 - Smíchov
Tel: 777 102 252