

Majitel:

Městská část Praha 6

Československé armády 601/23, 160 52 Praha 6

I O: 00063703

Zastoupený:

SNEO, a.s.

Nad alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

I O: 27114112

Záznam o preventivní požární prohlídce společných prostor objektu Studentská 541/5 - garáže, Praha 6 - Dejvice, 160 52, provedená v souladu s §12 vyhlášky MV 246/2001 Sb.

Preventivní požární prohlídku provedl dne 10.08.2023

Kontrola přítomen: klíč zapsán SNEO

- 1) Povinnost provádět pravidelné kontroly, dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady je dána zákonem NR133/85 Sb. §5 odstavec 1 písmeno e). Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. §12 odstavec 1 zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek.
- 2) Ke kontrole nebyla předložena průvodní technická zpráva PO.
- 3) Stavební řešení objektu: Objekt garáží vjezd/výjezd v 1.NP.
- 4) Využití objektu : Nadzemní garáže
- 5) Závady únikových cest - schodiškový prostor:

Studentská 541 - garáže - doba kontroly bez zjevných závad

Udržovat volné únikové cesty na izuje § 5) odstavec 1) písmeno b) zákona 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a §11 odstavec 3) písmeno b) vyhlášky MV 246/2001 Sb. Dle § 30 vyhlášky 23/2008 Sb. odstavec (3) v nechráněné únikové cestě musí být zajištěna možnost úplného otevření křídel dveří. Součástí nesmí být ohrožená volná průchodnost únikových cest. V podrobnostech se použije příloha č. 6 část A. **Případně zjištěné závady na únikových cestách odstranit do 30 dnů od obdržení zápisu.**

- 6) Značení směru únikových cest: neoznačeno


Značení únikových cest a požární bezpečnostního značení určuje § 11 vyhlášky MV. 246/2001 Sb. Jedná se především o značení směru úniku osob, případně označení evakuačních výtahů atd.

- 7) Dokumentace požární ochrany:
Pro objekt vzniká povinnost vést dokumentaci požární ochrany ve smyslu §15 zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Požární poplachová směrnice není vyvíjena.
- 8) Hlavní uzávěry:
 - a) voda - není zavedena
 - b) plyn - není zaveden
 - c) vypínač elektro - u vchodu domu - označeno
- 9) Rozmístění přenosných hasicích přístrojů je v souladu s projektem nebo §2 odstavec 5 a 6 vyhlášky 246/2001 Sb.
- 10) Jsou-li v objektu požární bezpečnostní zařízení (jako například nouzové osvětlení, požární uzávěry, požární odvětrávání, suchovody, požární klapky, hadla CO) a zařízení pro zásobování požární vodou je nutné v předepsaných lhůtách stanovených výrobcem provádět kontroly, údržbu v souladu s §7 vyhlášky MV 246/2001.
- 11) V předepsaných lhůtách provádět kontroly, údržbu včasných prostředků požární ochrany, zejména:
 - a) hasicí přístrojeKontrolu provádět v souladu s §9 vyhlášky MV 246/2001 Sb.

- 12) Provádění v předepsaných lhůtách ostatní povinné kontroly zejména:
Elektroinstalace, hromosvody, výtahy atd.
- 13) Využívání stavby:
Stavba a její jednotlivé prostory je nutné využívat v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo obdobným dokumentem. V případě stavebních změn je nutné postupovat v souladu se stavebním zákonem.
- 14) Navržená opatření:
a) Zajišťovat všechny povinné revize a odstraňovat zjištěné závady - trvale.
b) Zajišťovat a dodržovat technické podmínky a návody zařízení vztahující se k požární bezpečnosti provozovaných činností - trvale.
c) Udržovat volnou průchodnost únikových cest a v únikových cestách mít pouze zaizolační předměty, které povoluje §30 vyhlášky 23/2008 Sb. (příloha č. 6 část A vyhlášky 23/2008 Sb. - trvale).
d) Udržovat volný přístup k únikovým východům a k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzavírkám vody, topení a produktovodům, k výhledovým prostorům požární ochrany a k ručnímu ovládání požární bezpečnostnímu zařízení - trvale.
e) Plnit povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně a předpisy vydaných na jeho základě - trvale.
f) Udržovat objekt v souladu s kolaudačním rozhodnutím, případnou rekolaudací, nebo s obdobným dokumentem a příslušnými SN - požární bezpečnost staveb.

Zápis se zakládá do požární dokumentace jako doklad o provedené požární preventivní kontrole

V Praze dne: 11.08.2023

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: 

Podpis statutárního zástupce:

