

<div>Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů</div> <div>Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce</div>										<div>Protokol: 300 240571</div> <div>Kontrola provedena: 07.02.2024</div> <div>Provedl: <div></div></div> <div>Následující kontrola: únor 2025</div>				
<div>Odběratel :</div> <div>Městská část Praha 6</div> <div>Československé armády 601/23</div> <div>160 52 Praha 6</div> <div>IC : 00063703 DIČ : CZ00063703</div>										<div>Dodavatel :</div> <div><div></div></div>				
<div>Provozovna :</div> <div>Meziškolská 1120/2</div> <div>Meziškolská 1120/2</div> <div>162 00 Praha 6 - Břevnov</div>														
č.	Umístění	Typ	Druh	Výrobce	Výr. číslo	Provedené úkony			Rok výroby	Tlak. zkouška	Poznámka	Výsledek kontroly		
						1	2	3						
1	přízemí	P6 TE	P	HH	33003	x			2011	02/26		odpovídá		
2	přízemí	PG6 LE	P	T	003476	x			2005	02/26		odpovídá		
3	suterén	P6Te	P	HH	10772	x			2020	02/25		odpovídá		

Provedené úkony			ks	Legenda	
1	kontrola hasicího přístroje	3	Druh	P– práškový; C– CO2; V– vodní; H – halonový; Pě- pěnový	
2	periodická zkouška	0	Výrobce	HH – Hastex&Haspr; KV – Kovoslužba; A – Albeco; B – Bavaria, Č – Červinka;	
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně	0		E – ETS; G – Gloria; K – Kodreta; N – Neuruppin; T – Tepostop; J - Jiný	

Důvod k vyřazení přístroje: A - vadný - nelze opravit předepsaným způsobem; B - nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby; C - starší 40 let (sněhové) nebo 20 let (ostatní). Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka.

Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP

Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje provozuschopné.

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení:

Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce