

Majitel:

Junák - český skaut, okres Praha 6, z.s.
Zelená 14/1570, 160 00 Praha 6

I O: 61388297

Zastoupený:

SNEO, a.s.
Nad alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

I O: 27114112

Záznam o preventivní požární prohlídce společných prostor objektu Zelená 14 - Junák, Praha 6, 160 00, provedená v souladu s §12 vyhlášky MV 246/2001 Sb.

Preventivní požární prohlídku provedl dne 10.08.2023

Kontrola p ítomen:

- 1) Povinnost provádět pravidelné kontroly, dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady je dána zákonem NR133/85 Sb. §5 odstavec 1 písmeno e). Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. §12 odstavec 1 zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek.
- 2) Ke kontrole nebyla předložena průvodní technická zpráva PO.
- 3) Stavební řešení objektu - počet podlaží: 1 NP.
Vchod/východ: 1.NP.
- 4) Využití objektu: klubovna
- 5) Závady únikových cest - schodiškových prostor:

Zelená 14 - v době kontroly bez zjevných závad

Udržovat volné únikové cesty nařízuje § 5) odstavec 1) písmeno b) zákona 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a §11 odstavec 3) písmeno b) vyhlášky MV 246/2001 Sb. Dle § 30 vyhlášky 23/2008 Sb. odstavec (3) v nechráněné únikové cestě musí být zajištěna možnost úplného otevření křídel dveří. Součástí nesmí být ohrožená volná průchodnost únikových cest. V podrobnostech se použije příloha č. 6 část A. **Případně zjištěné závady na únikových cestách odstranit do 30 dnů od obdržení zápisu.**

- 6) Značení směrů únikových cest: bez závad


Značení únikových cest a požární bezpečnostního značení určuje § 11 vyhlášky MV 246/2001 Sb. Jedná se především o značení směrů úniku osob, případně označení evakuačních výtahů atd.

- 7) Dokumentace požární ochrany:
Pro objekt nevzniká povinnost vést dokumentaci požární ochrany ve smyslu §15 zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Říční tísňového volání jsou vyvěšena.
- 8) Hlavní uzávěry:
 - a) voda - není zavedena
 - b) plyn - není zaveden
 - c) vypínač elektro - není
- 9) Rozmístění přenosných hasicích přístrojů je v souladu s projektem nebo §2 odstavec 5 a 6 vyhlášky 246/2001 Sb.
- 10) Jsou-li v objektu požární bezpečnostní zařízení (jako například nouzové osvětlení, požární uzávěry, požární odvětrání, suchovody, požární klapky, hadla CO) a zařízení pro zásobování požární vodou je nutné v předepsaných lhůtách stanovených výrobcem provádět kontroly, údržbu v souladu s §7 vyhlášky MV 246/2001.

- 11) V předepsaných lhůtách provádět kontroly, údržbu v činných prostředcích požární ochrany, zejména:
- a) hasicí přístroje
- Kontrolu provádět v souladu s §9 vyhlášky MV 246/2001 Sb.
- 12) Provádět v předepsaných lhůtách ostatní povinné kontroly zejména:
- Elektroinstalace, hromosvody, výtahy atd.
- 13) Využívání stavby:
- Stavba a její jednotlivé prostory je nutné využívat v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo obdobným dokumentem. V případě stavebních změn je nutné postupovat v souladu se stavebním zákonem.
- 14) Navržená opatření:
- a) Zajišťovat všechny povinné revize a odstranovat zjištěné závady - trvale.
 - b) Zajišťovat a dodržovat technické podmínky a návody zařízení vztahující se k požární bezpečnosti provozovaných činností - trvale.
 - c) Udržovat volnou průchodnost únikových cest a v únikových cestách mít pouze zaizolační předměty, které povoluje §30 vyhlášky 23/2008 Sb. (příloha č. 6 část A vyhlášky 23/2008 Sb. - trvale).
 - d) Udržovat volný přístup k únikovým východům a k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzavírkám vody, topení a produktovodům, k včinným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požární bezpečnostním zařízením - trvale.
 - e) Plnit povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně a předpisy vydaných na jeho základě - trvale.
 - f) Udržovat objekt v souladu s kolaudačním rozhodnutím, případnou rekolaudací, nebo s obdobným dokumentem a příslušnými SN - požární bezpečnost staveb.

Zápis se zakládá do požární dokumentace jako doklad o provedené požární preventivní kontrole

V Praze dne: 11.08.2023

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: 

Podpis statutárního zástupce:

