

Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce							Protokol : 300 234244 Kontrola provedena :02.10.2023 Provedl : <div></div> Následující kontrola: říjen 2024					
Odběratel : Městská část Praha 6 Československé armády 601/23 160 52 Praha 6 IČ : 00063703 DIČ : CZ00063703							Dodavatel : <div></div>					
Provozovna : Na Bateriích 477/41 Na Bateriích 477/41 160 52 Praha 6 - Břevnov												
č.	Umístění	Typ	Druh	Výrobce	Výr. číslo	Provedené úkony			Rok výroby	Tlak zkouška	Poznámka	Výsledek kontroly
						1	2	3				
1	přízemí	P6 TE	P	HH	015020	x			2015	09/25		odpovídá

Provedené úkony				ks	Důvod k vyřazení přístroje	
1	kontrola hasicího přístroje	1	A	Vadný - nelze opravit předepsaným způsobem		
2	periodická zkouška	0	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby		
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně	0	C	Starší 40 let(sněhové) nebo 20 let (ostatní)		
Druh: P – práškový; C – CO2; V – vodní; H – halonový				Výrobce: HH – Hastex&Haspr; KV – Kovoslužba; A – Albeco; B – Bavaria, Č – Červinka; E – ETS; G – Gloria; K – Kodreta; N – Neuruppin; T – Tepostop; J – Jiný		
Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka						
Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů				Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP		
Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje provozuschopné.						

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: <div></div>	Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce
---	--

Příloha č. 1

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

(dle § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

- Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím jsou povinny plnit povinnosti stanovené v § 5 zákona o požární ochraně (viz povinnosti všech právnických osob a podnikajících fyzických osob).
- Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím jsou dále povinny:
 - stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti,
 - prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem,
 - zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení,
 - stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy (např. vyhl. č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice) a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací,
 - mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.
- Na základě dalších požadavků zákona o požární ochraně jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby dále povinny:
 - zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany (§ 15 zákona o požární ochraně),

Příloha č. 2

Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí (dle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do tří kategorií:

- se zvýšeným požárním nebezpečím
- s vysokým požárním nebezpečím
- bez zvýšeného požárního nebezpečí

- **Základním krokem** pro vytvoření systému zabezpečování požární ochrany na konkrétním pracovišti či ve společnosti je **začlenění všech provozovaných činností** do příslušné kategorie podle míry požárního nebezpečí (podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)).
- **Od tohoto začlenění se odvíjí rozsah všech povinností** stanovený zákonem o požární ochraně, včetně povinnosti zpracovávat příslušnou dokumentaci požární ochrany. Povinnosti na úseku požární ochrany jsou tedy **odlišné podle toho, jaké činnosti jsou konkrétním provozovatelem vykonávány.**
- Povinnosti jsou směřovány k jednotlivým činnostem, nikoliv jako dříve k objektům. Činnosti jsou charakterizovány určitými konkrétními znaky, definovanými § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně. Proto musí být každá činnost posouzena individuálně, nelze jednotlivé činnosti začlenit tak říkajíc „od stolu“. Je nutné zhodnotit skutečně prováděnou činnost ze všech hledisek, uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně, v návaznosti na §§ 15 až 19 vyhlášky o požární prevenci. Tyto údaje mohou být pro jeden „typ“ činnosti rozdílné.
- Jednotlivé činnosti se začleňují podle největšího požárního nebezpečí. Tzn. jestliže činnost vykazuje znaky charakterizující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím a zároveň znaky charakterizující činnost s vysokým požárním nebezpečím, bude tato činnost začleněna do kategorie s vysokým požárním nebezpečím.
- Dále může nastat situace, že na jednotlivých pracovištích společnosti budou některé provozované činnosti začleněny do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí, některé do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím a některé do kategorie s vysokým požárním nebezpečím.
- V praxi se může stát, že činnosti obecně nazvané např. obrábění dřeva, svařování, administrativní práce, mohou být jedním provozovatelem vykonávány jako činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, u druhého provozovatele jako činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí a v určitých případech i jako činnosti s vysokým požárním nebezpečím. **Z těchto důvodů se při začleňování provozovaných činností vždy obraťte na odborně způsobilou osobu v požární ochraně nebo technika požární ochrany.**
- Začlenění provozovaných činností se prokazuje **písemně** v dokumentaci uvedené v § 28 vyhlášky o požární prevenci, tzn. v **Dokumentaci o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím.** Tuto dokumentaci zpracovává odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany (§ 40 odst. 1 vyhlášky o požární prevenci).
- Z výše uvedeného vyplývá, že pro začlenění provozovaných činností do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí není nutný písemný doklad. Toto ústní začlenění může provést statutární zástupce nebo podnikající fyzická osoba, má-li k tomu příslušné znalosti. Vždy je však vhodné, aby podnikající fyzická osoba nebo statutární zástupce doložil, z jakých skutečností při tomto rozhodnutí vycházel.

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

(dle §§ 28, 40 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

- Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:
 - a) označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,
 - b) uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění,
 - c) přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 a 3 zákona) k činnosti a místu podle písmene a),
 - d) prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění.
- Součástí dokumentace o začlenění je také uvedení místa a rozsahu její účinnosti, datum zpracování, jméno a odborná způsobilost zpracovatele.
- Zpracovaná dokumentace o začlenění musí být udržována v aktuálním stavu. Pokud nastanou změny, je potřeba zajistit její aktualizaci. Kontrola dokumentace o začlenění, včetně záznamu o jejím výsledku, se provádí v rámci preventivních požárních prohlídek, a to nejméně jednou za rok nebo po každém požáru anebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah.
- **Dokumentaci o začlenění schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce.**

ČINNOSTI SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM

(dle § 4 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti:

- a) při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku látky a směsi klasifikované podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek {1b} jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie {13}, pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 1000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu,
- b) při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších), se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku, a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny, s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku,
- c) u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm,
- d) ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m² a vyšší,
- e) v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m² a vyšší,
- f) při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody,
- g) v budovách o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m, kromě bytových domů,
- h) ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob, ve stavbách pro obchod, ve stavbách ubytovacích zařízení a ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,
- i) v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m² a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat sedm a více osob,
- j) u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah.